DISPOSITIVI COLLEGABILI ALLA RETE BT DI ENEL DISTRIBUZIONE (1)

(1) l'allacciamento dei dispositivi con potenza nominale 100 kW<Pn£200 kW è subordinato alla valutazione di ENEL Distribuzione in funzione della hosting capacity del nodo BT di connessione.

In data 23-12-2011 è stata pubblicata la nuova norma CEI 0-21, le prescrizioni in essa contenute sono valide dalla data di pubblicazione per quanto riguarda gli utenti passivi e le parti generali. Le prescrizioni contenute dal paragrafo 8 al 12, relative in particolare agli utenti attivi e alle caratteristiche delle protezioni di interfaccia e dei dispositivi di conversione dell'energia, entreranno in vigore dopo 6 mesi dalla data di pubblicazione.

Si informa pertanto che qualora l'impianto di produzione sia completato in data successiva al 30 giugno, lo stesso dovrà essere conforme alla suddetta Norma CEI 0-21

Gli apparati conformi alla norma CEI 0-21 sono evidenzialti nelle celle di colore verde.

The manufacturers of inverters highlighted in yellow are urgently invited to contact *recapiti.inverteristi@enel.com*

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
ABB Oy, Drives	ACS800-11-0016-3	CC/CA			NO		AS7R7362	06/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	15000	NO	30/06/2012
ABB Oy, Drives	ACS800-11-0020-3	CC/CA			NO		AS7R7362	06/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	18500	NO	30/06/2012
ABB Oy, Drives	ACS800-11-0020-5	CC/CA			NO		AS7R7362	06/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	18500	NO	30/06/2012
ABB Oy, Drives	ACS800-11-0025-3	CC/CA			NO		AS7R7362	06/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	22000	NO	30/06/2012
ABB Oy, Drives	ACS800-11-0025-5	CC/CA			NO		AS7R7362	06/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	22000	NO	30/06/2012
ABB Oy, Drives	ACS800-11-0030-3	CC/CA			NO		AS7R7362	06/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	30000	NO	30/06/2012
ABB Oy, Drives	ACS800-11-0030-5	CC/CA			NO		AS7R7362	06/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	30000	NO	30/06/2012
ABB Oy, Drives	ACS800-11-0040-3	CC/CA			NO		AS7R7362	06/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	37000	NO	30/06/2012
ABB Oy, Drives	ACS800-11-0040-5	CC/CA			NO		AS7R7362	06/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	37000	NO	30/06/2012
ABB Oy, Drives	ACS800-11-0050-3	CC/CA			NO		AS7R7362	06/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	45000	NO	30/06/2012
ABB Oy, Drives	ACS800-11-0050-5	CC/CA			NO		AS7R7362	06/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	45000	NO	30/06/2012
ABB Oy, Drives	ACS800-11-0060-3	CC/CA			NO		AS7R7362	06/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	55000	NO	30/06/2012
ABB Oy, Drives	ACS800-11-0060-5	CC/CA			NO		AS7R7362	06/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	55000	NO	30/06/2012
ABB Oy, Drives	ACS800-11-0070-3	CC/CA			NO		AS7R7362	06/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	75000	NO	30/06/2012
ABB Oy, Drives	ACS800-11-0070-5	CC/CA			NO		AS7R7362	06/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	75000	NO	30/06/2012
ABB Oy, Drives	ACS800-11-0100-3	CC/CA			NO		AS7R7362	06/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	90000	NO	30/06/2012
ABB Oy, Drives	ACS800-11-0100-5	CC/CA			NO		AS7R7362	06/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	90000	NO	30/06/2012
ABB Oy, Drives	ACS800-11-0120-5	CC/CA			NO		AS7R7362	06/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	110000	NO	30/06/2012
ABB Oy, Drives	ACSM1-204-AR07A0-4	CC/CA			NO		ULFI1040	31/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	5300	NO	30/06/2012
ABB Oy, Drives	ACSM1-204-AR16A0-4	CC/CA			NO		ULFI1040	31/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	12000	NO	30/06/2012
ABB Oy, Drives	ACSM1-204-AR31A0-4	CC/CA			NO		ULFI1040	31/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	23000	NO	30/06/2012
ABB Oy, Drives	ACSM1-204-AR46A0-4	CC/CA			NO		ULFI1040	31/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	33000	NO	30/06/2012
ABB Oy, Drives	ACSM1-204-AR90A0-4	CC/CA			NO		ULFI1040	31/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	61000	NO	30/06/2012
ABB Oy, Drives	ACSM1-204-CR07A0-4	CC/CA			NO		ULFI1040	31/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	5300	NO	30/06/2012
ABB Oy, Drives	ACSM1-204-CR16A0-4	CC/CA			NO		ULFI1040	31/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	12000	NO	30/06/2012
ABB Oy, Drives	ACSM1-204-CR31A0-4	CC/CA			NO		ULFI1040	31/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	23000	NO	30/06/2012
ABB Oy, Drives	ACSM1-204-CR46A0-4	CC/CA			NO		ULFI1040	31/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	33000	NO	30/06/2012
ABB Oy, Drives	ACSM1-204-CR90A0-4	CC/CA			NO		ULFI1040	31/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	61000	NO	30/06/2012
ABB Oy, Drives	ACSM1-204-PR07A0-4	CC/CA			NO		ULFI1040	31/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	5300	NO	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
ABB Oy, Drives	ACSM1-204-PR16A0-4	CC/CA			NO		ULFI1040	31/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	12000	NO	30/06/2012
ABB Oy, Drives	ACSM1-204-PR31A0-4	CC/CA			NO		ULFI1040	31/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	23000	NO	30/06/2012
ABB Oy, Drives	ACSM1-204-PR46A0-4	CC/CA			NO		ULFI1040	31/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	33000	NO	30/06/2012
ABB Oy, Drives	ACSM1-204-PR90A0-4	CC/CA			NO		ULFI1040	31/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	61000	NO	30/06/2012
ABB Oy, Drives	PVS300-TL-3300-2	CC/CA	X	X*	NO		DSP: CSSIA006_0054; MCU: SSMA0400	28/06/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	3300	SI	30/06/2012
ABB Oy, Drives	PVS300-TL-4000-2	CC/CA	X	X*	NO		DSP: CSSIA006_0054; MCU: SSMA0400	28/06/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	4000	SI	30/06/2012
ABB Oy, Drives	PVS300-TL-4600-2	CC/CA	X	X*	NO		DSP: CSSIA006_0054; MCU: SSMA0400	28/06/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	4600	SI	30/06/2012
ABB Oy, Drives	PVS300-TL-6000-2	CC/CA	X	X*	NO		DSP: CSSIA006_0054; MCU: SSMA0400	28/06/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	6000	SI	30/06/2012
ABB Oy, Drives	PVS300-TL-8000-2	CC/CA	X	X*	NO		DSP: CSSIA006_0054; MCU: SSMA0400	28/06/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	8000	SI	30/06/2012
ABB Oy, Drives	PVS800-57-0100KW-A	CC/CA					SXR7330	24/10/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	100000	NO	30/06/2012
ABB Stotz-Kontakt GmbH	CM-UFS.2		X				1SVR630732S0001 A3	24/11/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase/Trifase	0	NO	30/06/2012
ABB Stotz-Kontakt GmbH	CM-UFS.2		X				1SVR630732S0001 A4	11/04/2011	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase/Trifase	0	NO	30/06/2012
Ablerex Electronics (SUZHOU) Co. Ltd	ES 10000	CC/CA	X	X*	NO		PV000700	07/12/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Ablerex Electronics (SUZHOU) Co. Ltd	ES 1800	CC/CA	X	X*	NO		PV00114R	15/09/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Ablerex Electronics (SUZHOU) Co. Ltd	ES 2000	CC/CA	X	X*	NO		PV00114R	15/09/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	1800	SI	30/06/2012
Ablerex Electronics (SUZHOU) Co. Ltd	ES 2200	CC/CA	X	X*	NO		PV00098C	05/03/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Ablerex Electronics (SUZHOU) Co. Ltd	ES 2200	CC/CA	X	X*	NO		PV000000	05/03/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Ablerex Electronics (SUZHOU) Co. Ltd	ES 3300	CC/CA	X	X*	NO		PV00098C	05/03/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Ablerex Electronics (SUZHOU) Co. Ltd	ES 3300	CC/CA	X	X*	NO		PV000000	05/03/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Ablerex Electronics (SUZHOU) Co. Ltd	ES 4200	CC/CA	X	X*	NO		PV00098C	05/03/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Ablerex Electronics (SUZHOU) Co. Ltd	ES 4200	CC/CA	X	X*	NO		PV000000	05/03/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Ablerex Electronics (SUZHOU) Co. Ltd	ES 5000	CC/CA	X	X*	NO		PV00098C	05/03/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Ablerex Electronics (SUZHOU) Co. Ltd	ES 5000	CC/CA	X	X*	NO		PV000000	05/03/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Ablerex Electronics (SUZHOU) Co. Ltd	ES 6000	CC/CA	X	X*	NO		PV000700	07/12/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	6000	SI	30/06/2012
Ablerex Electronics (SUZHOU) Co. Ltd	ES 8000	CC/CA	X	X*	NO		PV000700	07/12/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	8000	SI	30/06/2012
AEG Power Solution	PROTECT PV 1500	CC/CA	X	X*	NO		00.01	20/03/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	1500	SI	30/06/2012
AEG Power Solution	PROTECT PV 1500	CC/CA	X	X*	NO		Y1.00	20/03/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	1500	SI	30/06/2012
AEG Power Solution	PROTECT PV 2800	CC/CA	X	X*	NO		00.01	20/03/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	2800	SI	30/06/2012
AEG Power Solution	PROTECT PV 2800	CC/CA	X	X*	NO		Y1.00	20/03/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	2800	SI	30/06/2012
AEG Power Solution	PROTECT PV 4600	CC/CA	X	X*	NO		00.01	20/03/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4600	SI	30/06/2012
AEG Power Solution	PROTECT PV 4600	CC/CA	X	X*	NO		Z0.06	20/03/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4600	SI	30/06/2012
AEG Power Solution	PROTECT PV10	CC/CA	X	X*	NO		Master CPU: S0.10; Slave CPU: 00.1F	30/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
AEG Power Solution	PROTECT PV10	CC/CA	X	X*	NO		Master CPU: S0.18; Slave CPU: 00.26	30/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
AEG Power Solution	PROTECT PV25	CC/CA			NO		Master CPU: SA.04 Slave CPU: 02.02	20/11/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	25000	NO	30/06/2012
AEG Power Solution	PROTECT PV25 IT	CC/CA			NO		Master CPU: SA.04 Slave CPU: 02.02	25/10/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	25000	NO	30/06/2012
AEG Power Solution	PROTECT PV25 IT	CC/CA			NO		Master CPU: S0.12; Slave CPU: 02.08	25/10/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	25000	NO	30/06/2012
AEG Power Solution	PROTECT PV33	CC/CA			NO		Master CPU: SA.04 Slave CPU: 02.02	20/11/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	33000	NO	30/06/2012
AEG Power Solution	PROTECT PV33 IT	CC/CA			NO		Master CPU: SA.04 Slave CPU: 02.02	25/10/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	33000	NO	30/06/2012
AEG Power Solution	PROTECT PV33 IT	CC/CA			NO		Master CPU: S0.12; Slave CPU: 02.08	25/10/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	33000	NO	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Aero Sharp Electric Technologies Co., Ltd	HR-INV-X01-006A	CC/CA	X	X*	SI	1) Per potenze impiantistiche uguali e/o superiori a 18 kW l'impianto fotovoltaico deve essere provvisto di rele a squilibrio di potenza oltre a quanto già previsto dalla guida alle connessioni . 2) Le configurazioni impiantistiche con potenza complessiva ≥ 1000 W saranno soggette ai medesimi requisiti di verifica delle emissioni EMC da parte del Distributore, degli impianti realizzati con inverter di taglia unitaria ≥1000	X01006-CY-3.00	30/04/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	600	SI	30/06/2012
Aero Sharp Electric Technologies Co., Ltd	HR-INV-X01-010A	CC/CA	X	X*	SI		X01010-CY-3.00	30/04/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	1000	SI	30/06/2012
Aero Sharp Electric Technologies Co., Ltd	HR-INV-X01-020A	CC/CA	X	X*	SI		X01020-CY-3.00	30/04/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Aero Sharp Electric Technologies Co., Ltd	HR-INV-X01-028A	CC/CA	X	X*	SI		X01028-CY-3.00	30/04/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Aero Sharp Electric Technologies Co., Ltd	HR-INV-X01-030A	CC/CA	X	X*	SI		X01030-CY-3.00	30/04/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.	HNS 1000TL	CC/CA	X	X*	NO		SFW—HNSTL25V2.0	14/09/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-I/7/09	Monofase	1000	SI	30/06/2012
Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.	HNS 1500TL	CC/CA	X	X*	NO		SFW—HNSTL25V2.0	14/09/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-I/7/09	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.	HNS 2000TL	CC/CA	X	X*	NO		SFW—HNSTL25V2.0	14/09/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-I/7/09	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.	HNS 2500TL	CC/CA	X	X*	NO		SFW—HNSTL25V2.0	14/09/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-I/7/09	Monofase	2500	SI	30/06/2012
Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.	HNS 3000TL	CC/CA	X	X*	NO		SFW—HNSTL60V1.0	14/09/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-I/7/09	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.	HNS 3600TL	CC/CA	X	X*	NO		SFW—HNSTL60V1.0	14/09/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-I/7/09	Monofase	3500	SI	30/06/2012
Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.	HNS 4000TL	CC/CA	X	X*	NO		SFW—HNSTL60V1.0	14/09/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-I/7/09	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.	HNS 4500TL	CC/CA	X	X*	NO		SFW—HNSTL60V1.0	14/09/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-I/7/09	Monofase	4500	SI	30/06/2012
Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.	HNS 5000TL	CC/CA	X	X*	NO		SFW—HNSTL60V1.0	14/09/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-I/7/09	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.	HNS 5500TL	CC/CA	X	X*	NO		SFW—HNSTL60V1.0	14/09/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-I/7/09	Monofase	5500	SI	30/06/2012
Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.	HNS 6000TL	CC/CA	X	X*	NO		SFW—HNSTL60V1.0	14/09/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-I/7/09	Monofase	6000	SI	30/06/2012
Albatech Srl	APL 15	CC/CA	X	X*	NO		INOUT v1.0	22/12/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Albatech Srl	APL 2.0	CC/CA	X	X*	NO		PV00104S	11/10/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Albatech Srl	APL 20	CC/CA	X	X*	NO		INOUT v1.0	22/12/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	20000	SI	30/06/2012
Albatech Srl	APL 3.0	CC/CA	X	X*	NO		PV00104S	11/10/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Albatech Srl	APL 4.0	CC/CA	X	X*	NO		PV00104S	11/10/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Albatech Srl	APL 5.0	CC/CA	X	X*	NO		PV00104S	11/10/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Anhui Duraluxe Energy Co., Ltd	DS1500TL	CC/CA	X	X*	NO		V0,2	08/12/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Anhui Duraluxe Energy Co., Ltd	DS2000TL	CC/CA	X	X*	NO		V0,2	08/12/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Anhui Duraluxe Energy Co., Ltd	DS2000TL	CC/CA	X	X*	NO		V0,2	08/12/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Anhui Duraluxe Energy Co., Ltd	DS2800TL	CC/CA	X	X*	NO		V0,2	08/12/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE GT3W200FEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	31/01/2011	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	106000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE GT3W200G EPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	31/01/2011	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	141000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE GT3W250FEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	31/01/2011	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	126000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE GT3W250GEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	31/01/2011	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	169000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE GT3W292FEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	31/01/2011	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	147000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE GT3W292GEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	31/01/2011	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	196000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE GT3W340FEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	31/01/2011	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	178000	NO	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT045FEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	23000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT045GPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	30000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT050KEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	25000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT053FEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	27000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT053GEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	36000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT062KEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	30000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT066FEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	34000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT066GEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	45000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT074KEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	36000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT086FEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	43000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT086GEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	58000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT102KEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	50000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT105KEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	51000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT108FEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	55000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT108GEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	73000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT120KEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	58000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT125FEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	63000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT125GEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	84000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT130KEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	61000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT146KEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	71000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT150FEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	73000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT150GEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	98000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT166FEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	84000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT166GEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	112000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT170KEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	83000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT173KEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	85000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT200FEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	106000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT200GEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	141000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT200KEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	99000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT250FEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	126000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT250GEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	169000	NO	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT258FEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	140000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT258GEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	187000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT260KEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	128000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT292FEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	147000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT292GEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	196000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT320KEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	158000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT340FEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	178000	NO	30/06/2012
Answer Drives Srl	SOLARGATE SVGT390KEPNNN10	CC/CA			NO	TR di isolamento disponibile su richiesta come optional	AG0300E1	04/11/2008	TÜV SÜD Industrie Service Gmbh EN17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	193000	NO	30/06/2012
APLUS ENERGY CO., LTD.	AP2200	CC/CA	X	X*	NO		PV00098C	07/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2000	SI	30/06/2012
APLUS ENERGY CO., LTD.	AP3300	CC/CA	X	X*	NO		PV00098C	07/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3000	SI	30/06/2012
APLUS ENERGY CO., LTD.	AP4200	CC/CA	X	X*	NO		PV00098C	07/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4000	SI	30/06/2012
APLUS ENERGY CO., LTD.	AP5000	CC/CA	X	X*	NO		PV00098C	07/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	5000	SI	30/06/2012
AROS S.r.L	SIRIO 2800	CC/CA	X	X*	NO		0.04	04/08/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2800	SI	30/06/2012
AROS S.r.L	SIRIO 2800	CC/CA	X	X*	NO		R1.08	04/08/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2800	SI	30/06/2012
AROS S.r.L.	SIRIO 10000P	CC/CA	X	X*	NO		Master CPU: E0.10 Slave CPU: 00.1F	15/05/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	10000	SI	30/06/2012
AROS S.r.L.	SIRIO 100K HV	CC/CA			SI		1.00	11/11/2009	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	80000	NO	30/06/2012
AROS S.r.L.	SIRIO 100KWP	CC/CA			SI		1.00	20/12/2007	DEMKO	Trifase	80000	NO	30/06/2012
AROS S.r.L.	SIRIO 125K HV	CC/CA			SI		1.00	11/11/2009	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	100000	NO	30/06/2012
AROS S.r.L.	SIRIO 125KWP	CC/CA			SI		1.00	20/12/2007	DEMKO	Trifase	100000	NO	30/06/2012
AROS S.r.L.	Sirio 12KWp	CC/CA		X*	SI		1.00	21/05/2010	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	12000	NO	30/06/2012
AROS S.r.L.	Sirio 12KWp SI	CC/CA	X	X*	SI		1.00	21/05/2010	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	12000	SI	30/06/2012
AROS S.r.L.	SIRIO 1500	CC/CA	X	X*	NO		0.04	04/08/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1500	SI	30/06/2012
AROS S.r.L.	SIRIO 1500	CC/CA	X	X*	NO		R1.08	04/08/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1500	SI	30/06/2012
AROS S.r.L.	SIRIO 1500 X	CC/CA	X	X*	NO		R1.08	14/01/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	1500	SI	30/06/2012
AROS S.r.L.	Sirio 16KWp	CC/CA		X*	SI		1.00	21/05/2010	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	15000	NO	30/06/2012
AROS S.r.L.	Sirio 16KWp SI	CC/CA	X	X*	SI		1.00	21/05/2010	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	15000	SI	30/06/2012
AROS S.r.L.	SIRIO 2000	CC/CA	X	X*	NO		0.04	04/08/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2000	SI	30/06/2012
AROS S.r.L.	SIRIO 2000	CC/CA	X	X*	NO		R1.08	04/08/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2000	SI	30/06/2012
AROS S.r.L.	SIRIO 2000 X	CC/CA	X	X*	NO		R1.08	14/01/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	2000	SI	30/06/2012
AROS S.r.L.	Sirio 20KWp	CC/CA		X*	SI		1.00	21/05/2010	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	18000	NO	30/06/2012
AROS S.r.L.	Sirio 20KWp SI	CC/CA	X	X*	SI		1.00	21/05/2010	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	18000	SI	30/06/2012
AROS S.r.L.	SIRIO 2800 X	CC/CA	X	X*	NO		R1.08	14/01/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	2800	SI	30/06/2012
AROS S.r.L.	SIRIO 30K HV	CC/CA			SI		1.00	11/11/2009	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	25000	NO	30/06/2012
AROS S.r.L.	SIRIO 30KWP	CC/CA			SI		01.00	25/04/2008	DEMKO	Trifase	25000	NO	30/06/2012
AROS S.r.L.	SIRIO 3100	CC/CA	X	X*	NO		R 1.08	31/07/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	3100	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
AROS S.r.L.	SIRIO 3100 X	CC/CA	X	X*	NO		R1.08	14/01/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	3100	SI	30/06/2012
AROS S.r.L.	SIRIO 4000	CC/CA	X	X*	NO		0.04	04/08/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4000	SI	30/06/2012
AROS S.r.L.	SIRIO 4000	CC/CA	X	X*	NO		R1.08	04/08/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4000	SI	30/06/2012
AROS S.r.L.	SIRIO 4000 PX	CC/CA	X	X*	NO		R1.08	14/01/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4000	SI	30/06/2012
AROS S.r.L.	SIRIO 4000 X	CC/CA	X	X*	NO		R1.08	14/01/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4000	SI	30/06/2012
AROS S.r.L.	SIRIO 4000P	CC/CA	X	X*	NO		0.04	04/08/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4000	SI	30/06/2012
AROS S.r.L.	SIRIO 4000P	CC/CA	X	X*	NO		R1.08	04/08/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4000	SI	30/06/2012
AROS S.r.L.	SIRIO 40K HV	CC/CA			SI		1.00	11/11/2009	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	33000	NO	30/06/2012
AROS S.r.L.	SIRIO 40KWP	CC/CA			SI		01.00	25/04/2008	DEMKO	Trifase	33000	NO	30/06/2012
AROS S.r.L.	SIRIO 4600 PX	CC/CA	X	X*	NO		R1.08	14/01/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4600	SI	30/06/2012
AROS S.r.L.	SIRIO 4600P	CC/CA	X	X*	NO		0.04	23/01/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4600	SI	30/06/2012
AROS S.r.L.	SIRIO 4600P	CC/CA	X	X*	NO		R1.08	23/01/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4600	SI	30/06/2012
AROS S.r.L.	SIRIO 50K HV	CC/CA			SI		1.00	11/11/2009	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	40000	NO	30/06/2012
AROS S.r.L.	SIRIO 50KWP	CC/CA			SI		01.00	25/04/2008	DEMKO	Trifase	40000	NO	30/06/2012
AROS S.r.L.	SIRIO 6000 PX	CC/CA	X	X*	NO		R1.08	14/01/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	6000	SI	30/06/2012
AROS S.r.L.	SIRIO 6000P	CC/CA	X	X*	NO		0.04	23/01/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	6000	SI	30/06/2012
AROS S.r.L.	SIRIO 6000P	CC/CA	X	X*	NO		R1.08	23/01/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	6000	SI	30/06/2012
AROS S.r.L.	SIRIO 80K HV	CC/CA			SI		1.00	11/11/2009	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	64000	NO	30/06/2012
AROS S.r.L.	SIRIO 80KWP	CC/CA			SI		1.00	20/12/2007	DEMKO	Trifase	64000	NO	30/06/2012
AROS Solar Technology	Sirio EVO 1500	CC/CA	X	X*	NO		1.00	04/01/2011	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Monofase	1500	SI	30/06/2012
AROS Solar Technology	Sirio EVO 1500 INDOOR	CC/CA	X	X*	NO		1.00	04/01/2011	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Monofase	1500	SI	30/06/2012
AROS Solar Technology	Sirio EVO 2000	CC/CA	X	X*	NO		1.00	04/01/2011	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Monofase	2000	SI	30/06/2012
AROS Solar Technology	Sirio EVO 2000 INDOOR	CC/CA	X	X*	NO		1.00	04/01/2011	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Monofase	2000	SI	30/06/2012
AROS Solar Technology	Sirio EVO 3000	CC/CA	X	X*	NO		1.00	04/01/2011	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Monofase	3000	SI	30/06/2012
AROS Solar Technology	Sirio EVO 3000 INDOOR	CC/CA	X	X*	NO		1.00	04/01/2011	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Monofase	3000	SI	30/06/2012
AROS Solar Technology	Sirio EVO 4000	CC/CA	X	X*	NO		1.00	04/01/2011	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Monofase	4000	SI	30/06/2012
AROS Solar Technology	Sirio EVO 4000 INDOOR	CC/CA	X	X*	NO		1.00	04/01/2011	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Monofase	4000	SI	30/06/2012
AROS Solar Technology	Sirio EVO 5000	CC/CA	X	X*	NO		1.00	04/01/2011	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Monofase	5000	SI	30/06/2012
AROS Solar Technology	Sirio EVO 5000 INDOOR	CC/CA	X	X*	NO		1.00	04/01/2011	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Monofase	5000	SI	30/06/2012
AROS Solar Technology	Sirio EVO 6000	CC/CA	X	X*	NO		1.00	04/01/2011	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Monofase	6000	SI	30/06/2012
AROS Solar Technology	Sirio EVO 6000 INDOOR	CC/CA	X	X*	NO		1.00	04/01/2011	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Monofase	6000	SI	30/06/2012
AROS Solar Technology	Sirio K100	CC/CA		X*	SI		1.00	04/01/2011	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	100000	NO	30/06/2012
AROS Solar Technology	Sirio K100 HV	CC/CA		X*	SI		1.00	04/01/2011	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	100000	NO	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
AROS Solar Technology	Sirio K12	CC/CA		X*	SI		1.00	04/01/2011	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	12000	NO	30/06/2012
AROS Solar Technology	Sirio K12 SI	CC/CA	X	X*	SI		1.00	04/01/2011	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	12000	SI	30/06/2012
AROS Solar Technology	Sirio K15	CC/CA		X*	SI		1.00	04/01/2011	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	15000	NO	30/06/2012
AROS Solar Technology	Sirio K15 SI	CC/CA	X	X*	SI		1.00	04/01/2011	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	15000	SI	30/06/2012
AROS Solar Technology	Sirio K18	CC/CA		X*	SI		1.00	04/01/2011	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	18000	NO	30/06/2012
AROS Solar Technology	Sirio K18 SI	CC/CA	X	X*	SI		1.00	04/01/2011	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	18000	SI	30/06/2012
AROS Solar Technology	Sirio K25	CC/CA		X*	SI		1.00	04/01/2011	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	25000	NO	30/06/2012
AROS Solar Technology	Sirio K25 HV	CC/CA		X*	SI		1.00	04/01/2011	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	25000	NO	30/06/2012
AROS Solar Technology	Sirio K33	CC/CA		X*	SI		1.00	04/01/2011	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	33000	NO	30/06/2012
AROS Solar Technology	Sirio K33 HV	CC/CA		X*	SI		1.00	04/01/2011	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	33000	NO	30/06/2012
AROS Solar Technology	Sirio K40	CC/CA		X*	SI		1.00	04/01/2011	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	40000	NO	30/06/2012
AROS Solar Technology	Sirio K40 HV	CC/CA		X*	SI		1.00	04/01/2011	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	40000	NO	30/06/2012
AROS Solar Technology	Sirio K64	CC/CA		X*	SI		1.00	04/01/2011	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	64000	NO	30/06/2012
AROS Solar Technology	Sirio K64 HV	CC/CA		X*	SI		1.00	04/01/2011	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	64000	NO	30/06/2012
AROS Solar Technology	Sirio K80	CC/CA		X*	SI		1.00	04/01/2011	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	80000	NO	30/06/2012
AROS Solar Technology	Sirio K80 HV	CC/CA		X*	SI		1.00	04/01/2011	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	80000	NO	30/06/2012
Astrid Energie Enterprises S.p.A.	Copernico 20kW - AC909	CC/CA			NO		3.0	01/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	20000	NO	30/06/2012
Astrid Energie Enterprises S.p.A.	Copernico 20kW - ACA78	CC/CA			SI		3.0	31/07/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	20000	NO	30/06/2012
Astrid Energie Enterprises S.p.A.	Copernico 30kW - AC925	CC/CA			NO		3.0	01/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	30000	NO	30/06/2012
Astrid Energie Enterprises S.p.A.	Copernico 30kW - ACA79	CC/CA			SI		3.0	31/07/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	30000	NO	30/06/2012
Astrid Energie Enterprises S.p.A.	Copernico 50kW - AC910	CC/CA			NO		3.0	01/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	50000	NO	30/06/2012
Astrid Energie Enterprises S.p.A.	Copernico 50kW - ACA80	CC/CA			SI		3.0	31/07/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	50000	NO	30/06/2012
Aten BV	AT-ALU-1750TL-1	CC/CA	X	X*	NO		A4.01	06/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Aten BV	AT-ALU-2330TL-1	CC/CA	X	X*	NO		A4.01	06/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Aten BV	AT-ALU-3180TL-1	CC/CA	X	X*	NO		A4.01	06/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Aten BV	AT-ALU-4600TL-1	CC/CA	X	X*	NO		W4.01	06/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Aten BV	AT-ALU-5200TL-1	CC/CA	X	X*	NO		W4.01	06/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Aunilec	AUNI1500 DK	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.0 CPU S Ver I1.0	24/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Aunilec	AUNI2000 DK	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.0 CPU S Ver I1.0	24/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Aunilec	AUNI3000 DK	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.0 CPU S Ver I1.0	24/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Aunilec	AUNI4000 DK	CC/CA	X	X*	NO		M.CPU.VER.I 1.0	24/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Aunilec	AUNI6000 DK	CC/CA	X	X*	NO		J I1.0	24/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	6000	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Beghelli SpA	291005001	CC/CA				1) Per potenze impiantistiche uguali e/o superiori a 18 kW l'impianto fotovoltaico deve essere provvisto di rele a squilibrio di potenza oltre a quanto già previsto dalla guida alle connessioni . 2) Le configurazioni impiantistiche con potenza complessiva ≥ 1000 W saranno soggette ai medesimi requisiti di verifica delle emissioni EMC da parte del Distributore, degli impianti realizzati con inverter di taglia unitaria ≥1000	1.14	24/07/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	900	NO	30/06/2012
Beghelli SpA	art. 15320 (194.100.020)		X				1.18	24/07/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase/Trifase	0	NO	30/06/2012
Beghelli SpA	art. 291.005.003	CC/CA					1.27	27/02/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/04	Monofase	1000	NO	30/06/2012
Beghelli SpA	art. 291.005.011	CC/CA				1) Per potenze impiantistiche uguali e/o superiori a 18 kW l'impianto fotovoltaico deve essere provvisto di rele a squilibrio di potenza oltre a quanto già previsto dalla guida alle connessioni . 2) Le configurazioni impiantistiche con potenza complessiva ≥ 1000 W saranno soggette ai medesimi requisiti di verifica delle emissioni EMC da parte del Distributore, degli impianti realizzati con inverter di taglia unitaria ≥1000	1.14	28/01/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/04	Monofase	840	NO	30/06/2012
Beghelli SpA	art. 291.005.013	CC/CA					1.14	28/01/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/04	Monofase	1000	NO	30/06/2012
Beghelli SpA	art. 291.005.014	CC/CA			SI		V4.0	29/01/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/04	Monofase	3000	NO	30/06/2012
Beghelli SpA	art. 291.005.015	CC/CA					V4.2	11/03/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/04	Monofase	2800	NO	30/06/2012
Beghelli SpA	art. 291.005.030	CC/CA				1) Per potenze impiantistiche uguali e/o superiori a 18 kW l'impianto fotovoltaico deve essere provvisto di rele a squilibrio di potenza oltre a quanto già previsto dalla guida alle connessioni . 2) Le configurazioni impiantistiche con potenza complessiva ≥ 1000 W saranno soggette ai medesimi requisiti di verifica delle emissioni EMC da parte del Distributore, degli impianti realizzati con inverter di taglia unitaria ≥1000	V 1.02	11/03/2010	ICIM EN45011 004B	Monofase	160	NO	30/06/2012
Beijing Kinglong New Energy technology Co Ltd	Sunteams 1500	CC/CA	X	X*	NO		A4.01	23/03/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Beijing Kinglong New Energy technology Co Ltd	Sunteams 2000	CC/CA	X	X*	NO		A4.01	23/03/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Beijing Kinglong New Energy technology Co Ltd	Sunteams 3000	CC/CA	X	X*	NO		A4.01	23/03/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Beijing Kinglong New Energy technology Co Ltd	Sunteams 4000	CC/CA	X	X*	NO		W4.01	23/03/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Beijing Kinglong New Energy technology Co Ltd	Sunteams 5000	CC/CA	X	X*	NO		W4.01	23/03/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	5000	SI	30/06/2012
BEYOND BUILDING GROUP LTD	SR1500TLI	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.0 CPU S Ver I1.0	22/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	1500	SI	30/06/2012
BEYOND BUILDING GROUP LTD	SR2000TLI	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.0 CPU S Ver I1.0	22/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2000	SI	30/06/2012
BEYOND BUILDING GROUP LTD	SR3000TLI	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.0 CPU S Ver I1.0	22/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3000	SI	30/06/2012
BEYOND BUILDING GROUP LTD	SR4000TLI	CC/CA	X	X*	NO		M.CPU.VER.I 1.0	22/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4000	SI	30/06/2012
BEYOND BUILDING GROUP LTD	SR6000TLI	CC/CA	X	X*	NO		J I1.0	22/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	6000	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Bonfiglioli Vectron GmbH	RPS 450-060	CC/CA	X	X*	SI	Verifiare la presenza di SPI e DI per omonimia con serie precedente sprovvista di SPI e DI	AEC-2A	20/02/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	54000	NO	30/06/2012
Bonfiglioli Vectron GmbH	RPS 450-060	CC/CA	X	X*	SI	Verifiare la presenza di SPI e DI per omonimia con serie precedente sprovvista di SPI e DI	VMD423: D344 V3.10	20/02/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	54000	NO	30/06/2012
Bonfiglioli Vectron GmbH	RPS 450-060 Outdoor	CC/CA	X	X*	SI	Verifiare la presenza di SPI e DI per omonimia con serie precedente sprovvista di SPI e DI	Bender VMD420-D-2 VF: D238 V1,21	25/08/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	54000	NO	30/06/2012
Bonfiglioli Vectron GmbH	RPS 450-120	CC/CA	X	X*	SI	Verifiare la presenza di SPI e DI per omonimia con serie precedente sprovvista di SPI e DI	Bender VMD420-D-2 VF: D238 V1,21	20/02/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	108000	NO	30/06/2012
Bonfiglioli Vectron GmbH	RPS 450-170	CC/CA	X	X*	SI	Verifiare la presenza di SPI e DI per omonimia con serie precedente sprovvista di SPI e DI	Bender VMD420-D-2 VF: D238 V1,21	20/02/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	150000	NO	30/06/2012
C.S. Srl	Red Sun 3000	CC/CA	X	X*	NO		02.01.2002	30/11/2009	Tuv Intercert GmbH DAT-ZE-030/09-00	Monofase	3000	SI	30/06/2012
C.S. Srl	Red Sun 4500	CC/CA	X	X*	NO		02.01.2002	30/11/2009	Tuv Intercert GmbH DAT-ZE-030/09-00	Monofase	4500	SI	30/06/2012
C.S. Srl	Red Sun 6000	CC/CA	X	X*	NO		02.01.2002	30/11/2009	Tuv Intercert GmbH DAT-ZE-030/09-00	Monofase	6000	SI	30/06/2012
CA.TO.BO	TCR 3000-3K	CC/CA	X	X*	NO		Interface: V7.00 Boost: V3.26 Inverter: V2.13	26/07/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	3000	SI	30/06/2012
CA.TO.BO	TCR 3000-4K	CC/CA	X	X*	NO		Interface: V7.00 Boost: V3.26 Inverter: V2.13	26/07/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Carlo Gavazzi Controls S.p.A.	DPC02DM23B003		X				B1	23/09/2005	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	0	NO	30/06/2012
Carlo Gavazzi Controls S.p.A.	DPC02DM48B003		X				A1	23/09/2005	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	0	NO	30/06/2012
Carlo Gavazzi Controls S.p.A.	DPC72DM48B003		X				A0	16/07/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	0	NO	30/06/2012
Carlo Gavazzi Controls S.p.A.	ISG 140	CC/CA	X	X*	NO		IT GridMon 0.01	06/07/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Carlo Gavazzi Logistics S.p.A.	ISG 1 31	CC/CA	X	X*	NO		IT GridMon 0.08	10/10/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2500	SI	30/06/2012
Carlo Gavazzi Logistics S.p.A.	ISG 160	CC/CA	X	X*	NO		IT GridMon 0.10	16/12/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Carlo Gavazzi Logistics S.p.A.	ISMG 145IT	CC/CA	X	X*	NO		SEQ version 1.12 CUR version 1.02	19/06/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Carlo Gavazzi Logistics S.p.A.	ISMG 150IT	CC/CA	X	X*	NO		SEQ version 1.12 CUR version 1.02	19/06/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/04	Monofase	3800	SI	30/06/2012
Carlo Gavazzi Logistics S.p.A.	ISMG 160IT	CC/CA	X	X*	NO		SEQ version 1.12 CUR version 1.02	19/06/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/05	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Carlo Gavazzi Logistics S.p.A.	ISMG 315IT	CC/CA	X	X*	NO		M00; S00	22/06/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Carlo Gavazzi Logistics S.p.A.	ISMG 320IT	CC/CA	X	X*	NO		M00; S00	22/06/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	19990	SI	30/06/2012
Carlo Gavazzi Logistics S.p.A.	ISMGT 128DIT	CC/CA	X	X*	NO		V135.2; V113.2	11/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Carlo Gavazzi Logistics S.p.A.	ISMGT 138DIT	CC/CA	X	X*	NO		V135.2; V113.2	11/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3800	SI	30/06/2012
Carlo Gavazzi Logistics S.p.A.	ISMGT 140DIT	CC/CA	X	X*	NO		V135.2; V113.2	11/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Carlo Gavazzi Logistics S.p.A.	ISMGT 150DIT	CC/CA	X	X*	NO		V135.2; V113.2	11/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	5000	SI	30/06/2012
CEG - Elettronica Industriale S.p.A.	Lympha 100	CC/CA			NO		FW 1.4.319	02/12/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	100000	NO	30/06/2012
CEG - Elettronica Industriale S.p.A.	Lympha 130	CC/CA			NO		FW 1.4.319	02/12/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	130000	NO	30/06/2012
CEG - Elettronica Industriale S.p.A.	Lympha 160	CC/CA			NO		FW 1.4.319	02/12/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	160000	NO	30/06/2012
CEG - Elettronica Industriale S.p.A.	Lympha 200	CC/CA			NO		FW 1.4.319	02/12/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	200000	NO	30/06/2012
CEG - Elettronica Industriale S.p.A.	Lympha 80	CC/CA			NO		FW 1.4.319	02/12/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	80000	NO	30/06/2012
Centennial Solar Inc.	CS3i	CC/CA	X	X*	NO		1.00	02/08/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Centennial Solar Inc.	CS4i	CC/CA	X	X*	NO		1.00	02/08/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Centennial Solar Inc.	CS5i	CC/CA	X	X*	NO		1.00	02/08/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4600	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Centrosolar AG	PowerStocc 1200 MV	CC/CA	X	X*		1) Per potenze impiantistiche uguali e/o superiori a 18 kW l'impianto fotovoltaico deve essere provvisto di rele a squilibrio di potenza oltre a quanto già previsto dalla guida alle connessioni . 2) Le configurazioni impiantistiche con potenza complessiva ≥ 1000 W saranno soggette ai medesimi requisiti di verifica delle emissioni EMC da parte del Distributore, degli impianti realizzati con inverter di taglia unitaria ≥1000	1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	825	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 1200 MV	CC/CA	X	X*		1) Per potenze impiantistiche uguali e/o superiori a 18 kW l'impianto fotovoltaico deve essere provvisto di rele a squilibrio di potenza oltre a quanto già previsto dalla guida alle connessioni . 2) Le configurazioni impiantistiche con potenza complessiva ≥ 1000 W saranno soggette ai medesimi requisiti di verifica delle emissioni EMC da parte del Distributore, degli impianti realizzati con inverter di taglia unitaria ≥1000	1.60	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	825	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 1200 MV	CC/CA	X	X*		1) Per potenze impiantistiche uguali e/o superiori a 18 kW l'impianto fotovoltaico deve essere provvisto di rele a squilibrio di potenza oltre a quanto già previsto dalla guida alle connessioni . 2) Le configurazioni impiantistiche con potenza complessiva ≥ 1000 W saranno soggette ai medesimi requisiti di verifica delle emissioni EMC da parte del Distributore, degli impianti realizzati con inverter di taglia unitaria ≥1000	1.62	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	825	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 1200 MV	CC/CA	X	X*		1) Per potenze impiantistiche uguali e/o superiori a 18 kW l'impianto fotovoltaico deve essere provvisto di rele a squilibrio di potenza oltre a quanto già previsto dalla guida alle connessioni . 2) Le configurazioni impiantistiche con potenza complessiva ≥ 1000 W saranno soggette ai medesimi requisiti di verifica delle emissioni EMC da parte del Distributore, degli impianti realizzati con inverter di taglia unitaria ≥1000	1.64	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	825	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 2000 HV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1650	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 2000 HV	CC/CA	X	X*			1.60	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1650	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 2000 HV	CC/CA	X	X*			1.62	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1650	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 2000 HV	CC/CA	X	X*			1.64	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1650	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 2000 MV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1650	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Centrosolar AG	PowerStocc 2000 MV	CC/CA	X	X*			1.60	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1650	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 2000 MV	CC/CA	X	X*			1.62	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1650	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 2000 MV	CC/CA	X	X*			1.64	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1650	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 3000 HV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2750	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 3000 HV	CC/CA	X	X*			1.60	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2750	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 3000 HV	CC/CA	X	X*			1.62	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2750	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 3000 HV	CC/CA	X	X*			1.64	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2750	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 3000 MV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2750	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 3000 MV	CC/CA	X	X*			1.60	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2750	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 3000 MV	CC/CA	X	X*			1.62	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2750	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 3000 MV	CC/CA	X	X*			1.64	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2750	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 4000 HV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 4000 HV	CC/CA	X	X*			1.60	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 4000 HV	CC/CA	X	X*			1.62	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 4000 HV	CC/CA	X	X*			1.64	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 4000 MV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 4000 MV	CC/CA	X	X*			1.60	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 4000 MV	CC/CA	X	X*			1.62	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 4000 MV	CC/CA	X	X*			1.64	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 5000 HV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 5000 HV	CC/CA	X	X*			1.60	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 5000 HV	CC/CA	X	X*			1.62	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 5000 HV	CC/CA	X	X*			1.64	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 5000 MV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 5000 MV	CC/CA	X	X*			1.60	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 5000 MV	CC/CA	X	X*			1.62	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 5000 MV	CC/CA	X	X*			1.64	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 6000 HV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 6000 HV	CC/CA	X	X*			1.60	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 6000 HV	CC/CA	X	X*			1.62	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 6000 HV	CC/CA	X	X*			1.64	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Centrosolar AG	PowerStocc 6000 MV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 6000 MV	CC/CA	X	X*			1.60	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 6000 MV	CC/CA	X	X*			1.62	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	PowerStocc 6000 MV	CC/CA	X	X*			1.64	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 10.1	CC/CA	X	X*	NO		V03.58	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 10.1	CC/CA	X	X*	NO		V03.59	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 10.1	CC/CA	X	X*	NO		V03.60	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 10.1	CC/CA	X	X*	NO		V3.70	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 10.1	CC/CA	X	X*	NO		V3.75	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 10.1	CC/CA	X	X*	NO		V03.80	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 10.1	CC/CA	X	X*	NO		V3.82	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 10.1	CC/CA	X	X*	NO		V3.83	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 3.0	CC/CA	X	X*	NO		V03.58	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 3.0	CC/CA	X	X*	NO		V03.59	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 3.0	CC/CA	X	X*	NO		V03.60	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 3.0	CC/CA	X	X*	NO		V3.70	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 3.0	CC/CA	X	X*	NO		V3.75V	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 3.0	CC/CA	X	X*	NO		V03.76	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 3.0	CC/CA	X	X*	NO		V03.77	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 3.0	CC/CA	X	X*	NO		V03.78	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 3.6	CC/CA	X	X*	NO		V03.58	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 3.6	CC/CA	X	X*	NO		V03.59	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 3.6	CC/CA	X	X*	NO		V03.60	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 3.6	CC/CA	X	X*	NO		V3.70	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 3.6	CC/CA	X	X*	NO		V3.75	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 3.6	CC/CA	X	X*	NO		V03.76	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 3.6	CC/CA	X	X*	NO		V03.77	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 3.6	CC/CA	X	X*	NO		V03.78	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 4.2	CC/CA	X	X*	NO		V03.58	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 4.2	CC/CA	X	X*	NO		V03.59	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 4.2	CC/CA	X	X*	NO		V03.60	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 4.2	CC/CA	X	X*	NO		V3.70	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 4.2	CC/CA	X	X*	NO		V3.75	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 4.2	CC/CA	X	X*	NO		V03.76	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 4.2	CC/CA	X	X*	NO		V03.77	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 4.2	CC/CA	X	X*	NO		V03.78	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 5.5	CC/CA	X	X*	NO		V03.58	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 5.5	CC/CA	X	X*	NO		V03.59	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 5.5	CC/CA	X	X*	NO		V03.60	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 5.5	CC/CA	X	X*	NO		V3.70	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 5.5	CC/CA	X	X*	NO		V3.75	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 5.5	CC/CA	X	X*	NO		V03.76	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 5.5	CC/CA	X	X*	NO		V03.77	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 5.5	CC/CA	X	X*	NO		V03.78	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 8.3	CC/CA	X	X*	NO		V03.58	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 8.3	CC/CA	X	X*	NO		V03.59	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 8.3	CC/CA	X	X*	NO		V03.60	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 8.3	CC/CA	X	X*	NO		V3.70	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 8.3	CC/CA	X	X*	NO		V3.75	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 8.3	CC/CA	X	X*	NO		V03.80	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 8.3	CC/CA	X	X*	NO		V3.82	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Centrosolar AG	Powerstocc Excellent 8.3	CC/CA	X	X*	NO		V3.83	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
CHINT Italia SRL	CHT230030	CC/CA	X	X*	NO		1.00	22/12/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3000	SI	30/06/2012
CHINT Italia SRL	CHT230040	CC/CA	X	X*	NO		1.00	22/12/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4000	SI	30/06/2012
CHINT Italia SRL	CHT230050	CC/CA	X	X*	NO		1.00	22/12/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Conergy AG	Conergy IPG 11T	CC/CA	X	X*	NO		1.0.0	31/03/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	11000	SI	30/06/2012
Conergy AG	Conergy IPG 15T	CC/CA	X	X*	NO		1.0.0	31/03/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Conergy AG	Conergy IPG 8T	CC/CA	X	X*	NO		1.0.0	31/03/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	8000	SI	30/06/2012
Conergy AG	IPG 100K EU-Type	CC/CA			SI		2.3.3	29/01/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	90000	NO	30/06/2012
Conergy AG	IPG 2000	CC/CA	X	X*			1.3	05/03/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	1800	SI	30/06/2012
Conergy AG	IPG 2000	CC/CA	X	X*			1.8.0	05/03/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	1800	SI	30/06/2012
Conergy AG	IPG 2000 vision	CC/CA	X	X*			1.3	05/03/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	1800	SI	30/06/2012
Conergy AG	IPG 2000 vision	CC/CA	X	X*			1.8.0	05/03/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	1800	SI	30/06/2012
Conergy AG	IPG 3000	CC/CA	X	X*			1.3	05/03/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	2600	SI	30/06/2012
Conergy AG	IPG 3000	CC/CA	X	X*			1.8.0	05/03/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	2600	SI	30/06/2012
Conergy AG	IPG 3000 vision	CC/CA	X	X*			1.3	05/03/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	2600	SI	30/06/2012
Conergy AG	IPG 3000 vision	CC/CA	X	X*			1.8.0	05/03/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	2600	SI	30/06/2012
Conergy AG	IPG 3S	CC/CA	X	X*	NO		V2.1.0	04/11/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Conergy AG	IPG 4000	CC/CA	X	X*			1.3	05/03/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	3400	SI	30/06/2012
Conergy AG	IPG 4000	CC/CA	X	X*			1.8.0	05/03/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	3400	SI	30/06/2012
Conergy AG	IPG 4000 vision	CC/CA	X	X*			1.3	05/03/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	3400	SI	30/06/2012
Conergy AG	IPG 4000 vision	CC/CA	X	X*			1.8.0	05/03/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	3400	SI	30/06/2012
Conergy AG	IPG 40K	CC/CA					2.3.3	26/09/2007	Innova EN45011 N. ZLS_P-693/06 N. ZLS-ZE-558/06	Trifase	36000	NO	30/06/2012
Conergy AG	IPG 4S	CC/CA	X	X*	NO		V2.1.0	04/11/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Conergy AG	IPG 5000	CC/CA	X	X*			1.3	05/03/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Conergy AG	IPG 5000	CC/CA	X	X*			1.8.0	05/03/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Conergy AG	IPG 5000 vision	CC/CA	X	X*			1.3	05/03/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Conergy AG	IPG 5000 vision	CC/CA	X	X*			1.8.0	05/03/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Conergy AG	IPG 5S	CC/CA	X	X*	NO		V2.1.0	04/11/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Conergy AG	IPG 60K EU-Type	CC/CA			SI		2.3.3	29/01/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	54000	NO	30/06/2012
Conergy AG	IPG 80K EU-Type	CC/CA			SI		2.3.3	29/01/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	72000	NO	30/06/2012
Conergy AG	WR 1700	CC/CA	X	X*			IG-Control: 2.09.00 IG-DCDC: 2.03.01	29/08/2008	OVE ZVR: 327279890 DVR: 1066887	Monofase	1300	SI	30/06/2012
Conergy AG	WR 2300	CC/CA	X	X*			IG-Control: 2.09.00 IG-DCDC: 2.03.01	29/08/2008	OVE ZVR: 327279890 DVR: 1066887	Monofase	1800	SI	30/06/2012
Conergy AG	WR 3300	CC/CA	X	X*			IG-Control: 2.09.00 IG-DCDC: 2.03.01	29/08/2008	OVE ZVR: 327279890 DVR: 1066887	Monofase	2500	SI	30/06/2012
Conergy AG	WR 4600	CC/CA	X	X*			IG-Control: 2.09.00 IG-DCDC: 2.03.01	29/08/2008	OVE ZVR: 327279890 DVR: 1066887	Monofase	3500	SI	30/06/2012
Conergy AG	WR 5900 E	CC/CA	X	X*			IG-Control: 2.09.00 IG-DCDC: 2.03.01	29/08/2008	OVE ZVR: 327279890 DVR: 1066887	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Conergy Italia SpA	Conergy Central 30	CC/CA			SI		01.00	28/04/2008	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	25000	NO	30/06/2012
Conergy Italia SpA	Conergy Central 30 HV	CC/CA			SI		1.00	11/11/2009	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	25000	NO	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Conergy Italia SpA	Conergy Central 40	CC/CA			SI		01.00	28/04/2008	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	33000	NO	30/06/2012
Conergy Italia SpA	Conergy Central 40 HV	CC/CA			SI		1.00	11/11/2009	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	33000	NO	30/06/2012
Conergy Italia SpA	Conergy Central 50	CC/CA			SI		01.00	28/04/2008	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	40000	NO	30/06/2012
Conergy Italia SpA	Conergy Central 50 HV	CC/CA			SI		1.00	11/11/2009	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	40000	NO	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 1800i	CC/CA	X	X*	SI		1.62	19/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1650	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 1800i	CC/CA	X	X*	SI		1.64	19/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1650	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 1800i	CC/CA	X	X*	SI		1.65	19/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1650	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 1800i	CC/CA	X	X*	SI		1.66	19/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1650	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 1800i	CC/CA	X	X*	SI		1.66	25/10/2011	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1650	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 1800o	CC/CA	X	X*	SI		1.62	19/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1650	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 1800o	CC/CA	X	X*	SI		1.64	19/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1650	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 1800o	CC/CA	X	X*	SI		1.65	19/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1650	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 1800o	CC/CA	X	X*	SI		1.66	19/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1650	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 1800o	CC/CA	X	X*	SI		1.66	25/10/2011	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1650	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 3000i	CC/CA	X	X*	SI		1.62	19/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 3000i	CC/CA	X	X*	SI		1.64	19/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 3000i	CC/CA	X	X*	SI		1.65	19/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 3000i	CC/CA	X	X*	SI		1.66	25/10/2011	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 3000o	CC/CA	X	X*	SI		1.62	19/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 3000o	CC/CA	X	X*	SI		1.64	19/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 3000o	CC/CA	X	X*	SI		1.65	19/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 3000o	CC/CA	X	X*	SI		1.66	25/10/2011	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 3600i	CC/CA	X	X*	SI		1.62	19/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 3600i	CC/CA	X	X*	SI		1.64	19/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 3600i	CC/CA	X	X*	SI		1.65	19/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 3600i	CC/CA	X	X*	SI		1.66	19/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 3600i	CC/CA	X	X*	SI		1.66	25/10/2011	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 3600o	CC/CA	X	X*	SI		1.62	19/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 3600o	CC/CA	X	X*	SI		1.64	19/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 3600o	CC/CA	X	X*	SI		1.65	19/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 3600o	CC/CA	X	X*	SI		1.66	19/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 3600o	CC/CA	X	X*	SI		1.66	25/10/2011	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 4000i	CC/CA	X	X*	SI		1.62	19/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 4000i	CC/CA	X	X*	SI		1.64	19/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 4000i	CC/CA	X	X*	SI		1.65	19/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 4000i	CC/CA	X	X*	SI		1.66	25/10/2011	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 4000o	CC/CA	X	X*	SI		1.64	19/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 4000o	CC/CA	X	X*	SI		1.65	19/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 4000o	CC/CA	X	X*	SI		1.66	25/10/2011	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 5400i	CC/CA	X	X*	SI		1.62	19/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 5400i	CC/CA	X	X*	SI		1.64	19/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 5400i	CC/CA	X	X*	SI		1.65	19/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 5400i	CC/CA	X	X*	SI		1.66	19/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 5400i	CC/CA	X	X*	SI		1.66	25/10/2011	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 5400o	CC/CA	X	X*	SI		1.62	19/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 5400o	CC/CA	X	X*	SI		1.64	19/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 5400o	CC/CA	X	X*	SI		1.65	19/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 5400o	CC/CA	X	X*	SI		1.66	19/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Danfoss A/S, division DKSI	ULX 5400o	CC/CA	X	X*	SI		1.66	25/10/2011	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX + 8K	CC/CA	X	X*	NO		2.01	31/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	8000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX + 8K	CC/CA	X	X*	NO		2.02	31/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	8000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX + 8K	CC/CA	X	X*	NO		2.10	31/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	8000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX + 8K	CC/CA	X	X*	NO		2.13	31/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	8000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX + 8K	CC/CA	X	X*	NO		2.15	31/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	8000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX + 8K	CC/CA	X	X*	NO		3.00	14/10/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	8000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 10K	CC/CA	X	X*	NO		1.0	30/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 10K	CC/CA	X	X*	NO		1.05	30/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 10K	CC/CA	X	X*	NO		1.06	30/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 10K	CC/CA	X	X*	NO		1.07	30/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 10K	CC/CA	X	X*	NO		1.08	30/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 10K	CC/CA	X	X*	NO		1.09	30/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 10K	CC/CA	X	X*	NO		1.10	30/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 10K	CC/CA	X	X*	NO		2.01	30/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 10K	CC/CA	X	X*	NO		2.02	30/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	10000	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 10K	CC/CA	X	X*	NO		2.10	30/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 10K	CC/CA	X	X*	NO		2.13	30/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 10K	CC/CA	X	X*	NO		2.15	30/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 10K	CC/CA	X	X*	NO		3.00	14/10/2011	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 12.5K	CC/CA	X	X*	NO		1.0	30/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	12500	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 12.5K	CC/CA	X	X*	NO		1.05	30/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	12500	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 12.5K	CC/CA	X	X*	NO		1.06	30/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	12500	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 12.5K	CC/CA	X	X*	NO		1.07	30/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	12500	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 12.5K	CC/CA	X	X*	NO		1.08	30/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	12500	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 12.5K	CC/CA	X	X*	NO		1.09	30/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	12500	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 12.5K	CC/CA	X	X*	NO		1.10	30/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	12500	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 12.5K	CC/CA	X	X*	NO		2.01	30/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	12500	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 12.5K	CC/CA	X	X*	NO		2.02	30/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	12500	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 12.5K	CC/CA	X	X*	NO		2.10	30/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	12500	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 12.5K	CC/CA	X	X*	NO		2.13	30/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	12500	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 12.5K	CC/CA	X	X*	NO		2.15	30/09/2008	KEMA Quality bv EN45011	Trifase	12500	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 12.5K	CC/CA	X	X*	NO		3.00	14/10/2011	KEMA Quality bv EN45011	Trifase	12500	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 15K	CC/CA	X	X*	NO		1.0	30/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 15K	CC/CA	X	X*	NO		1.05	30/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 15K	CC/CA	X	X*	NO		1.06	30/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 15K	CC/CA	X	X*	NO		1.07	30/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 15K	CC/CA	X	X*	NO		1.08	30/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 15K	CC/CA	X	X*	NO		1.09	30/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 15K	CC/CA	X	X*	NO		1.10	30/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 15K	CC/CA	X	X*	NO		2.01	30/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 15K	CC/CA	X	X*	NO		2.02	30/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 15K	CC/CA	X	X*	NO		2.10	30/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 15K	CC/CA	X	X*	NO		2.13	30/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 15K	CC/CA	X	X*	NO		2.15	30/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 15K	CC/CA	X	X*	NO		3.00	14/10/2011	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 8K	CC/CA	X	X*	NO		2.01	31/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	8000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 8K	CC/CA	X	X*	NO		2.02	31/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	8000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 8K	CC/CA	X	X*	NO		2.10	31/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	8000	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 8K	CC/CA	X	X*	NO		2.13	31/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	8000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 8K	CC/CA	X	X*	NO		2.15	31/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	8000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX 8K	CC/CA	X	X*	NO		3.00	14/10/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	8000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro 10K	CC/CA	X	X*	NO		2.01	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro 10K	CC/CA	X	X*	NO		2.02	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro 10K	CC/CA	X	X*	NO		2.10	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro 10K	CC/CA	X	X*	NO		2.13	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro 10K	CC/CA	X	X*	NO		2.15	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro 10K	CC/CA	X	X*	NO		3.00	14/10/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro 12,5K	CC/CA	X	X*	NO		2.01	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	12500	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro 12,5K	CC/CA	X	X*	NO		2.02	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	12500	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro 12,5K	CC/CA	X	X*	NO		2.10	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	12500	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro 12,5K	CC/CA	X	X*	NO		2.13	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	12500	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro 12,5K	CC/CA	X	X*	NO		2.15	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	12500	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro 12,5K	CC/CA	X	X*	NO		3.00	14/10/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	12500	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro 15K	CC/CA	X	X*	NO		2.01	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro 15K	CC/CA	X	X*	NO		2.02	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro 15K	CC/CA	X	X*	NO		2.10	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro 15K	CC/CA	X	X*	NO		2.13	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro 15K	CC/CA	X	X*	NO		2.15	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro 15K	CC/CA	X	X*	NO		3.00	14/10/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro 8K	CC/CA	X	X*	NO		2.01	31/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	8000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro 8K	CC/CA	X	X*	NO		2.02	31/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	8000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro 8K	CC/CA	X	X*	NO		2.10	31/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	8000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro 8K	CC/CA	X	X*	NO		2.13	31/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	8000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro 8K	CC/CA	X	X*	NO		2.15	31/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	8000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro 8K	CC/CA	X	X*	NO		3.00	14/10/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	8000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro+ 10K	CC/CA	X	X*	NO		2.01	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro+ 10K	CC/CA	X	X*	NO		2.02	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro+ 10K	CC/CA	X	X*	NO		2.10	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro+ 10K	CC/CA	X	X*	NO		2.13	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro+ 10K	CC/CA	X	X*	NO		2.15	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro+ 10K	CC/CA	X	X*	NO		3.00	14/10/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro+ 12,5K	CC/CA	X	X*	NO		2.02	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	12500	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro+ 12,5K	CC/CA	X	X*	NO		2.10	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	12500	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro+ 12,5K	CC/CA	X	X*	NO		2.13	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	12500	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro+ 15K	CC/CA	X	X*	NO		2.01	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro+ 15K	CC/CA	X	X*	NO		2.02	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro+ 15K	CC/CA	X	X*	NO		2.10	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro+ 15K	CC/CA	X	X*	NO		2.13	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro+ 15K	CC/CA	X	X*	NO		2.15	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro+ 15K	CC/CA	X	X*	NO		3.00	14/10/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro+ 8K	CC/CA	X	X*	NO		2.01	31/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	8000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro+ 8K	CC/CA	X	X*	NO		2.02	31/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	8000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro+ 8K	CC/CA	X	X*	NO		2.10	31/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	8000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro+ 8K	CC/CA	X	X*	NO		2.13	31/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	8000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro+ 8K	CC/CA	X	X*	NO		2.15	31/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	8000	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX Pro+ 8K	CC/CA	X	X*	NO		3.00	14/10/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	8000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX+ 10K	CC/CA	X	X*	NO		2.01	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX+ 10K	CC/CA	X	X*	NO		2.02	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX+ 10K	CC/CA	X	X*	NO		2.10	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX+ 10K	CC/CA	X	X*	NO		2.13	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX+ 10K	CC/CA	X	X*	NO		2.15	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX+ 10K	CC/CA	X	X*	NO		3.00	14/10/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX+ 12,5K	CC/CA	X	X*	NO		2.01	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	12500	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX+ 12,5K	CC/CA	X	X*	NO		2.02	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	12500	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX+ 12,5K	CC/CA	X	X*	NO		2.10	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	12500	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX+ 12,5K	CC/CA	X	X*	NO		2.13	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	12500	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX+ 15K	CC/CA	X	X*	NO		2.01	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX+ 15K	CC/CA	X	X*	NO		2.02	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX+ 15K	CC/CA	X	X*	NO		2.10	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX+ 15K	CC/CA	X	X*	NO		2.13	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX+ 15K	CC/CA	X	X*	NO		2.15	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Danfoss Solar Inverters A/S	TLX+ 15K	CC/CA	X	X*	NO		3.00	14/10/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	15000	SI	30/06/2012
DEIMO S.p.A. Stäbul Group	F1CONVSET01V010	CC/CA	X	X*			R400_PV3K_08	12/03/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	monofase	2000	SI	30/06/2012
DEIMO S.p.A. Stäbul Group ä	F1CONVSET00V010	CC/CA	X	X*			R400_PV3K_08	12/03/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	monofase	2500	SI	30/06/2012
Delta Electronics, Inc.	RPI153N54200XX	CC/CA	X	X*	NO		DSP: 2.00 Redundant: 2.00	14/06/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Delta Electronics, Inc.	RPI203N54200XX	CC/CA	X	X*	NO		DSP: 2.00 Redundant: 2.00	14/06/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	20000	SI	30/06/2012
Delta Energy Systems GmbH	SI 2000	CC/CA	X	X*	NO		IT GridMon 0.0.1	19/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Delta Energy Systems GmbH	SI 5000	CC/CA	X	X*	NO		IT GridMon 0.10	12/12/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Delta Energy Systems GmbH	SI2500	CC/CA	X	X*	NO		V0.08	10/09/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2500	SI	30/06/2012
Delta Energy Systems GmbH	SI3300	CC/CA	X	X*			IT GridMon 0.01	06/07/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Delta Energy Systems GmbH	SOLIVIA15EUG3TL	CC/CA	X	X*	NO		DSP: 2.00 Redundant: 2.00	01/06/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Delta Energy Systems GmbH	SOLIVIA15EUG4TL /EOE48010362	CC/CA	X	X*	NO		DSP: 1.5 RED: 2.00	25/08/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Delta Energy Systems GmbH	SOLIVIA2.0EUG3	CC/CA	X	X*	NO		IT GridMon V1.0.0	26/02/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Delta Energy Systems GmbH	SOLIVIA2.5EUG3	CC/CA	X	X*	NO		IT GridMon 0.01	10/04/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2500	SI	30/06/2012
Delta Energy Systems GmbH	SOLIVIA20EUG3TL	CC/CA	X	X*	NO		DSP: 2.00 Redundant: 2.00	02/06/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	20000	SI	30/06/2012
Delta Energy Systems GmbH	SOLIVIA20EUG4TL /EOE48010364	CC/CA	X	X*	NO		DSP: 1.5 RED: 2.00	25/08/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	20000	SI	30/06/2012
Delta Energy Systems GmbH	SOLIVIA3.0EUG3	CC/CA	X	X*	NO		IT GridMon 0.01	10/04/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Delta Energy Systems GmbH	SOLIVIA3.3EUG3	CC/CA	X	X*	NO		IT GridMon 0.01	10/04/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Delta Energy Systems GmbH	SOLIVIA5.0EUG3	CC/CA	X	X*	NO		IT GridMon 0.10	23/03/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Delta Energy Systems GmbH	SOLIVIACMEUG3	CC/CA			NO		IT SysControl V0.2.0	05/05/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	100000	NO	30/06/2012
Delta Energy Systems GmbH	SOLIVIACMEUG3-11	CC/CA			NO		IT SysControl V0.2.0	12/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	11000	NO	30/06/2012
Delta Energy Systems GmbH	SOLIVIACMEUG3-22	CC/CA			NO		IT SysControl V0.2.0	12/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	22000	NO	30/06/2012
Delta Energy Systems GmbH	SOLIVIACMEUG3-33	CC/CA			NO		IT SysControl V0.2.0	12/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	33000	NO	30/06/2012
Delta Energy Systems GmbH	SOLIVIACMEUG3-44	CC/CA			NO		IT SysControl V0.2.0	12/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	44000	NO	30/06/2012
Delta Energy Systems GmbH	SOLIVIACMEUG3-55	CC/CA			NO		IT SysControl V0.2.0	12/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	55000	NO	30/06/2012
Delta Energy Systems GmbH	SOLIVIACMEUG3-66	CC/CA			NO		IT SysControl V0.2.0	12/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	66000	NO	30/06/2012
Delta Energy Systems GmbH	SOLIVIACMEUG3-77	CC/CA			NO		IT SysControl V0.2.0	12/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	77000	NO	30/06/2012
Delta Energy Systems GmbH	SOLIVIACMEUG3-88	CC/CA			NO		IT SysControl V0.2.0	12/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	88000	NO	30/06/2012
Delta Energy Systems GmbH	SOLIVIACSEUG3-11	CC/CA			NO		IT SysControl V0.2.0	01/01/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	11000	NO	30/06/2012
Delta Energy Systems GmbH	SOLIVIACSEUG3-22	CC/CA			NO		IT SysControl V0.2.0	01/01/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	22000	NO	30/06/2012
Delta Energy Systems GmbH	SOLIVIACSEUG3-33	CC/CA			NO		IT SysControl V0.2.0	01/01/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	33000	NO	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Delta Energy Systems GmbH	SOLIVIACSEUG3-44	CC/CA			NO		IT SysControl V0.2.0	01/01/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	44000	NO	30/06/2012
Delta Energy Systems GmbH	SOLIVIACSEUG3-55	CC/CA			NO		IT SysControl V0.2.0	01/01/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	55000	NO	30/06/2012
Delta Energy Systems GmbH	SOLIVIACSEUG3-66	CC/CA			NO		IT SysControl V0.2.0	01/01/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	66000	NO	30/06/2012
Diehl AKO Stiftung & Co. KG	Platinum 11000 TL3	CC/CA	X	X*	NO		802D026	01/09/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Diehl AKO Stiftung & Co. KG	Platinum 13000 TDL	CC/CA	X	X*	NO		ICU V047 GMUV038	20/05/2011	Primara Test und Zertifizier GmbH n°D-ZE-12089-01-01	Trifase	12360	SI	30/06/2012
Diehl AKO Stiftung & Co. KG	Platinum 13000 TL	CC/CA	X	X*	NO		BT: V00 ICU: V03 GMU:V03	09/02/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	11250	SI	30/06/2012
Diehl AKO Stiftung & Co. KG	Platinum 13000 TL3	CC/CA	X	X*	NO		802D026	01/09/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	12400	SI	30/06/2012
Diehl AKO Stiftung & Co. KG	Platinum 16000 TL	CC/CA	X	X*	NO		BT: V00 ICU: V03 GMU:V03	09/02/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	13800	SI	30/06/2012
Diehl AKO Stiftung & Co. KG	Platinum 16000 TLD	CC/CA	X	X*	NO		ICU V047 GMUV038	20/05/2011	Primara Test und Zertifizier GmbH n°D-ZE-12089-01-01	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Diehl AKO Stiftung & Co. KG	Platinum 17000 TL3	CC/CA	X	X*	NO		802D026	01/09/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	16500	SI	30/06/2012
Diehl AKO Stiftung & Co. KG	Platinum 19000 TL	CC/CA	X	X*	NO		BT: V00 ICU: V03 GMU:V03	09/02/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	16500	SI	30/06/2012
Diehl AKO Stiftung & Co. KG	Platinum 19000 TLD	CC/CA	X	X*	NO		ICU V047 GMUV038	20/05/2011	Primara Test und Zertifizier GmbH n°D-ZE-12089-01-01	Trifase	18000	SI	30/06/2012
Diehl AKO Stiftung & Co. KG	Platinum 2100 S	CC/CA	X	X*	SI		BT: V29 ICU: V70 GMU:V50	18/10/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1750	SI	30/06/2012
Diehl AKO Stiftung & Co. KG	Platinum 22000 TL	CC/CA	X	X*	NO		BT: V00 ICU: V03 GMU:V03	09/02/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	18900	SI	30/06/2012
Diehl AKO Stiftung & Co. KG	Platinum 22000 TLD	CC/CA			NO		ICU V047 GMUV038	20/05/2011	Primara Test und Zertifizier GmbH n°D-ZE-12089-01-01	Trifase	20700	NO	30/06/2012
Diehl AKO Stiftung & Co. KG	Platinum 22001 TLD	CC/CA	X	X*	NO		ICU V047 GMUV038	20/05/2011	Primara Test und Zertifizier GmbH n°D-ZE-12089-01-01	Trifase	20000	SI	30/06/2012
Diehl AKO Stiftung & Co. KG	Platinum 2800 S	CC/CA	X	X*	SI		BT: V29 ICU: V70 GMU:V50	29/06/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	2400	SI	30/06/2012
Diehl AKO Stiftung & Co. KG	Platinum 3100 S	CC/CA	X	X*	SI		BT: V29 ICU: V70 GMU:V50	18/10/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2550	SI	30/06/2012
Diehl AKO Stiftung & Co. KG	Platinum 3800 S	CC/CA	X	X*	SI		BT: V29 ICU: V70 GMU:V50	18/10/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3150	SI	30/06/2012
Diehl AKO Stiftung & Co. KG	Platinum 4300 S	CC/CA	X	X*	SI		BT: V29 ICU: V70 GMU:V50	29/06/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	3680	SI	30/06/2012
Diehl AKO Stiftung & Co. KG	Platinum 4300 TL	CC/CA	X	X*	NO		BT: V00 ICU: V00 GMU:V00	24/03/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	3750	SI	30/06/2012
Diehl AKO Stiftung & Co. KG	Platinum 4301 S	CC/CA	X	X*	SI		BT: V29 ICU: V70 GMU:V50	29/06/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	3680	SI	30/06/2012
Diehl AKO Stiftung & Co. KG	Platinum 4600 S	CC/CA	X	X*	SI		BT: V29 ICU: V70 GMU:V50	18/10/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3800	SI	30/06/2012
Diehl AKO Stiftung & Co. KG	Platinum 4601 S	CC/CA	X	X*	SI		BT: V29 ICU: V70 GMU:V50	18/10/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3800	SI	30/06/2012
Diehl AKO Stiftung & Co. KG	Platinum 4800 TL	CC/CA	X	X*	NO		BT: V00 ICU: V00 GMU:V00	24/03/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4200	SI	30/06/2012
Diehl AKO Stiftung & Co. KG	Platinum 5300 TL	CC/CA	X	X*	NO		BT: V00 ICU: V00 GMU:V00	24/03/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Diehl AKO Stiftung & Co. KG	Platinum 6300 TL	CC/CA	X	X*	NO		BT: V00 ICU: V00 GMU:V00	24/03/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	5500	SI	30/06/2012
Diehl AKO Stiftung & Co. KG	Platinum 7200 TL	CC/CA	X	X*	NO		BT: V00 ICU: V00 GMU:V00	27/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	6300	SI	30/06/2012
Diehl AKO Stiftung & Co.KG	Platinum 3800TLD	CC/CA	X	X*	NO		ICU V047 GMUV038	20/05/2011	Primara Test und Zertifizier GmbH n°D-ZE-12089-01-01	Monofase	3680	SI	30/06/2012
Diehl AKO Stiftung & Co.KG	Platinum 3801TLD	CC/CA	X	X*	NO		ICU V047 GMUV038	20/05/2011	Primara Test und Zertifizier GmbH n°D-ZE-12089-01-01	Monofase	3330	SI	30/06/2012
Diehl AKO Stiftung & Co.KG	Platinum 4300TLD	CC/CA	X	X*	NO		ICU V047 GMUV038	20/05/2011	Primara Test und Zertifizier GmbH n°D-ZE-12089-01-01	Monofase	4120	SI	30/06/2012
Diehl AKO Stiftung & Co.KG	Platinum 5300TLD	CC/CA	X	X*	NO		ICU V047 GMUV038	20/05/2011	Primara Test und Zertifizier GmbH n°D-ZE-12089-01-01	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Diehl AKO Stiftung & Co.KG	Platinum 6300TLD	CC/CA	X	X*	NO		ICU V047 GMUV038	20/05/2011	Primara Test und Zertifizier GmbH n°D-ZE-12089-01-01	Monofase	6000	SI	30/06/2012
Diehl AKO Stiftung & Co.KG	Platinum 7200TLD	CC/CA	X	X*	NO		ICU V047 GMUV038	20/05/2011	Primara Test und Zertifizier GmbH n°D-ZE-12089-01-01	Monofase	6900	SI	30/06/2012
Diehl AKO Stiftung & Co.KG	Platinum4800TLD	CC/CA	X	X*	NO		ICU V047 GMUV038	20/05/2011	Primara Test und Zertifizier GmbH n°D-ZE-12089-01-01	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Dipl.-Ing. W. Bender GmbH	VDM423-D-(2)		X				D344 V3.10	11/02/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09		0	NO	30/06/2012
Donauer Solartechnik Vertriebs GmbH	High Efficiency 3.0	CC/CA	X	X*	NO		ENS 2.7.0	20/10/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Donauer Solartechnik Vertriebs GmbH	High Efficiency 3.6	CC/CA	X	X*	NO		ENS 2.7.0	20/10/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	3600	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Eaton GmbH	ISG1I-1500/1-I	CC/CA	X	X*			M1.00	06/05/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Eaton GmbH	ISG1I-2000/1-I	CC/CA	X	X*			M1.00	06/05/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Eaton GmbH	ISG1I-2800/1-I	CC/CA	X	X*			M1.00	06/05/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Eaton GmbH	ISG1I-3300/1-I	CC/CA	X	X*			M1.00	06/05/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Eaton GmbH	ISG1I-4000/1-I	CC/CA	X	X*			M1.00	06/05/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Eaton GmbH	ISG1O-4000/1-I	CC/CA	X	X*			M1.00	06/05/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Eaton GmbH	ISG1O-6000/1-I	CC/CA	X	X*	NO		M1.00	30/04/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	6000	SI	30/06/2012
Eaton GmbH	ISG3O-4600/1-I	CC/CA	X	X*			M1.00	06/05/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Eaton PhoenixTec MMPL Co., Ltd	PVG 10000	CC/CA	X	X*	NO		Master: G0.18 Slave: 00.25	30/04/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Ecojoule srl - Energia Sostenibile	Apollo 2	CC/CA	X	X*	NO		2.7	05/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Ecojoule srl - Energia Sostenibile	Apollo 2	CC/CA	X	X*	NO		3.5	05/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Ecojoule srl - Energia Sostenibile	Apollo 2Plus	CC/CA	X	X*	NO		3.5	05/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Ecojoule srl - Energia Sostenibile	Apollo 3	CC/CA	X	X*	NO		2.7	05/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Ecojoule srl - Energia Sostenibile	Apollo 3	CC/CA	X	X*	NO		3.5	05/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Ecojoule srl - Energia Sostenibile	Apollo 3Plus	CC/CA	X	X*	NO		3.5	05/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Ecojoule srl - Energia Sostenibile	Apollo 4	CC/CA	X	X*	NO		2.7	05/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Ecojoule srl - Energia Sostenibile	Apollo 4	CC/CA	X	X*	NO		3.5	05/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Ecojoule srl - Energia Sostenibile	Apollo 4Plus	CC/CA	X	X*	NO		3.5	05/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Ecojoule srl - Energia Sostenibile	Apollo 5	CC/CA	X	X*	NO		2.7	05/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Ecojoule srl - Energia Sostenibile	Apollo 5	CC/CA	X	X*	NO		3.5	05/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Ecojoule srl - Energia Sostenibile	Apollo 5Plus	CC/CA	X	X*	NO		3.5	05/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Ecojoule srl - Energia Sostenibile	Apollo 7	CC/CA	X	X*	NO		3.05	05/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	7000	SI	30/06/2012
Ecojoule srl - Energia Sostenibile	Ulisse S100	CC/CA			NO		3.00	19/11/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	100000	NO	30/06/2012
Ecojoule srl - Energia Sostenibile	Ulisse S20	CC/CA			NO		3.00	19/11/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	20000	NO	30/06/2012
Ecojoule srl - Energia Sostenibile	Ulisse S30	CC/CA			NO		3.00	19/11/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	30000	NO	30/06/2012
Ecojoule srl - Energia Sostenibile	Ulisse S50	CC/CA			NO		3.00	19/11/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	50000	NO	30/06/2012
Ecojoule srl - Energia Sostenibile	Ulisse T100	CC/CA					3.00	19/11/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	100000	NO	30/06/2012
Ecojoule srl - Energia Sostenibile	Ulisse T20	CC/CA					3.00	19/11/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	20000	NO	30/06/2012
Ecojoule srl - Energia Sostenibile	Ulisse T30	CC/CA					3.00	19/11/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	30000	NO	30/06/2012
Ecojoule srl - Energia Sostenibile	Ulisse T50	CC/CA					3.00	19/11/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	50000	NO	30/06/2012
EEI, Equipaggiamenti Elettronici Industriali S.r.l.	8YE020Q1AF01	CC/CA					9CZ02800	12/10/2009	UL International Demko A/S EN45011 DANAK.nr. 7011 EN17025 DANAK nr. 352	Trifase	20000	NO	30/06/2012
EEI, Equipaggiamenti Elettronici Industriali S.r.l.	8YE020Q1AF02	CC/CA					9CZ02800	12/10/2009	UL International Demko A/S EN45011 DANAK.nr. 7011 EN17025 DANAK nr. 352	Trifase	20000	NO	30/06/2012
EEI, Equipaggiamenti Elettronici Industriali S.r.l.	8YE020Q1AF03	CC/CA					9CZ01940	12/10/2009	UL International Demko A/S EN45011 DANAK.nr. 7011 EN17025 DANAK nr. 352	Trifase	20000	NO	30/06/2012
EEI, Equipaggiamenti Elettronici Industriali S.r.l.	8YE055Q3AF01	CC/CA					9CZ01400	08/10/2009	UL International Demko A/S EN45011 DANAK.nr. 7011 EN17025 DANAK nr. 352	Trifase	51500	NO	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
EEI, Equipaggiamenti Elettronici Industriali S.r.l.	8YF0T000	CC/CA					9ND0092.0	29/01/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	2500	NO	30/06/2012
EEI, Equipaggiamenti Elettronici Industriali S.r.l.	8YF150Q3AF01	CC/CA					9CZ02820	02/11/2009	UL International Demko A/S EN45011 DANAK.nr. 7011 EN17025 DANAK nr. 353	Trifase	150000	NO	30/06/2012
Effekta Regeltechnik GmbH	ES 2200	CC/CA	X	X*	NO		PV00104S	04/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Effekta Regeltechnik GmbH	ES 3300	CC/CA	X	X*	NO		PV00104S	04/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Effekta Regeltechnik GmbH	ES 4200	CC/CA	X	X*	NO		PV00104S	04/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Effekta Regeltechnik GmbH	ES 5000	CC/CA	X	X*	NO		PV00104S	04/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Elettronica G.C. di Carlo Giambi	GP3		X				MICRO1-MAIN: release GP3-02 27/2/2004 MICRO2- FREQ: release GP3F-02 27/2/2004	20/11/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	0	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	Aladin 2000 MGS 3000	CC/CA	X	X*	SI		1.7	04/10/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	Aladin 2000 MGS 4600	CC/CA	X	X*	SI		1.7	04/10/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	Aladin 2000 MGS 6000	CC/CA	X	X*	SI		1.7	04/10/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	6000	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	ETESIAN MINI 2600	CC/CA	X	X*	SI		1.66	23/12/2009 12/01/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	2001	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	ETESIAN MINI 2600	CC/CA	X	X*	SI		1.67	23/12/2009 12/01/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	2001	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	ETESIAN MINI 3600	CC/CA	X	X*	SI		1.66	23/12/2009 12/01/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/04	Monofase	2760	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	ETESIAN MINI 3600	CC/CA	X	X*	SI		1.67	23/12/2009 12/01/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/04	Monofase	2760	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	ETESIAN MINI 4300	CC/CA	X	X*	SI		1.66	23/12/2009 12/01/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/05	Monofase	3290	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	ETESIAN MINI 4300	CC/CA	X	X*	SI		1.67	23/12/2009 12/01/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/05	Monofase	3290	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	ETESIAN MINI 5300	CC/CA	X	X*	SI		1.66	23/12/2009 12/01/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/06	Monofase	4100	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	ETESIAN MINI 5300	CC/CA	X	X*	SI		1.67	23/12/2009 12/01/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/06	Monofase	4100	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	ETESIAN MINI 6400	CC/CA	X	X*	SI		1.66	23/12/2009 12/01/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/07	Monofase	4900	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	ETESIAN MINI 6400	CC/CA	X	X*	SI		1.67	23/12/2009 12/01/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/07	Monofase	4900	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	ETESIAN MINI 7800	CC/CA	X	X*	SI		1.66	23/12/2009 12/01/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/08	Monofase	5980	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	ETESIAN MINI 7800	CC/CA	X	X*	SI		1.67	23/12/2009 12/01/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/08	Monofase	5980	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	ETESIAN ONE 110	CC/CA	X	X*	SI		1.70	23/12/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/08	Trifase	84700	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	ETESIAN ONE 14	CC/CA	X	X*	SI		1.70	23/12/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/08	Trifase	10600	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	ETESIAN ONE 19	CC/CA	X	X*	SI		1.70	23/12/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/08	Trifase	14400	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	ETESIAN ONE 26	CC/CA	X	X*	SI		1.70	23/12/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/08	Trifase	20000	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	ETESIAN ONE 42	CC/CA	X	X*	SI		1.70	23/12/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/08	Trifase	32800	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	ETESIAN ONE 61	CC/CA	X	X*	SI		1.70	23/12/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/08	Trifase	47100	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	ETESIAN ONE 90	CC/CA	X	X*	SI		1.70	23/12/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/08	Trifase	68700	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY 110	CC/CA			SI		1.6	22/11/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	84300	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY 135	CC/CA			NO		1.69	26/11/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-694/9A	Trifase	100000@600V 136400@800V	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY 135	CC/CA			NO		1.70	26/11/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-694/9A	Trifase	100000@600V 136400@800V	NO	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY 155	CC/CA			NO		1.69	26/11/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-694/9A	Trifase	121000@600V 160900@800V	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY 155	CC/CA			NO		1.70	26/11/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-694/9A	Trifase	121000@600V 160900@800V	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY 180	CC/CA			NO		1.69	26/11/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-694/9A	Trifase	137100@600V 182700@800V	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY 180	CC/CA			NO		1.70	26/11/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-694/9A	Trifase	137100@600V 182700@800V	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY 21	CC/CA			SI		1.6	10/11/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	16200	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY 26	CC/CA			SI		1.6	10/11/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	22300	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY 33	CC/CA			SI		1.6	10/11/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	25400	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY 37	CC/CA			SI		1.6	10/11/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	28100	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY 42	CC/CA			SI		1.6	10/11/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	32600	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY 47	CC/CA			SI		1.6	10/11/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	36000	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY 53	CC/CA			SI		1.6	10/11/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	40800	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY 61	CC/CA			SI		1.6	10/11/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	46900	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY 75	CC/CA			SI		1.6	22/11/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	57100	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY 90	CC/CA			SI		1.6	22/11/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	68400	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY M PLUS 3600	CC/CA	X	X*	SI		1.66	29/06/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	2760	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY M PLUS 3600	CC/CA	X	X*	SI		1.67	29/06/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	2760	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY M PLUS 4300	CC/CA	X	X*	SI		1.66	29/06/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	3290	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY M PLUS 4300	CC/CA	X	X*	SI		1.67	29/06/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	3290	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY M PLUS 5300	CC/CA	X	X*	SI		1.66	29/06/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4100	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY M PLUS 5300	CC/CA	X	X*	SI		1.67	29/06/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4100	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY M PLUS 6400	CC/CA	X	X*	SI		1.66	29/06/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4900	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY M PLUS 6400	CC/CA	X	X*	SI		1.67	29/06/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4900	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY M PLUS 7800	CC/CA	X	X*	SI		1.66	29/06/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	5980	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY M PLUS 7800	CC/CA	X	X*	SI		1.67	29/06/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	5980	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY M PLUS 1300E	CC/CA	X	X*	SI		1.67	06/08/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	1035	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY M PLUS 2600E	CC/CA	X	X*	SI		1.66	29/06/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	2001	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY M PLUS 2600E	CC/CA	X	X*	SI		1.67	29/06/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	2001	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY M PLUS 3600E	CC/CA	X	X*	SI		1.66	29/06/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	2760	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY M PLUS 3600E	CC/CA	X	X*	SI		1.67	29/06/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	2760	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY M PLUS 4300E	CC/CA	X	X*	SI		1.66	29/06/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	3290	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY M PLUS 4300E	CC/CA	X	X*	SI		1.67	29/06/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	3290	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Elettronica Santerno S.p.A.	Sunway M XS 2200-A TL	CC/CA	X	X*	NO		1.05	26/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/08	Monofase	2200	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	Sunway M XS 2200TL	CC/CA	X	X*	NO		1.05	26/09/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/08	Monofase	2200	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	Sunway M XS 3000-A TL	CC/CA	X	X*	NO		1.05	26/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/08	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	Sunway M XS 3000TL	CC/CA	X	X*	NO		1.05	26/09/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/08	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	Sunway M XS 3800-A TL	CC/CA	X	X*	NO		1.05	26/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/08	Monofase	3800	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	Sunway M XS 3800TL	CC/CA	X	X*	NO		1.05	26/09/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/08	Monofase	3800	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	Sunway M XS 5000 TL	CC/CA	X	X*	NO		3.0	14/06/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/08	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	Sunway M XS 6000 TL	CC/CA	X	X*	NO		3.0	14/06/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/08	Monofase	6000	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	Sunway M XS 7500 TL	CC/CA	X	X*	NO		3.0	14/06/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/08	Monofase	7500	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY MXR 2600	CC/CA	X	X*	SI		1.6	08/06/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2010	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY MXR 2600	CC/CA	X	X*	SI		1.65	08/06/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2010	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY MXR 2600	CC/CA	X	X*	SI		1.66	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/08	Monofase	2010	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY MXR 2600E	CC/CA	X	X*	SI		1.65	08/06/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2010	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY MXR 2600E	CC/CA	X	X*	SI		1.66	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	2010	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY MXR 3600	CC/CA	X	X*	SI		1.6	08/06/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2760	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY MXR 3600	CC/CA	X	X*	SI		1.65	08/06/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2760	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY MXR 3600	CC/CA	X	X*	SI		1.66	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	2760	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY MXR 3600E	CC/CA	X	X*	SI		1.65	08/06/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2760	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY MXR 3600E	CC/CA	X	X*	SI		1.66	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	2760	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY MXR 4300	CC/CA	X	X*	SI		1.6	08/06/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3290	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY MXR 4300	CC/CA	X	X*	SI		1.65	08/06/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3290	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY MXR 4300	CC/CA	X	X*	SI		1.66	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	3290	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY MXR 4300E	CC/CA	X	X*	SI		1.65	08/06/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3290	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY MXR 4300E	CC/CA	X	X*	SI		1.66	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	3290	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY MXR 5300	CC/CA	X	X*	SI		1.6	08/06/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4100	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY MXR 5300	CC/CA	X	X*	SI		1.65	08/06/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4100	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY MXR 5300	CC/CA	X	X*	SI		1.66	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4100	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY MXR 6400	CC/CA	X	X*	SI		1.6	08/06/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4900	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY MXR 6400	CC/CA	X	X*	SI		1.65	08/06/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4900	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY MXR 6400	CC/CA	X	X*	SI		1.66	08/06/2007	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4900	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY MXR 7800	CC/CA	X	X*	SI		1.6	08/06/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	5980	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY MXR 7800	CC/CA	X	X*	SI		1.65	08/06/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	5980	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY MXR 7800	CC/CA	X	X*	SI		1.66	08/06/2007	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	5980	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 10 - 600V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	31/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	7900	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 10 - 600V-TK	CC/CA	X	X*	SI		1.69	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	7900	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 10 - 800V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	31/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	7700	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 100 800V	CC/CA	X	X*	SI		1.6	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	76400	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 100 800V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	76400	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 100 800V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.6	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	76400	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 100 800V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.69	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	76400	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 110 600V	CC/CA	X	X*	SI		1.6	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	84300	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 110 600V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	84300	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 110 600V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.6	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	84300	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 110 600V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.69	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	84300	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 120 800V	CC/CA	X	X*	SI		1.6	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	91400	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 120 800V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	91400	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 120 800V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.6, 1.69	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	91400	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 120 800V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.6	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	91400	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 135 600V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	100000	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 14 - 600V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	31/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	10500	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 14 - 600V -TK	CC/CA	X	X*	SI		1.69	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	10500	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 14 - 800V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	31/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	10500	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 14 - 800V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.69	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	10500	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 145 800V	CC/CA	X	X*	SI		1.6	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	112600	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 145 800V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	112600	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 145 800V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.6	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	112600	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 145 800V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.69	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	112600	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 155 600V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	121000	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 16 - 600V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	31/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	12200	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 16 - 600V -TK	CC/CA	X	X*	SI		1.69	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	12200	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 18 - 800V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	31/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	14100	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 18 - 800V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.69	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	14100	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 19 - 600V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	31/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	14300	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 21 - 600V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	31/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	16200	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 21 - 600V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.69	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	16200	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 21 - 800V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	31/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	16300	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 21 - 800V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.69	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	16300	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 210 800V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	160900	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 240 800V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	182700	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 25 - 800V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	31/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	19100	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 25 - 800V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.69	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	19100	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 26 - 600V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	31/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	20000	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 26 - 600V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.69	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	20300	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 28 800V	CC/CA	X	X*	SI		1.6	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	21700	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 28 800V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	21700	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 28 800V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.6	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	21700	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 28 800V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.69	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	21700	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 33 600V	CC/CA	X	X*	SI		1.6	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	25400	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 33 600V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	25400	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 33 600V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.6	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	25400	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 33 600V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.69	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	25400	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 35 800V	CC/CA	X	X*	SI		1.6	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	27100	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 35 800V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	27100	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 35 800V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.6	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	27100	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 35 800V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.69	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	27100	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 37 600V	CC/CA	X	X*	SI		1.6	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	28100	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 37 600V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	28100	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 37 600V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.6	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	28100	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 37 600V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.69	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	28100	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 42 600V	CC/CA	X	X*	SI		1.6	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	32600	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 42 600V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	32600	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 42 600V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.6	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	32600	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 42 600V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.69	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	32600	NO	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 44 800V	CC/CA	X	X*	SI		1.6	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	33900	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 44 800V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	33900	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 44 800V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.6	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	33900	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 44 800V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.69	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	33900	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 47 600V	CC/CA	X	X*	SI		1.6	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	36000	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 47 600V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	36000	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 47 600V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.6	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	36000	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 47 600V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.69	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	36000	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 49 800V	CC/CA	X	X*	SI		1.6	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	37500	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 49 800V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	37500	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 49 800V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.6	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	37500	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 49 800V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.69	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	37500	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 53 600V	CC/CA	X	X*	SI		1.6	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	40800	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 53 600V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	40800	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 53 600V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.6	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	40800	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 53 600V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.69	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	40800	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 57 800V	CC/CA	X	X*	SI		1.6	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	43600	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 57 800V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	43600	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 57 800V -TK	CC/CA	X	X*	SI		1.6	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	43600	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 57 800V -TK	CC/CA	X	X*	SI		1.69	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	43600	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 6 - 600V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	31/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	4700	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 6 - 600V -TK	CC/CA	X	X*	SI		1.69	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	4700	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 600V DUAL 52	CC/CA	X	X*	SI		1.6	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	40600	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 600V DUAL 52	CC/CA	X	X*	SI		1.69	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	40600	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 61 600V	CC/CA	X	X*	SI		1.6	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	46900	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 61 600V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	46900	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 61 600V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.6	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	46900	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 61 600V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.69	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	46900	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 63 800V	CC/CA	X	X*	SI		1.6	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	48200	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 63 800V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	48200	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 63 800V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.6	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	48200	NO	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 63 800V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.69	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	48200	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 71 800V	CC/CA	X	X*	SI		1.6	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	54500	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 71 800V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	54500	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 75 600V	CC/CA	X	X*	SI		1.6	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	57100	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 75 600V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	57100	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 75 600V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.6	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	57100	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 75 600V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.69	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	57100	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 8- 600V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	31/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	5800	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 8- 800V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	31/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	6300	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 8- 800V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.69	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	6300	SI	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 82 800V	CC/CA	X	X*	SI		1.6	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	62700	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 82 800V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	62700	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 82 800V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.6	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	62700	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 82 800V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.69	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	62700	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 90 600V	CC/CA	X	X*	SI		1.6	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	68400	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 90 600V	CC/CA	X	X*	SI		1.69	24/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	68400	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 90 600V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.6	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	68400	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG 90 600V - TK	CC/CA	X	X*	SI		1.69	07/08/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	68400	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG175 800V TE	CC/CA	X	X*	NO		1.7	26/11/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-694/9A	Trifase	136400	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG180 600V TE	CC/CA	X	X*	NO		1.7	26/11/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-694/9A	Trifase	137100	NO	30/06/2012
Elettronica Santerno S.p.A.	SUNWAY TG240 800V TE	CC/CA	X	X*	NO		1.7	26/11/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-694/9A	Trifase	182700	NO	30/06/2012
Elit Srl	Elios 2200	CC/CA	X	X*	NO		PV000000	29/09/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Elit Srl	Elios 3200	CC/CA	X	X*	NO		PV000000	29/09/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Elit Srl	Elios 4200	CC/CA	X	X*	NO		PV000000	29/09/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Elit Srl	Elios 5000	CC/CA	X	X*	NO		PV000000	29/09/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Elpower S.r.l.	CLEANVERTER 10	CC/CA		X*		Eolic Inverter	4.2	04/12/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	10000	NO	30/06/2012
Elpower S.r.l.	CLEANVERTER 10	CC/CA		X*		PV Inverter	4.2	04/12/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	10000	NO	30/06/2012
Elpower S.r.l.	CLEANVERTER 15	CC/CA		X*		Eolic Inverter	4.2	04/12/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	15000	NO	30/06/2012
Elpower S.r.l.	CLEANVERTER 15	CC/CA		X*		PV Inverter	4.2	04/12/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	15000	NO	30/06/2012
Elpower S.r.l.	CLEANVERTER 20	CC/CA		X*		Eolic Inverter	4.2	04/12/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	20000	NO	30/06/2012
Elpower S.r.l.	CLEANVERTER 20	CC/CA		X*		PV Inverter	4.2	04/12/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	20000	NO	30/06/2012
Elpower S.r.l.	CLEANVERTER 25	CC/CA		X*		Eolic Inverter	4.2	04/12/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	25000	NO	30/06/2012
Elpower S.r.l.	CLEANVERTER 25	CC/CA		X*		PV Inverter	4.2	04/12/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	25000	NO	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Elpower S.r.l.	CLEANVERTER 30	CC/CA		X*	SI	PV Inverter	4.2	13/09/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	30000	NO	30/06/2012
Elpower S.r.l.	CLEANVERTER 30	CC/CA		X*	SI	Eolic Inverter	4.2	13/09/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	30000	NO	30/06/2012
Elpower S.r.l.	CLEANVERTER 40	CC/CA		X*	SI	PV Inverter	4.2	13/09/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	40000	NO	30/06/2012
Elpower S.r.l.	CLEANVERTER 40	CC/CA		X*	SI	Eolic Inverter	4.2	13/09/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	40000	NO	30/06/2012
Elpower S.r.l.	CLEANVERTER 40 C	CC/CA	X	X*	SI	PV Inverter	4.2	25/10/2011	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	40000	NO	30/06/2012
Elpower S.r.l.	CLEANVERTER 40 C	CC/CA	X	X*	SI	Eolic Inverter	4.2	25/10/2011	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	40000	NO	30/06/2012
Elpower S.r.l.	CLEANVERTER 50	CC/CA		X*	SI	Eolic Inverter	4.2	13/09/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	50000	NO	30/06/2012
Elpower S.r.l.	CLEANVERTER 50 C	CC/CA	X	X*	SI	Eolic Inverter	4.2	25/10/2011	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	50000	NO	30/06/2012
Elpower S.r.l.	CLEANVERTER 50 C	CC/CA	X	X*	SI	PV Inverter	4.2	25/10/2011	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	50000	NO	30/06/2012
Elpower S.r.l.	CLEANVERTER 60	CC/CA		X*	SI	PV Inverter	4.2	13/09/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	60000	NO	30/06/2012
Elpower S.r.l.	CLEANVERTER 60	CC/CA		X*	SI	Eolic Inverter	4.2	13/09/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	60000	NO	30/06/2012
Elpower S.r.l.	CLEANVERTER 60 C	CC/CA	X	X*	SI	PV Inverter	4.2	25/10/2011	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	60000	NO	30/06/2012
Elpower S.r.l.	CLEANVERTER 60 C	CC/CA	X	X*	SI	Eolic Inverter	4.2	25/10/2011	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	60000	NO	30/06/2012
Elpower S.r.l.	CLEANVERTER 80	CC/CA		X*	SI	PV Inverter	4.2	13/09/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	80000	NO	30/06/2012
Elpower S.r.l.	CLEANVERTER 80	CC/CA		X*	SI	Eolic Inverter	4.2	13/09/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	80000	NO	30/06/2012
Elpower S.r.l.	CLEANVERTER 80 C	CC/CA	X	X*	SI	PV Inverter	4.2	25/10/2011	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	80000	NO	30/06/2012
Elpower S.r.l.	CLEANVERTER 80 C	CC/CA	X	X*	SI	Eolic Inverter	4.2	25/10/2011	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	80000	NO	30/06/2012
Eltek Valere	Theia 2.0HE-t	CC/CA	X	X*	NO		GUI 1.00 DSP 1.10	15/07/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Eltek Valere	Theia 2.9HE-t	CC/CA	X	X*	NO		GUI 1.00 DSP 1.10	15/07/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	2900	SI	30/06/2012
Eltek Valere	Theia 3.8HE-t	CC/CA	X	X*	NO		GUI 1.00 DSP 1.10	05/05/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	3800	SI	30/06/2012
Eltek Valere	Theia 4.4HE-t	CC/CA	X	X*	NO		GUI 1.00 DSP 1.10	05/05/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	4400	SI	30/06/2012
Eltek Valere	Theia C-100TL	CC/CA			NO		3.0	29/03/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	100000	NO	30/06/2012
Eltek Valere	Theia C-100TX	CC/CA					3.0	29/03/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	100000	NO	30/06/2012
Eltek Valere	Theia C-20TL	CC/CA			NO		3.0	29/03/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	20000	NO	30/06/2012
Eltek Valere	Theia C-20TX	CC/CA					3.0	29/03/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	20000	NO	30/06/2012
Eltek Valere	Theia C-30TL	CC/CA			NO		3.0	29/03/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	30000	NO	30/06/2012
Eltek Valere	Theia C-30TX	CC/CA					3.0	29/03/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	30000	NO	30/06/2012
Eltek Valere	Theia C-50TL	CC/CA			NO		3.0	29/03/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	50000	NO	30/06/2012
Eltek Valere	Theia C-50TX	CC/CA					3.0	29/03/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	50000	NO	30/06/2012
Eltek Valere AS	Theia 13000TL	CC/CA	X	X*	NO		ICU: V03 GMU: V03	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	11250	SI	30/06/2012
Eltek Valere AS	Theia 16000TL	CC/CA	X	X*	NO		ICU: V03 GMU: V03	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	13800	SI	30/06/2012
Eltek Valere AS	Theia 19000TL	CC/CA	X	X*	NO		ICU: V03 GMU: V03	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	16500	SI	30/06/2012
Eltek Valere AS	Theia 2100S	CC/CA	X	X*	SI		ICU: V70 GMU V50	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	1750	SI	30/06/2012
Eltek Valere AS	Theia 22000TL	CC/CA	X	X*	NO		ICU: V03 GMU: V03	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	18900	SI	30/06/2012
Eltek Valere AS	Theia 2800S	CC/CA	X	X*	SI		ICU: V70 GMU V50	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	2400	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Eltek Valere AS	Theia 3100S	CC/CA	X	X*	SI		ICU: V70 GMU V50	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	2550	SI	30/06/2012
Eltek Valere AS	Theia 3800S	CC/CA	X	X*	SI		ICU: V70 GMU V50	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Eltek Valere AS	Theia 4300s	CC/CA	X	X*	SI		ICU: V70 GMU V50	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	3680	SI	30/06/2012
Eltek Valere AS	Theia 4300tl	CC/CA	X	X*	NO		BT: V00 ICU: V00	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	3750	SI	30/06/2012
Eltek Valere AS	Theia 4301s	CC/CA	X	X*	SI		ICU: V70 GMU V50	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	3680	SI	30/06/2012
Eltek Valere AS	Theia 4600s	CC/CA	X	X*	SI		ICU: V70 GMU V50	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	3800	SI	30/06/2012
Eltek Valere AS	Theia 4601s	CC/CA	X	X*	SI		ICU: V70 GMU V50	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	3800	SI	30/06/2012
Eltek Valere AS	Theia 4800tl	CC/CA	X	X*	NO		BT: V00 ICU: V00	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	4200	SI	30/06/2012
Eltek Valere AS	Theia 5300tl	CC/CA	X	X*	NO		BT: V00 ICU: V00	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Eltek Valere AS	Theia 6300tl	CC/CA	X	X*	NO		BT: V00 ICU: V00	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	5500	SI	30/06/2012
Eltek Valere AS	Theia 7200tl	CC/CA	X	X*	NO		BT: V00 ICU: V00	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	6300	SI	30/06/2012
ELVI S.p.A.	Elvi_Universal QCC_100K_DC	CC/CA				Solar Inverter	1.3	28/05/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	100000	NO	30/06/2012
ELVI S.p.A.	Elvi_Universal QCC_100K_DCHV	CC/CA	X	X*	SI	Internamente al case dell'inverter sono presenti PI e DDI già certificate e presenti in elenco	V 1.0	23/08/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	100000	NO	30/06/2012
ELVI S.p.A.	Elvi_Universal QCC_20K_DCHV	CC/CA	X	X*	SI	Internamente al case dell'inverter sono presenti PI e DDI già certificate e presenti in elenco	V 1.0	23/08/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	20000	SI	30/06/2012
ELVI S.p.A.	Elvi_Universal QCC_30K_AC	CC/CA				Eolic Inverter	1.3	28/05/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	30000	NO	30/06/2012
ELVI S.p.A.	Elvi_Universal QCC_30K_DC	CC/CA				Solar Inverter	1.3	28/05/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	30000	NO	30/06/2012
ELVI S.p.A.	Elvi_Universal QCC_30K_DCHV	CC/CA	X	X*	SI	Internamente al case dell'inverter sono presenti PI e DDI già certificate e presenti in elenco	V 1.0	23/08/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	30000	NO	30/06/2012
ELVI S.p.A.	Elvi_Universal QCC_55K_AC	CC/CA				Eolic Inverter	1.3	28/05/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	55000	NO	30/06/2012
ELVI S.p.A.	Elvi_Universal QCC_55K_DC	CC/CA				Solar Inverter	1.3	28/05/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	55000	NO	30/06/2012
ELVI S.p.A.	Elvi_Universal QCC_55K_DCHV	CC/CA	X	X*	SI	Internamente al case dell'inverter sono presenti PI e DDI già certificate e presenti in elenco	V 1.0	23/08/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	55000	NO	30/06/2012
Enecsys Ltd.	SMI-200-60	CC/CA			NO	1) Per potenze impiantistiche uguali e/o superiori a 18 kW l'impianto fotovoltaico deve essere provvisto di rele a squilibrio di potenza oltre a quanto già previsto dalla guida alle connessioni . 2) Le configurazioni impiantistiche con potenza complessiva ≥ 1000 W saranno soggette ai medesimi requisiti di verifica delle emissioni EMC da parte del Distributore, degli impianti realizzati con inverter di taglia unitaria ≥1000	SMI200_HV_G_1_7	23/09/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase/Trifase	200	NO	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Enecsys Ltd.	SMI-200-72	CC/CA			NO	1) Per potenze impiantistiche uguali e/o superiori a 18 kW l'impianto fotovoltaico deve essere provvisto di rele a squilibrio di potenza oltre a quanto già previsto dalla guida alle connessioni . 2) Le configurazioni impiantistiche con potenza complessiva ≥ 1000 W saranno soggette ai medesimi requisiti di verifica delle emissioni EMC da parte del Distributore, degli impianti realizzati con inverter di taglia unitaria ≥1000	E_1_12c	23/09/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase/Trifase	200	NO	30/06/2012
Enecsys Ltd.	SMI-240-60	CC/CA			NO	1) Per potenze impiantistiche uguali e/o superiori a 18 kW l'impianto fotovoltaico deve essere provvisto di rele a squilibrio di potenza oltre a quanto già previsto dalla guida alle connessioni . 2) Le configurazioni impiantistiche con potenza complessiva ≥ 1000 W saranno soggette ai medesimi requisiti di verifica delle emissioni EMC da parte del Distributore, degli impianti realizzati con inverter di taglia unitaria ≥1000	SMI240_HV_G_1_7	23/09/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase/Trifase	240	NO	30/06/2012
Enecsys Ltd.	SMI-240-72	CC/CA			NO	1) Per potenze impiantistiche uguali e/o superiori a 18 kW l'impianto fotovoltaico deve essere provvisto di rele a squilibrio di potenza oltre a quanto già previsto dalla guida alle connessioni . 2) Le configurazioni impiantistiche con potenza complessiva ≥ 1000 W saranno soggette ai medesimi requisiti di verifica delle emissioni EMC da parte del Distributore, degli impianti realizzati con inverter di taglia unitaria ≥1000	SMI240_HV_G_1_7	23/09/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	240	NO	30/06/2012
Enecsys Ltd.	SMI-280-72	CC/CA			NO	1) Per potenze impiantistiche uguali e/o superiori a 18 kW l'impianto fotovoltaico deve essere provvisto di rele a squilibrio di potenza oltre a quanto già previsto dalla guida alle connessioni . 2) Le configurazioni impiantistiche con potenza complessiva ≥ 1000 W saranno soggette ai medesimi requisiti di verifica delle emissioni EMC da parte del Distributore, degli impianti realizzati con inverter di taglia unitaria ≥1000	SMI280_HV_G_1_7	23/09/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	280	NO	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Enecsys Ltd.	SMI-360-72	CC/CA			NO	1) Per potenze impiantistiche uguali e/o superiori a 18 kW l'impianto fotovoltaico deve essere provvisto di rele a squilibrio di potenza oltre a quanto già previsto dalla guida alle connessioni . 2) Le configurazioni impiantistiche con potenza complessiva ≥ 1000 W saranno soggette ai medesimi requisiti di verifica delle emissioni EMC da parte del Distributore, degli impianti realizzati con inverter di taglia unitaria ≥1000	SMI360_HV_G_1_7	23/09/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	360	NO	30/06/2012
Enerpoint S.r.l.	EP-3		X				MICRO1-MAIN: release GP3-02 27/2/2004 MICRO2- FREQ: release GP3F-02 27/2/2004	28/02/2005	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	0	NO	30/06/2012
Enfinity NV	Enfinity-1000 TL	CC/CA	X	X*	NO		1.00	29/09/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	1000	SI	30/06/2012
Enfinity NV	Enfinity-1650 TL	CC/CA	X	X*	NO		1.00	28/02/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Enfinity NV	Enfinity-2200 TL	CC/CA	X	X*	NO		1.00	28/02/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Enfinity NV	Enfinity-2800 TL	CC/CA	X	X*	NO		1.00	28/02/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	2600	SI	30/06/2012
Enfinity NV	Enfinity-3300 TL	CC/CA	X	X*	NO		1.00	19/04/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Enfinity NV	Enfinity-4400 TL	CC/CA	X	X*	NO		1.00	19/04/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Enfinity NV	Enfinity-5000 TL	CC/CA	X	X*	NO		1.00	19/04/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Enphase Energy Inc.	M215-60-230	CC/CA				1) Per potenze impiantistiche uguali e/o superiori a 18 kW l'impianto fotovoltaico deve essere provvisto di rele a squilibrio di potenza oltre a quanto già previsto dalla guida alle connessioni . 2) Le configurazioni impiantistiche con potenza complessiva ≥ 1000 W saranno soggette ai medesimi requisiti di verifica delle emissioni EMC da parte del Distributore, degli impianti realizzati con inverter di taglia unitaria ≥1000	p520-00042-r01-v.00.00.35.sc2	05/09/2011	TÜV SÜD Industrie Service GmbH EN 17020 D-IS-14153-02-01	Monofase	215	NO	30/06/2012
Entrade S.r.l.	ENR-2000M	CC/CA	X	X*	NO		1.21	28/03/2011	SIQ Slovenian Institute of Quality and Metrology EN 45011	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Entrade S.r.l.	ENR-3000M	CC/CA	X	X*	NO		1.21	28/03/2011	SIQ Slovenian Institute of Quality and Metrology EN 45011	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Entrade S.r.l.	ENR-4001M	CC/CA	X	X*	NO		1.21	28/03/2011	SIQ Slovenian Institute of Quality and Metrology EN 45011	Monofase	4000	SI	30/06/2012
FeCon GmbH	HS120	CC/CA			NO		3.19e	13/03/2011	TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Trifase	120000	NO	30/06/2012
FeCon GmbH	HS150	CC/CA			NO		3.19e	13/03/2011	TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Trifase	150000	NO	30/06/2012
FIMER S.p.A	R120	CC/CA	X	X*	NO		V1	18/02/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	10000	SI	30/06/2012
FIMER S.p.A	R1200	CC/CA	X	X*	SI	La PI utilizzata può essere: - Carlo Gavazzi DPC72DM48B003 - ABB CM-UFS.2 - TELE Haase G2FW50HzYF02-Italia - Elettronica G.C. GP3	FW050V07	02/07/2010	UL International Demko A/S EN45011 n°7011 ISO/IEC 17020 n°9037	Trifase	100000	NO	30/06/2012
FIMER S.p.A	R1200	CC/CA		X*	SI		FW050V07	02/07/2010	UL International Demko A/S EN45011 n°7011 ISO/IEC 17020 n°9037	Trifase	100000	NO	30/06/2012
FIMER S.p.A	R150	CC/CA	X	X*	NO		V1	18/02/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	12000	SI	30/06/2012
FIMER S.p.A	R25	CC/CA	X	X*	NO		V2.52	15/01/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2500	SI	30/06/2012
FIMER S.p.A	R25	CC/CA	X	X*	NO		V2	15/01/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2500	SI	30/06/2012
FIMER S.p.A	R35	CC/CA	X	X*	NO		V2.52	15/01/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3500	SI	30/06/2012
FIMER S.p.A	R35	CC/CA	X	X*	NO		V2	15/01/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3500	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
FIMER S.p.A	R400	CC/CA	X	X*	SI	La PI utilizzata può essere: - Carlo Gavazzi DPC72DM48B003 - ABB CM-UFS.2 - TELE Haase G2FW50HzYF02-Italia - Elettronica G.C. GP3	FW050V07	02/07/2010	UL International Demko A/S EN45011 n°7011 ISO/IEC 17020 n°9037	Trifase	34000	NO	30/06/2012
FIMER S.p.A	R400	CC/CA		X*	SI		FW050V07	02/07/2010	UL International Demko A/S EN45011 n°7011 ISO/IEC 17020 n°9037	Trifase	34000	NO	30/06/2012
FIMER S.p.A	R50	CC/CA	X	X*	NO		V2.52	15/01/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4600	SI	30/06/2012
FIMER S.p.A	R50	CC/CA	X	X*	NO		V2	15/01/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4600	SI	30/06/2012
FIMER S.p.A	R55	CC/CA	X	X*	NO		V2.52	15/01/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5500	SI	30/06/2012
FIMER S.p.A	R55	CC/CA	X	X*	NO		V2	15/01/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5500	SI	30/06/2012
FIMER S.p.A	R800	CC/CA	X	X*	SI	La PI utilizzata può essere: - Carlo Gavazzi DPC72DM48B003 - ABB CM-UFS.2 - TELE Haase G2FW50HzYF02-Italia - Elettronica G.C. GP3	FW050V07	02/07/2010	UL International Demko A/S EN45011 n°7011 ISO/IEC 17020 n°9037	Trifase	66000	NO	30/06/2012
FIMER S.p.A	R800	CC/CA		X*	SI		FW050V07	02/07/2010	UL International Demko A/S EN45011 n°7011 ISO/IEC 17020 n°9037	Trifase	66000	NO	30/06/2012
Fimer Spa	C20	CC/CA	X	X*	NO		A4.01	09/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Fimer Spa	C25	CC/CA	X	X*	NO		A4.01	09/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Fimer Spa	C30	CC/CA	X	X*	NO		A4.01	09/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Fimer Spa	C50	CC/CA	X	X*	NO		W4.01	09/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Fimer Spa	C60	CC/CA	X	X*	NO		W4.01	09/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	5000	SI	30/06/2012
FRIEM S.p.A.	RECon 30H-150-T	CC/CA			SI		Disp: 1.01.0000 Inv: 2.01.0000	03/05/2010	UL International Demko A/S EN45011 n°7011 ISO/IEC 17020 n°9037	Trifase	150000	NO	30/06/2012
FRIEM S.p.A.	RECon 30L-100-T	CC/CA			SI		Disp: 1.01.0000 Inv: 2.01.0000	03/05/2010	UL International Demko A/S EN45011 n°7011 ISO/IEC 17020 n°9037	Trifase	100000	NO	30/06/2012
Fronius International GMBH	Fronius CL 36.0	CC/CA			NO		5.00.00	14/06/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	36000	NO	30/06/2012
Fronius International GMBH	Fronius CL 48.0	CC/CA			NO		5.00.00	14/06/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	48000	NO	30/06/2012
Fronius International GMBH	Fronius CL 60.0	CC/CA			NO		5.00.00	14/06/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	60000	NO	30/06/2012
Fronius International GMBH	Fronius IG TL 3.0	CC/CA	X	X*	NO		Power stage: V1.0.5.0 Main Ctrl: V1.0.6.0	30/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	Fronius IG TL 3.6	CC/CA	X	X*	NO		Power stage: V1.0.5.0 Main Ctrl: V1.0.6.0	30/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	3680	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	Fronius IG TL 4.0	CC/CA	X	X*	NO		Power stage: V1.0.5.0 Main Ctrl: V1.0.6.0	30/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	Fronius IG TL 4.6	CC/CA	X	X*	NO		Power stage: V1.0.5.0 Main Ctrl: V1.0.6.0	30/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	Fronius IG TL 5.0	CC/CA	X	X*	NO		Power stage: V1.0.5.0 Main Ctrl: V1.0.6.0	30/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	IG 400 Setup ITA	CC/CA			NO		Main controller: 3.05.00 Power module: 3.01.00	30/05/2006	OVE ZVR: 327279890 DVR: 1066887	Trifase	32000	NO	30/06/2012
Fronius International GMBH	IG 500 Setup ITA	CC/CA			NO		Main controller: 3.05.00 Power module: 3.01.00	30/05/2006	OVE ZVR: 327279890 DVR: 1066887	Trifase	40000	NO	30/06/2012
Fronius International GMBH	IG Plus 100-1	CC/CA	X	X*	NO		4.28.07	10/08/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	8000	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	IG Plus 100-2	CC/CA	X	X*	NO		4.28.07	10/08/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Bifase	8000	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	IG Plus 100V-1	CC/CA	X	X*	NO		3.01.20	30/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	8000	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	IG Plus 100V-2	CC/CA	X	X*	NO		3.01.20	30/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Bifase	8000	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	IG Plus 120-3	CC/CA	X	X*	NO		4.28.07	10/08/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	IG Plus 120V-3	CC/CA	X	X*	NO		3.01.20	30/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	IG Plus 150-3	CC/CA	X	X*	NO		4.28.07	10/08/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	12000	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Fronius International GMBH	IG Plus 150V-3	CC/CA	X	X*	NO		3.01.20	30/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	12000	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	IG Plus 30V-1	CC/CA	X	X*	NO		3.01.20	30/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	IG Plus 35-1	CC/CA	X	X*	NO		4.28.07	10/08/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	3500	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	IG Plus 35V-1	CC/CA	X	X*	NO		3.01.20	30/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	3500	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	IG Plus 50-1	CC/CA	X	X*	NO		4.28.07	10/08/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	IG Plus 50V-1	CC/CA	X	X*	NO		3.01.20	30/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	IG Plus 70-1	CC/CA	X	X*	NO		4.28.07	10/08/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	6500	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	IG Plus 70-2	CC/CA	X	X*	NO		4.28.07	10/08/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Bifase	6500	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	IG Plus 70V-1	CC/CA	X	X*	NO		3.01.20	30/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	6500	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	IG Plus 70V-2	CC/CA	X	X*	NO		3.01.20	30/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Bifase	6500	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	IG15	CC/CA	X	X*	NO		IG-Control: 2.09.00 IG-DCDC: 2.03.01	18/04/2007	OVE ZVR: 327279890 DVR: 1066887	Monofase	1300	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	IG20	CC/CA	X	X*	NO		IG-Control: 2.09.00 IG-DCDC: 2.03.01	18/04/2007	OVE ZVR: 327279890 DVR: 1066887	Monofase	1800	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	IG30	CC/CA	X	X*	NO		IG-Control: 2.09.00 IG-DCDC: 2.03.01	18/04/2007	OVE ZVR: 327279890 DVR: 1066887	Monofase	2500	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	IG40	CC/CA	X	X*	NO		IG-Control: 2.09.00 IG-DCDC: 2.03.01	18/04/2007	OVE ZVR: 327279890 DVR: 1066887	Monofase	3500	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	IG60 HV	CC/CA	X	X*	NO		IG-Control: 2.09.00 IG-DCDC: 2.03.01	18/04/2007	OVE ZVR: 327279890 DVR: 1066887	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	STW 1400	CC/CA	X	X*	NO		IG-Control: 2.09.00 IG-DCDC: 2.03.01	12/04/2007	OVE ZVR: 327279890 DVR: 1066887	Monofase	1300	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	STW 1700	CC/CA	X	X*	NO		IG-Control: 2.09.00 IG-DCDC: 2.03.01	12/04/2007	OVE ZVR: 327279890 DVR: 1066887	Monofase	1800	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	STW 2600	CC/CA	X	X*	NO		IG-Control: 2.09.00 IG-DCDC: 2.03.01	12/04/2007	OVE ZVR: 327279890 DVR: 1066887	Monofase	2500	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	STW 3600	CC/CA	X	X*	NO		IG-Control: 2.09.00 IG-DCDC: 2.03.01	12/04/2007	OVE ZVR: 327279890 DVR: 1066887	Monofase	3500	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	STW 4600 E	CC/CA	X	X*	NO		IG-Control: 2.09.00 IG-DCDC: 2.03.01	12/04/2007	OVE ZVR: 327279890 DVR: 1066887	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	SunPower SPR-10000F	CC/CA	X	X*	NO		4.28.07	10/08/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	SunPower SPR-10001F-3	CC/CA	X	X*	NO		3.01.20	30/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	SunPower SPR-12000F	CC/CA	X	X*	NO		4.28.07	10/08/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	12000	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	SunPower SPR-12001F-3	CC/CA	X	X*	NO		3.01.20	30/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	12000	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	SunPower SPR-3001F-1	CC/CA	X	X*	NO		3.01.20	30/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	SunPower SPR-3300F	CC/CA	X	X*	NO		4.28.07	10/08/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	SunPower SPR-3501F-1	CC/CA	X	X*	NO		3.01.20	30/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	3500	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	SunPower SPR-4000F	CC/CA	X	X*	NO		4.28.07	10/08/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	SunPower SPR-4001F-1	CC/CA	X	X*	NO		3.01.20	30/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	SunPower SPR-6500F	CC/CA	X	X*	NO		4.28.07	10/08/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Bifase	6500	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	SunPower SPR-6501F-2	CC/CA	X	X*	NO		3.01.20	30/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Bifase	6500	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Fronius International GMBH	SunPower SPR-8000F	CC/CA	X	X*	NO		4.28.07	10/08/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Bifase	8000	SI	30/06/2012
Fronius International GMBH	SunPower SPR-8001F-2	CC/CA	X	X*	NO		3.01.20	30/09/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Bifase	8000	SI	30/06/2012
GAIA ENERGY S.r.l	GRID 3	CC/CA	X	X*	NO		IT GridMon V0.08	22/10/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2500	SI	30/06/2012
GAIA ENERGY S.r.l	GRID 4	CC/CA	X	X*	NO		0v08	05/08/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3300	SI	30/06/2012
GAIA ENERGY S.r.l	GRID 6	CC/CA	X	X*	NO		IT GridMon V0.10	16/12/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5000	SI	30/06/2012
GAMESA	INVERSOR CENTRAL 100KW	CC/CA					100_5 Rev.3 03/02/2009	09/09/2009	SGS Inspecciones Regulamentarias, S.A. ISO 17020 n°133-EI255 ENAC	Trifase	100000	NO	30/06/2012
GE Power Controls Iberica	PVIN02KS	CC/CA	X	X*	NO		PV00098C	09/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2000	SI	30/06/2012
GE Power Controls Iberica	PVIN03KS	CC/CA	X	X*	NO		PV00098C	09/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3000	SI	30/06/2012
GE Power Controls Iberica	PVIN04KS	CC/CA	X	X*	NO		PV00098C	09/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4000	SI	30/06/2012
GE Power Controls Iberica	PVIN05KS	CC/CA	X	X*	NO		PV00098C	09/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	5000	SI	30/06/2012
GEFRAN SPA - Drive & Motion Control Unit	APV-100k-XXXX-T-4	CC/CA	X	X*	SI		V1.0	11/01/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	100000	NO	30/06/2012
GEFRAN SPA - Drive & Motion Control Unit	APV-100k-XXXX-T-4	CC/CA	X	X*	SI		V1.3	11/01/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	100000	NO	30/06/2012
GEFRAN SPA - Drive & Motion Control Unit	APV-100k-XXXX-T-4	CC/CA	X	X*	SI		V2.0	11/01/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	100000	NO	30/06/2012
GEFRAN SPA - Drive & Motion Control Unit	APV-15k-TL-4	CC/CA	X	X*	NO		DSP: 2.00 Redundant: 2.00	15/03/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	15000	SI	30/06/2012
GEFRAN SPA - Drive & Motion Control Unit	APV-1700-2M-TL	CC/CA	X	X*	NO		G.1.8	26/09/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Monofase	1600	SI	30/06/2012
GEFRAN SPA - Drive & Motion Control Unit	APV-20k-TL-4	CC/CA	X	X*	NO		DSP: 2.00 Redundant: 2.00	15/03/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	20000	SI	30/06/2012
GEFRAN SPA - Drive & Motion Control Unit	APV-20k-XXXX-T-4	CC/CA	X	X*	SI		V1.0	11/01/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	20000	SI	30/06/2012
GEFRAN SPA - Drive & Motion Control Unit	APV-20k-XXXX-T-4	CC/CA	X	X*	SI		V1.3	11/01/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	20000	SI	30/06/2012
GEFRAN SPA - Drive & Motion Control Unit	APV-20k-XXXX-T-4	CC/CA	X	X*	SI		V2.0	11/01/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	20000	SI	30/06/2012
GEFRAN SPA - Drive & Motion Control Unit	APV-2300-2M-TL	CC/CA	X	X*	NO		G.1.8	26/09/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Monofase	2000	SI	30/06/2012
GEFRAN SPA - Drive & Motion Control Unit	APV-2k-T-2M	CC/CA	X	X*	NO		UM5: PIV-SM36-DDC-V01.00 UF6: PIVSM36-MAI-V01.00	15/03/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2000	SI	30/06/2012
GEFRAN SPA - Drive & Motion Control Unit	APV-3,6k-T-2M	CC/CA	X	X*	NO		UM5: PIV-SM36-DDC-V01.00 UF6: PIVSM36-MAI-V01.00	15/03/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3600	SI	30/06/2012
GEFRAN SPA - Drive & Motion Control Unit	APV-30k-XXXX-T-4	CC/CA	X	X*	SI		V1.0	11/01/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	30000	NO	30/06/2012
GEFRAN SPA - Drive & Motion Control Unit	APV-30k-XXXX-T-4	CC/CA	X	X*	SI		V1.3	11/01/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	30000	NO	30/06/2012
GEFRAN SPA - Drive & Motion Control Unit	APV-30k-XXXX-T-4	CC/CA	X	X*	SI		V2.0	11/01/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	30000	NO	30/06/2012
GEFRAN SPA - Drive & Motion Control Unit	APV-3100-2M-TL	CC/CA	X	X*	NO		G.1.8	26/09/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Monofase	2850	SI	30/06/2012
GEFRAN SPA - Drive & Motion Control Unit	APV-3600-2M-TL	CC/CA	X	X*	NO		V1.9	26/09/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2000	SI	30/06/2012
GEFRAN SPA - Drive & Motion Control Unit	APV-4200-2M-TL	CC/CA	X	X*	NO		V1.9	26/09/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2000	SI	30/06/2012
GEFRAN SPA - Drive & Motion Control Unit	APV-4400-2M-TL	CC/CA	X	X*	NO		G.1.8	26/09/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Monofase	4400	SI	30/06/2012
GEFRAN SPA - Drive & Motion Control Unit	APV-4600-2M-TL	CC/CA	X	X*	NO		V1.9	26/09/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2000	SI	30/06/2012
GEFRAN SPA - Drive & Motion Control Unit	APV-5200-2M-TL	CC/CA	X	X*	NO		G.1.8	26/09/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Monofase	4600	SI	30/06/2012
GEFRAN SPA - Drive & Motion Control Unit	APV-55k-XXXX-T-4	CC/CA	X	X*	SI		V1.0	11/01/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	55000	NO	30/06/2012
GEFRAN SPA - Drive & Motion Control Unit	APV-55k-XXXX-T-4	CC/CA	X	X*	SI		V1.3	11/01/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	55000	NO	30/06/2012
GEFRAN SPA - Drive & Motion Control Unit	APV-55k-XXXX-T-4	CC/CA	X	X*	SI		V2.0	11/01/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	55000	NO	30/06/2012
GEOPROTEK Technology Inc.	GS-1000	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.0 CPU S Ver I1.0	05/05/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	1500	SI	30/06/2012
GEOPROTEK Technology Inc.	GS-1500	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.0 CPU S Ver I1.0	05/05/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	1500	SI	30/06/2012
GEOPROTEK Technology Inc.	GS-2000	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.0 CPU S Ver I1.0	05/05/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2000	SI	30/06/2012
GEOPROTEK Technology Inc.	GS-3000	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.0 CPU S Ver I1.0	05/05/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3000	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
GEOPROTEK Technology Inc.	GS-4000	CC/CA	X	X*	NO		M.CPU.VER.I 1.0	22/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4000	SI	30/06/2012
GEOPROTEK Technology Inc.	GS-6000	CC/CA	X	X*	NO		J 1.0	22/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	6000	SI	30/06/2012
Green Power Technologies, S.L.	PV100E	CC/CA			NO		8.4	14/10/2010	SGS Inspecciones Regulamentarias, S.A. ISO 17020 n°133-EI255 ENAC	Trifase	100000	NO	30/06/2012
Green Power Technologies, S.L.	PV100-SKT	CC/CA			SI		7.1	01/03/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	100000	NO	30/06/2012
Green Power Technologies, S.L.	PV20	CC/CA			SI		104	14/09/2010	SGS Inspecciones Regulamentarias, S.A. ISO 17020 n°133-EI255 ENAC	Trifase	20000	NO	30/06/2012
Green Power Technologies, S.L.	PV30	CC/CA			SI		104	14/09/2010	SGS Inspecciones Regulamentarias, S.A. ISO 17020 n°133-EI255 ENAC	Trifase	30000	NO	30/06/2012
Green Power Technologies, S.L.	PV5	CC/CA			SI		9	04/06/2010	SGS Inspecciones Regulamentarias, S.A. ISO 17020 n°133-EI255 ENAC	Monofase	5000	NO	30/06/2012
Green Power Technologies, S.L.	PV50	CC/CA			SI		8.4	14/09/2010	SGS Inspecciones Regulamentarias, S.A. ISO 17020 n°133-EI255 ENAC	Trifase	50000	NO	30/06/2012
GTEC Europe s.r.l.	GT SUN-10K-DK	CC/CA	X	X*	NO		Master L0.18 Slave 00.26	14/06/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Trifase	10000	SI	30/06/2012
GTEC Europe s.r.l.	GT SUN-2,8K-DK	CC/CA	X	X*	NO		L1.00	30/12/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	2800	SI	30/06/2012
GTEC Europe s.r.l.	GT SUN-6K-DK	CC/CA	X	X*	NO		L1.00	18/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	6000	SI	30/06/2012
Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co., Ltd.	ZDNY1500	CC/CA	X	X*	NO		1.00	15/12/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co., Ltd.	ZDNY2200	CC/CA	X	X*	NO		1.00	15/12/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co., Ltd.	ZDNY2800	CC/CA	X	X*	NO		1.00	15/12/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2600	SI	30/06/2012
Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co., Ltd.	ZDNY3300	CC/CA	X	X*	NO		1.00	19/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co., Ltd.	ZDNY4400	CC/CA	X	X*	NO		1.00	19/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co., Ltd.	ZDNY5000	CC/CA	X	X*	NO		1.00	19/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Helios Systems - Wind&Sun Tech.	HS 2	CC/CA	X	X*	NO		UM5: PIV-SM36-DDC-V02.00 UF6: PIV-SM36-MAI-V11.01	24/08/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Helios Systems - Wind&Sun Tech.	HS 3.6	CC/CA	X	X*	NO		UM5: PIV-SM36-DDC-V02.00 UF6: PIV-SM36-MAI-V11.01	24/08/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3600	SI	30/06/2012
Helios Systems - Wind&Sun Tech.	HSI15	CC/CA	X	X*	NO		DSP: 2.00 Redundant: 2.00	17/08/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Hinergy S.r.l.	HI1T18	CC/CA	X	X*			0.01	03/09/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Hinergy S.r.l.	HI1T23	CC/CA	X	X*			0.01	03/09/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Hinergy S.r.l.	HI1T32	CC/CA	X	X*			0.01	03/09/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Hinergy S.r.l.	HI1T46	CC/CA	X	X*			0.01	03/09/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Hinergy S.r.l.	HI3T38	CC/CA	X	X*			Ver. 00.01	20/06/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Hinergy S.r.l.	HI3T55	CC/CA	X	X*	NO		Master CPU: H0.10 Slave CPU: 00.1F	27/06/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.	HPC-050HT-E	CC/CA			SI		MCU: V3.0	08/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	50000	NO	30/06/2012
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.	HPC-100HT-E	CC/CA			SI		MCU: V3.0	08/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	100000	NO	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 10000 TL	CC/CA	X	X*	NO		2.01	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 10000 TL	CC/CA	X	X*	NO		2.02	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 10000 TL	CC/CA	X	X*	NO		2.10	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 10000 TL	CC/CA	X	X*	NO		2.13	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 10000 TL	CC/CA	X	X*	NO		2.15	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 10000 TL	CC/CA	X	X*	NO		3.00	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 10000 TL PRO	CC/CA	X	X*	NO		2.01	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 10000 TL PRO	CC/CA	X	X*	NO		2.02	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 10000 TL PRO	CC/CA	X	X*	NO		2.10	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 10000 TL PRO	CC/CA	X	X*	NO		2.13	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 10000 TL PRO	CC/CA	X	X*	NO		2.15	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 10000 TL PRO	CC/CA	X	X*	NO		3.00	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 10000 TL PRO +	CC/CA	X	X*	NO		2.01	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 10000 TL PRO +	CC/CA	X	X*	NO		2.02	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 10000 TL PRO +	CC/CA	X	X*	NO		2.10	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 10000 TL PRO +	CC/CA	X	X*	NO		2.13	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 10000 TL PRO +	CC/CA	X	X*	NO		2.15	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 10000 TL PRO +	CC/CA	X	X*	NO		3.00	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 10000 TL+	CC/CA	X	X*	NO		2.01	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 10000 TL+	CC/CA	X	X*	NO		2.02	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 10000 TL+	CC/CA	X	X*	NO		2.10	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 10000 TL+	CC/CA	X	X*	NO		2.13	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 10000 TL+	CC/CA	X	X*	NO		2.15	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 10000 TL+	CC/CA	X	X*	NO		3.00	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 12500 TL	CC/CA	X	X*	NO		2.01	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	12500	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 12500 TL	CC/CA	X	X*	NO		2.02	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	12500	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 12500 TL	CC/CA	X	X*	NO		2.10	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	12500	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 12500 TL	CC/CA	X	X*	NO		2.13	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	12500	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 12500 TL	CC/CA	X	X*	NO		2.15	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	12500	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 12500 TL	CC/CA	X	X*	NO		3.00	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	12500	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 12500 TL PRO	CC/CA	X	X*	NO		2.01	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	12500	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 12500 TL PRO	CC/CA	X	X*	NO		2.02	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	12500	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 12500 TL PRO	CC/CA	X	X*	NO		2.10	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	12500	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 12500 TL PRO	CC/CA	X	X*	NO		2.13	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	12500	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 12500 TL PRO	CC/CA	X	X*	NO		2.15	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	12500	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 12500 TL PRO	CC/CA	X	X*	NO		3.00	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	12500	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 12500 TL PRO *	CC/CA	X	X*	NO		2.01	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	12500	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 12500 TL PRO *	CC/CA	X	X*	NO		2.02	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	12500	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 12500 TL PRO *	CC/CA	X	X*	NO		2.10	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	12500	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 12500 TL PRO *	CC/CA	X	X*	NO		2.13	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	12500	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 12500 TL PRO *	CC/CA	X	X*	NO		2.15	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	12500	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 12500 TL PRO *	CC/CA	X	X*	NO		3.00	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	12500	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 12500 TL+	CC/CA	X	X*	NO		2.01	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	12500	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 12500 TL+	CC/CA	X	X*	NO		2.02	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	12500	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 12500 TL+	CC/CA	X	X*	NO		2.10	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	12500	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 12500 TL+	CC/CA	X	X*	NO		2.13	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	12500	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 12500 TL+	CC/CA	X	X*	NO		2.15	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	12500	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 12500 TL+	CC/CA	X	X*	NO		3.00	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	12500	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 15000 TL	CC/CA	X	X*	NO		2.01	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	15000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 15000 TL	CC/CA	X	X*	NO		2.02	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	15000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 15000 TL	CC/CA	X	X*	NO		2.10	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	15000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 15000 TL	CC/CA	X	X*	NO		2.13	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	15000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 15000 TL	CC/CA	X	X*	NO		2.15	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	15000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 15000 TL	CC/CA	X	X*	NO		3.00	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	15000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 15000 TL PRO	CC/CA	X	X*	NO		2.01	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	15000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 15000 TL PRO	CC/CA	X	X*	NO		2.02	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	15000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 15000 TL PRO	CC/CA	X	X*	NO		2.10	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	15000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 15000 TL PRO	CC/CA	X	X*	NO		2.13	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	15000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 15000 TL PRO	CC/CA	X	X*	NO		2.15	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	15000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 15000 TL PRO	CC/CA	X	X*	NO		3.00	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	15000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 15000 TL PRO *	CC/CA	X	X*	NO		2.01	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	15000	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 15000 TL PRO *	CC/CA	X	X*	NO		2.02	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	15000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 15000 TL PRO *	CC/CA	X	X*	NO		2.10	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	15000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 15000 TL PRO *	CC/CA	X	X*	NO		2.13	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	15000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 15000 TL PRO *	CC/CA	X	X*	NO		2.15	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	15000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 15000 TL PRO *	CC/CA	X	X*	NO		3.00	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	15000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 15000 TL+	CC/CA	X	X*	NO		2.01	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	15000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 15000 TL+	CC/CA	X	X*	NO		2.02	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	15000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 15000 TL+	CC/CA	X	X*	NO		2.10	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	15000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 15000 TL+	CC/CA	X	X*	NO		2.13	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	15000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 15000 TL+	CC/CA	X	X*	NO		2.15	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	15000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 15000 TL+	CC/CA	X	X*	NO		3.00	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	15000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 8000 TL	CC/CA	X	X*	NO		2.01	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	8000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 8000 TL	CC/CA	X	X*	NO		2.02	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	8000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 8000 TL	CC/CA	X	X*	NO		2.10	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	8000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 8000 TL	CC/CA	X	X*	NO		2.13	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	8000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 8000 TL	CC/CA	X	X*	NO		2.15	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	8000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 8000 TL	CC/CA	X	X*	NO		3.00	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	8000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 8000 TL +	CC/CA	X	X*	NO		3.00	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	8000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 8000 TL PRO	CC/CA	X	X*	NO		2.01	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	8000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 8000 TL PRO	CC/CA	X	X*	NO		2.02	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	8000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 8000 TL PRO	CC/CA	X	X*	NO		2.10	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	8000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 8000 TL PRO	CC/CA	X	X*	NO		2.13	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	8000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 8000 TL PRO	CC/CA	X	X*	NO		2.15	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	8000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 8000 TL PRO	CC/CA	X	X*	NO		3.00	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	8000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 8000 TL PRO *	CC/CA	X	X*	NO		2.01	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	8000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 8000 TL PRO *	CC/CA	X	X*	NO		2.02	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	8000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 8000 TL PRO *	CC/CA	X	X*	NO		2.10	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	8000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 8000 TL PRO *	CC/CA	X	X*	NO		2.13	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	8000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 8000 TL PRO *	CC/CA	X	X*	NO		2.15	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	8000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 8000 TL PRO *	CC/CA	X	X*	NO		3.00	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	8000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 8000 TL+	CC/CA	X	X*	NO		2.01	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	8000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 8000 TL+	CC/CA	X	X*	NO		2.02	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	8000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 8000 TL+	CC/CA	X	X*	NO		2.10	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	8000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 8000 TL+	CC/CA	X	X*	NO		2.13	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	8000	SI	30/06/2012
IBC Solar AG	IBC ServeMaster 8000 TL+	CC/CA	X	X*	NO		2.15	25/11/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	8000	SI	30/06/2012
IBT Capstone Turbine Corp.	330	CC/CA			NO	Generatore con turbina a gas ed inverter integrato.	5.2	09/08/2007	Nemko AS N. PROD 001	Trifase	30000	NO	30/06/2012
IBT Capstone Turbine Corp.	C30	CC/CA			NO	Generatore con turbina a gas ed inverter integrato.	5.2	09/08/2007	Nemko AS N. PROD 001	Trifase	30000	NO	30/06/2012
IBT Capstone Turbine Corp.	C60	CC/CA			NO	Generatore con turbina a gas ed inverter integrato.	4.5	18/05/2007	Nemko AS N. PROD 001	Trifase	65000	NO	30/06/2012
IBT Capstone Turbine Corp.	C65	CC/CA			NO	Generatore con turbina a gas ed inverter integrato.	5.0	18/05/2007	Nemko AS N. PROD 001	Trifase	65000	NO	30/06/2012
IBT Capstone Turbine Corp.	CIZ2	CC/CA			NO	Generatore con turbina a gas ed inverter integrato.	5.2	09/08/2007	Nemko AS N. PROD 001	Trifase	30000	NO	30/06/2012
IBT Capstone Turbine Corp.	CR30	CC/CA			NO	Generatore con turbina a gas ed inverter integrato.	5.2	09/08/2007	Nemko AS N. PROD 001	Trifase	30000	NO	30/06/2012
IBT Capstone Turbine Corp.	CR65	CC/CA			NO	Generatore con turbina a gas ed inverter integrato.	5.0	18/05/2007	Nemko AS N. PROD 001	Trifase	65000	NO	30/06/2012
IDS TRADE AG	IDS-SOLO-100	CC/CA			NO		61.40	08/10/2010	TÜV NORD Italia EN45011 ZLS-ZE-690/09	Trifase	100000	NO	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
IDS TRADE AG	IDS-SOLO-200	CC/CA			NO		61.40	08/10/2010	TÜV NORD Italia EN45011 ZLS-ZE-690/09	Trifase	200000	NO	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 10	CC/CA	X	X	SI		AAS1340.10	17/06/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	10000	SI	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 100	CC/CA			SI		AAS1301.100	13/09/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	100000	NO	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 100 PI	CC/CA	X	X	SI	PIB (esterna): Carlo Gavazzi Control DPC02B003; ABB CM-UFS.2 DIB (esterno): Contattore Telemecanique mod. LC1 F185	AAS1301.100	13/09/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	100000	NO	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 100 TL	CC/CA			NO		AAS1312.100	16/07/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	100000	NO	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 10TL	CC/CA	X	X*	NO		AAY1006	20/07/2011	TÜV SÜD Industrie Service GmbH EN 17020 D-IS-14153-02-01	Trifase	10000	SI	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 10TL	CC/CA	X	X*	NO		AAY1007	20/07/2011	TÜV SÜD Industrie Service GmbH EN 17020 D-IS-14153-02-01	Trifase	10000	SI	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 11	CC/CA	X	X	SI		AAS1340.11	17/06/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	11000	SI	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 12.5	CC/CA	X	X	SI		AAS1340.12.5	17/06/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	12500	SI	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 12.5TL	CC/CA	X	X*	NO		AAY1006	20/07/2011	TÜV SÜD Industrie Service GmbH EN 17020 D-IS-14153-02-01	Trifase	12500	SI	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 12.5TL	CC/CA	X	X*	NO		AAY1007	20/07/2011	TÜV SÜD Industrie Service GmbH EN 17020 D-IS-14153-02-01	Trifase	12500	SI	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 15	CC/CA	X	X	SI		AAS1340.15	17/06/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	15000	SI	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 15TL	CC/CA	X	X*	NO		AAY1006	20/07/2011	TÜV SÜD Industrie Service GmbH EN 17020 D-IS-14153-02-01	Trifase	15000	SI	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 15TL	CC/CA	X	X*	NO		AAY1007	20/07/2011	TÜV SÜD Industrie Service GmbH EN 17020 D-IS-14153-02-01	Trifase	15000	SI	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 18TL	CC/CA	X	X*	NO		AAY1006	20/07/2011	TÜV SÜD Industrie Service GmbH EN 17020 D-IS-14153-02-01	Trifase	18000	SI	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 18TL	CC/CA	X	X*	NO		AAY1007	20/07/2011	TÜV SÜD Industrie Service GmbH EN 17020 D-IS-14153-02-01	Trifase	18000	SI	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 2,5 TL	CC/CA	X	X*	NO		AAP1053_U	03/08/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2500	SI	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 2,5 TL	CC/CA	X	X*	NO		AAY1000	27/10/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	2500	SI	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 20 IP54	CC/CA	X	X	SI		AS1346.20	11/08/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	20000	SI	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 20 IP54 HP	CC/CA	X	X	SI		AS1346.22	11/08/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	22000	NO	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 20 IP54 HP PI	CC/CA	X	X	SI	PIB (esterna): Carlo Gavazzi Control DPC02B003; ABB CM-UFS.2 DIB (esterno): Contattore Telemecanique mod. LC1 F185	AS1346.22	11/08/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	22000	NO	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 25 IP54	CC/CA	X	X	SI		AS1346.25	11/08/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	25000	NO	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 25 IP54 PI	CC/CA	X	X	SI	PIB (esterna): Carlo Gavazzi Control DPC02B003; ABB CM-UFS.2 DIB (esterno): Contattore Telemecanique mod. LC1 F185	AS1346.25	11/08/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	25000	NO	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 3 TL	CC/CA	X	X*	NO		AAP1053_U	12/12/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	3000	SI	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 3 TL	CC/CA	X	X*	NO		AAY1000	27/10/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3000	SI	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 3,3 TL	CC/CA	X	X*	NO		AAP1083_U	03/08/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 3,3 TL	CC/CA	X	X*	NO		AAY1000	27/10/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3300	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 3,8 TL	CC/CA	X	X*	NO		AAP1063_U	12/12/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	3800	SI	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 3,8 TL	CC/CA	X	X*	NO		AAY1000	27/10/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3800	SI	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 30 IP54	CC/CA	X	X	SI		AS1346.30	11/08/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	30000	NO	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 30 IP54 PI	CC/CA	X	X	SI	PIB (esterna): Carlo Gavazzi Control DPC02B003; ABB CM-UFS.2 DIB (esterno): Contattore Telemecanique mod. LC1 F185	AS1346.30	11/08/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	30000	NO	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 4,6 TL	CC/CA	X	X*	NO		AAP1063_U	12/12/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4600	SI	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 4,6 TL	CC/CA	X	X*	NO		AAY1000	27/10/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	4600	SI	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 5 TL	CC/CA	X	X*	NO		AAP1063_U	03/08/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	5000	SI	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 5 TL	CC/CA	X	X*	NO		AAY1000	27/10/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	5000	SI	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 50	CC/CA			SI		AAS1302.50	13/09/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	50000	NO	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 50 PI	CC/CA	X	X	SI	PIB (esterna): Carlo Gavazzi Control DPC02B003; ABB CM-UFS.2 DIB (esterno): Contattore Telemecanique mod. LC1 F185	AAS1302.50	13/09/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	50000	NO	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 50 TL	CC/CA			NO		AAS1312.50	16/07/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	50000	NO	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 6 TL	CC/CA	X	X*	NO		AAP1063_U; AAY100D	12/12/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	6000	SI	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 60	CC/CA			SI		AAS1302.60	13/09/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	60000	NO	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 60 PI	CC/CA	X	X	SI	PIB (esterna): Carlo Gavazzi Control DPC02B003; ABB CM-UFS.2 DIB (esterno): Contattore Telemecanique mod. LC1 F185	AAS1302.60	13/09/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	60000	NO	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 60 TL	CC/CA			NO		AAS1312.60	16/07/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	60000	NO	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 70	CC/CA			SI		AAS1300.70	13/09/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	70000	NO	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 70 PI	CC/CA	X	X	SI	PIB (esterna): Carlo Gavazzi Control DPC02B003; ABB CM-UFS.2 DIB (esterno): Contattore Telemecanique mod. LC1 F185	AAS1300.70	13/09/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	70000	NO	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 70 TL	CC/CA			NO		AAS1312.70	16/07/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	70000	NO	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 80	CC/CA			SI		AAS1300.80	13/09/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	80000	NO	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 80 PI	CC/CA	X	X	SI	PIB (esterna): Carlo Gavazzi Control DPC02B003; ABB CM-UFS.2 DIB (esterno): Contattore Telemecanique mod. LC1 F185	AAS1300.80	13/09/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	80000	NO	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 80 TL	CC/CA			NO		AAS1312.80	16/07/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	80000	NO	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 90	CC/CA			SI		AAS1301.90	13/09/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	90000	NO	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 90 PI	CC/CA	X	X	SI	PIB (esterna): Carlo Gavazzi Control DPC02B003; ABB CM-UFS.2 DIB (esterno): Contattore Telemecanique mod. LC1 F185	AAS1301.90	13/09/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	90000	NO	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
INGETEAM, S.A.	Ingecon Sun 90 TL	CC/CA			NO		AAS1312.90	16/07/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	90000	NO	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Wind 2.5 TL	CC/CA	X	X	NO		AAY1000	28/11/2011	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	2500	SI	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Wind 3 TL	CC/CA	X	X	NO		AAY1000	28/11/2011	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3000	SI	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Wind 3.3 TL	CC/CA	X	X	NO		AAY1000	28/11/2011	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3300	SI	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Wind 3.8 TL	CC/CA	X	X	NO		AAY1000	28/11/2011	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3800	SI	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Wind 4.6 TL	CC/CA	X	X	NO		AAY1000	28/11/2011	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	4600	SI	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Wind 5 TL	CC/CA	X	X	NO		AAY1000	28/11/2011	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	5000	SI	30/06/2012
INGETEAM, S.A.	Ingecon Wind 6 TL	CC/CA	X	X	NO		AAY1000	28/11/2011	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	6000	SI	30/06/2012
Inventux Technologies AG	iX 13.5T	CC/CA	X	X*	NO		ARM: V1.13 DSP-AC: V1.04 DSP-DC: V1.07	24/05/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	13500	SI	30/06/2012
Inventux Technologies AG	iX 15.0T	CC/CA	X	X*	NO		ARM: V1.13 DSP-AC: V1.04 DSP-DC: V1.07	24/05/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	15000	SI	30/06/2012
INVOLAR Corporation Ltd.	MAC250 Microinverter	CC/CA			NO	1) Per potenze impiantistiche uguali e/o superiori a 18 kW l'impianto fotovoltaico deve essere provvisto di rele a squilibrio di potenza oltre a quanto già previsto dalla guida alle connessioni . 2) Le configurazioni impiantistiche con potenza complessiva ≥ 1000 W saranno soggette ai medesimi requisiti di verifica delle emissioni EMC da parte del Distributore, degli impianti realizzati con inverter di taglia unitaria ≥1000	PG100901	28/03/2011	DEKRA Certification B.V. EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	180	NO	30/06/2012
IREM SpA	Ecowatt Solar WM1500SGO	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.7 CPU S Ver I1.7	29/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	1500	SI	30/06/2012
IREM SpA	Ecowatt Solar WM2000SGO	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.7 CPU S Ver I1.7	29/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2000	SI	30/06/2012
IREM SpA	Ecowatt Solar WM3000SGO	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.7 CPU S Ver I1.7	29/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3000	SI	30/06/2012
IREM SpA	Ecowatt Solar WM4000SGO	CC/CA	X	X*	NO		M.CPU.VER.I 1.7	29/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4000	SI	30/06/2012
IREM SpA	Ecowatt Solar WM6000SGO	CC/CA	X	X*	NO		J 1.3	29/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	6000	SI	30/06/2012
Italcoel S.r.l.	MINIMONO 4.0P	CC/CA	X	X*			1.03 ARM 1.00 DSP	12/11/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3500	SI	30/06/2012
Italcoel S.r.l.	MINIMONO 4.0PX	CC/CA	X	X*			1.03 ARM 1.00 DSP	12/11/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3500	SI	30/06/2012
Italcoel S.r.l.	MINIMONO 4.0W	CC/CA	X	X*			1.03 ARM 1.00 DSP	12/11/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3500	SI	30/06/2012
Italcoel S.r.l.	MINIMONO 6.0P	CC/CA	X	X*			1.03 ARM 1.00 DSP	12/11/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	5500	SI	30/06/2012
Italcoel S.r.l.	MINIMONO 6.0PX	CC/CA	X	X*			1.03 ARM 1.00 DSP	12/11/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	5500	SI	30/06/2012
Italcoel S.r.l.	MINIMONO 6.0W	CC/CA	X	X*			1.03 ARM 1.00 DSP	12/11/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	5500	SI	30/06/2012
Italcoel S.r.l.	SG20P	CC/CA	X	X*			1.19 DPS 1.19 ARM	07/03/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	19990	SI	30/06/2012
Italcoel S.r.l.	SG20W	CC/CA	X	X*			1.19 DPS 1.19 ARM	07/03/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	19990	SI	30/06/2012
Italcoel S.r.l.	SGMAX075P	CC/CA		X*	NO		2.03 ARM 1.00 DSP	29/09/2010	UL International Demko A/S EN45011 n°7011 ISO/IEC 17020 n°9037	Trifase	82000	NO	30/06/2012
Italcoel S.r.l.	SGMAX075P-HV	CC/CA		X*	NO		2.03 ARM 1.00 DSP	29/09/2010	UL International Demko A/S EN45011 n°7011 ISO/IEC 17020 n°9037	Trifase	82000	NO	30/06/2012
Italcoel S.r.l.	SGMAX100P	CC/CA		X*	NO		2.03 ARM 1.00 DSP	29/09/2010	UL International Demko A/S EN45011 n°7011 ISO/IEC 17020 n°9037	Trifase	110000	NO	30/06/2012
Italcoel S.r.l.	SGMAX100P-HV	CC/CA		X*	NO		2.03 ARM 1.00 DSP	29/09/2010	UL International Demko A/S EN45011 n°7011 ISO/IEC 17020 n°9037	Trifase	110000	NO	30/06/2012
Italcoel S.r.l.	SGMAX150P	CC/CA		X*	NO		2.03 ARM 1.00 DSP	29/09/2010	UL International Demko A/S EN45011 n°7011 ISO/IEC 17020 n°9037	Trifase	165000	NO	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Italcoel S.r.l.	SGMAX150P-HV	CC/CA		X*	NO		2.03 ARM 1.00 DSP	29/09/2010	UL International Demko A/S EN45011 n°7011 ISO/IEC 17020 n°9037	Trifase	165000	NO	30/06/2012
Italcoel S.r.l.	Solargrid SGM2100	CC/CA	X	X*			3.2	05/05/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2100	SI	30/06/2012
Italcoel S.r.l.	Solargrid SGM3100	CC/CA	X	X*			3.2	05/05/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3100	SI	30/06/2012
Italcoel S.r.l.	Solargrid SGM4100	CC/CA	X	X*			3.2	05/05/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4100	SI	30/06/2012
JEMA	IF 10	CC/CA	X	X*	SI		V1,1_JAE7112	29/04/2011	SGS Inspecciones Regulamentarias, S.A. ISO 17020 n°133-EI255 ENAC	Trifase	10000	SI	30/06/2012
JEMA	Inversor Trifasico IF-100	CC/CA			SI		V0.23_050608	30/10/2009	SGS Inspecciones Regulamentarias, S.A. ISO 17020 n°133-EI255 ENAC	Trifase	100000	NO	30/06/2012
JEMA	Inversor Trifasico IF-100 OUTDOOR	CC/CA			SI		V0.14_120510	18/05/2010	SGS Inspecciones Regulamentarias, S.A. ISO 17020 n°133-EI255 ENAC	Trifase	100000	NO	30/06/2012
JEMA	Inversor Trifasico IF-100 TL	CC/CA			NO		V1.1_JAE7067_TL	22/07/2010	SGS Inspecciones Regulamentarias, S.A. ISO 17020 n°133-EI255 ENAC	Trifase	100000	NO	30/06/2012
JEMA	Inversor Trifasico IF-20	CC/CA			SI		V0.12_010210.bin	25/03/2010	SGS Inspecciones Regulamentarias, S.A. ISO 17020 n°133-EI255 ENAC	Trifase	20000	NO	30/06/2012
JEMA	Inversor Trifasico IF-20	CC/CA			SI		V1,1_JAE7111	18/05/2010	SGS Inspecciones Regulamentarias, S.A. ISO 17020 n°133-EI255 ENAC	Trifase	20000	NO	30/06/2012
JEMA	Inversor Trifasico IF-25	CC/CA			SI		V0.12_010210.bin	25/03/2010	SGS Inspecciones Regulamentarias, S.A. ISO 17020 n°133-EI255 ENAC	Trifase	25000	NO	30/06/2012
JEMA	Inversor Trifasico IF-30	CC/CA			SI		V1.1_JAE7116	22/07/2010	SGS Inspecciones Regulamentarias, S.A. ISO 17020 n°133-EI255 ENAC	Trifase	30000	NO	30/06/2012
JEMA	Inversor Trifasico IF-50	CC/CA			SI		V1.1_JAE7070	22/07/2010	SGS Inspecciones Regulamentarias, S.A. ISO 17020 n°133-EI255 ENAC	Trifase	50000	NO	30/06/2012
JEMA	Inversor Trifasico IF-80	CC/CA			SI		V0.12_010210.bin	25/03/2010	SGS Inspecciones Regulamentarias, S.A. ISO 17020 n°133-EI255 ENAC	Trifase	80000	NO	30/06/2012
JEMA	Inversor Trifasico IF-80 OUTD	CC/CA			SI		V0.14_120510_80	22/07/2010	SGS Inspecciones Regulamentarias, S.A. ISO 17020 n°133-EI255 ENAC	Trifase	80000	NO	30/06/2012
JEMA	JAE7117 (IF-25N)	CC/CA			SI		V1,1_JAE7117	10/12/2010	SGS Inspecciones Regulamentarias, S.A. ISO 17020 n°133-EI255 ENAC	Trifase	25000	NO	30/06/2012
JEMA	JAE7117 (IF-30N)	CC/CA			SI		V1,1_JAE7117	10/12/2010	SGS Inspecciones Regulamentarias, S.A. ISO 17020 n°133-EI255 ENAC	Trifase	30000	NO	30/06/2012
Jiangsu Ever-solar New Energy Co.,Ltd	EVERSOLAR-TL1500	CC/CA	X	X*	NO		E.1.00	04/04/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-694/9A	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Jiangsu Ever-solar New Energy Co.,Ltd	EVERSOLAR-TL2000	CC/CA	X	X*	NO		E.1.00	04/04/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-694/9A	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Jiangsu Ever-solar New Energy Co.,Ltd	EVERSOLAR-TL3200	CC/CA	X	X*	NO		E.1.00	04/04/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-694/9A	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Jiangsu Ever-solar New Energy Co.,Ltd	EVERSOLAR-TL4600	CC/CA	X	X*	NO		E.1.00	04/04/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-694/9A	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Jiangsu Ever-solar New Energy Co.,Ltd	EVERSOLAR-TL5400	CC/CA	X	X*	NO		E.1.00	04/04/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-694/9A	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Jiangsu Sainty Machinery I/E Corp Ltd	GES-2K8	CC/CA	X	X*	NO		V135/V113	30/06/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Jiangsu Sainty Machinery I/E Corp Ltd	GES-3K3TL	CC/CA	X	X*			SEQ version 1.12 CUR version 1.02	30/06/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Jiangsu Sainty Machinery I/E Corp Ltd	GES-3K3TL	CC/CA	X	X*			SEQ version 1.32 CUR version 1.30	30/06/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Jiangsu Sainty Machinery I/E Corp Ltd	GES-3K8	CC/CA	X	X*	NO		V135/V113	30/06/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3800	SI	30/06/2012
Jiangsu Sainty Machinery I/E Corp Ltd	GES-3K8TL	CC/CA	X	X*			SEQ version 1.12 CUR version 1.02	30/06/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3800	SI	30/06/2012
Jiangsu Sainty Machinery I/E Corp Ltd	GES-3K8TL	CC/CA	X	X*			SEQ version 1.32 CUR version 1.30	30/06/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3800	SI	30/06/2012
Jiangsu Sainty Machinery I/E Corp Ltd	GES-4K	CC/CA	X	X*	NO		V135/V113	30/06/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Jiangsu Sainty Machinery I/E Corp Ltd	GES-4K6TL	CC/CA	X	X*			SEQ version 1.12 CUR version 1.02	30/06/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Jiangsu Sainty Machinery I/E Corp Ltd	GES-4K6TL	CC/CA	X	X*			SEQ version 1.32 CUR version 1.30	30/06/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Jiangsu Sainty Machinery I/E Corp Ltd	GES-5K	CC/CA	X	X*	NO		V135/V113	30/06/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Jiangsu Sinski PV Co., Ltd.	US2000	CC/CA	X	X*	NO		PV00098C	18/10/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Jiangsu Sinski PV Co., Ltd.	US3000	CC/CA	X	X*	NO		PV00098C	18/10/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Jiangsu Sinski PV Co., Ltd.	US4000	CC/CA	X	X*	NO		PV00098C	18/10/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Jiangsu Sinski PV Co., Ltd.	US5000	CC/CA	X	X*	NO		PV00098C	18/10/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	5000	SI	30/06/2012
jms Solar Handel GmbH	Alpinsun Peak 3000	CC/CA	X	X*	NO		ENS: 2.7.0	21/09/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	3000	SI	30/06/2012
jms Solar Handel GmbH	Alpinsun Peak 3600	CC/CA	X	X*	NO		ENS: 2.7.0	21/09/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	3600	SI	30/06/2012
KACO Gerätetechnik GmbH	D238		X				D238 V1.21	06/03/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06		0	NO	30/06/2012
KACO Gerätetechnik GmbH	POWADOR 1501xi	CC/CA	X	X*	SI		K2.01IT15	29/06/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	1500	SI	30/06/2012
KACO Gerätetechnik GmbH	POWADOR 25000xi	CC/CA			NO		K217.34IT	04/06/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Trifase	25000	NO	30/06/2012
KACO Gerätetechnik GmbH	POWADOR 2500xi	CC/CA	X	X*	NO		K217.33IT	14/09/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2600	SI	30/06/2012
KACO Gerätetechnik GmbH	POWADOR 30000xi	CC/CA			NO		K217.34IT	31/05/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Trifase	29900	NO	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
KACO Gerätetechnik GmbH	POWADOR 33000xi	CC/CA			NO		K217.34IT	04/06/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Trifase	33300	NO	30/06/2012
KACO Gerätetechnik GmbH	POWADOR 3500xi	CC/CA	X	X*			K217.33IT	01/06/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	3450	SI	30/06/2012
KACO Gerätetechnik GmbH	POWADOR 3501xi	CC/CA	X	X*	SI		K2.01IT35	29/06/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	3300	SI	30/06/2012
KACO Gerätetechnik GmbH	POWADOR 3600xi	CC/CA	X	X*	NO		K217.33IT	14/09/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3600	SI	30/06/2012
KACO Gerätetechnik GmbH	POWADOR 4500xi	CC/CA	X	X*	NO		K217.33IT	14/09/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4600	SI	30/06/2012
KACO Gerätetechnik GmbH	POWADOR 4501xi	CC/CA	X	X*	SI		K2.01IT45	29/06/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	4600	SI	30/06/2012
KACO Gerätetechnik GmbH	POWADOR 5000xi	CC/CA	X	X*	NO		K217.33IT	14/09/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5500	SI	30/06/2012
KACO Gerätetechnik GmbH	POWADOR 6400 supreme	CC/CA	X	X*	NO	(1)	K220.11IT	23/02/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	6400	SI	30/06/2012
KACO Gerätetechnik GmbH	POWADOR 6400xi	CC/CA	X	X*	NO	(1)	K220.11IT	19/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	6400	SI	30/06/2012
KACO Gerätetechnik GmbH	POWADOR 6650 supreme	CC/CA	X	X*	NO	(1)	K220.11IT	23/02/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	6650	SI	30/06/2012
KACO Gerätetechnik GmbH	POWADOR 6650xi	CC/CA	X	X*	NO	(1)	K220.11IT	19/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	6650	SI	30/06/2012
KACO Gerätetechnik GmbH	POWADOR 7200 supreme	CC/CA	X	X*	NO	(1)	K220.11IT	23/02/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	7200	SI	30/06/2012
KACO Gerätetechnik GmbH	POWADOR 7200xi	CC/CA	X	X*	NO	(1)	K220.11IT	19/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	7200	SI	30/06/2012
KACO Gerätetechnik GmbH	POWADOR 8000 supreme	CC/CA	X	X*	NO	(1)	K220.11IT	23/02/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	8000	SI	30/06/2012
KACO Gerätetechnik GmbH	POWADOR 8000xi	CC/CA	X	X*	NO	(1)	K220.11IT	19/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	8000	SI	30/06/2012
KACO Gerätetechnik GmbH	POWADOR4000xi	CC/CA	X	X*	NO		K217.33IT	14/09/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4400	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 10.0 TL3	CC/CA	X	X*	NO		ARM: V1.06 DSP AC:V1.16 DSP DC:1.11	06/04/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	9000	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 10.0 TR3	CC/CA	X	X*	NO		ARM: V1.06 DSP AC:V1.16 DSP DC:1.11	06/04/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	9000	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 12.0 TL3	CC/CA	X	X*	NO		ARM: V1.06 DSP AC:V1.16 DSP DC:1.11	06/04/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	10000	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 12.0 TR3	CC/CA	X	X*	NO		ARM: V1.06 DSP AC:V1.16 DSP DC:1.11	06/04/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	10000	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 14.0 TL3	CC/CA	X	X*	NO		ARM: V1.06 DSP AC:V1.16 DSP DC:1.11	06/04/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	12500	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 14.0 TR3	CC/CA	X	X*	NO		ARM: V1.06 DSP AC:V1.16 DSP DC:1.11	06/04/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	12500	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 16.0 TR3	CC/CA	X	X*	NO		ARM: V1.13 DSP AC:V1.04 DSP DC:1.07	27/04/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	13500	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 18.0 TR3	CC/CA	X	X*	NO		ARM: V1.13 DSP AC:V1.04 DSP DC:1.07	27/04/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	15000	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 20000xi Park	CC/CA			NO		K217.34IT	07/06/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	20000	NO	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 2002	CC/CA	X	X*	NO		ARM: V1.18 DSP:V1.17	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	1650	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 2002	CC/CA	X	X*	NO		ARM: 4.10 DSP: 3.40	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	1650	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 2002 CP - INT	CC/CA	X	X*	NO		ARM: 4.10 DSP: 3.40	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	1650	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 25000xi	CC/CA			NO		K217.34IT	04/06/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	25000	NO	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 25000xi Park	CC/CA			NO		K217.34IT	07/06/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	25000	NO	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 30.0 TL3	CC/CA			NO		ARM:V1.19, DSP-AC: V1.10, DSP-DC: V1.18	27/07/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	25000	NO	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 3000 SE	CC/CA	X	X*	NO		ARM: V1.18 DSP:V1.17	29/06/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2800	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 3000 SE	CC/CA	X	X*	NO		ARM: 4.10 DSP: 3.40	29/06/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2800	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 30000xi	CC/CA			NO		K217.34IT	04/06/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	30000	NO	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 30000xi Park	CC/CA			NO		K217.34IT	07/06/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	30000	NO	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 3002	CC/CA	X	X*	NO		ARM: V1.18 DSP:V1.17	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2500	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 3002	CC/CA	X	X*	NO		ARM: 4.10 DSP: 3.40	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2500	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 3002 CP - INT	CC/CA	X	X*	NO		ARM: 4.10 DSP: 3.40	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2500	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 3200	CC/CA	X	X*	NO		ARM: 4.10 DSP: 3.40	29/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2600	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 3200 CP-INT	CC/CA	X	X*	NO		ARM: 4.10 DSP: 3.40	29/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2600	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 33000xi	CC/CA			NO		K217.34IT	04/06/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	33000	NO	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 33000xi Park	CC/CA			NO		K217.34IT	07/06/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	33000	NO	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 37.5 TL3	CC/CA			NO		ARM:V1.19, DSP-AC: V1.10, DSP-DC: V1.18	27/07/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	30000	NO	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
KACO new energy GmbH	POWADOR 39.0 TL3	CC/CA			NO		ARM:V1.19, DSP-AC: V1.10, DSP-DC: V1.18	27/07/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	33000	NO	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 4000 Supreme	CC/CA	X	X*	NO		K217.33IT	15/12/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4400	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 4200	CC/CA	X	X*	NO		ARM: 4.10 DSP: 3.40	29/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3450	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 4200 CP-INT	CC/CA	X	X*	NO		ARM: 4.10 DSP: 3.40	29/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3450	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 4202	CC/CA	X	X*	NO		ARM: V1.18 DSP:V1.17	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3500	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 4202	CC/CA	X	X*	NO		ARM: 4.10 DSP: 3.40	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3500	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 4202 CP - INT	CC/CA	X	X*	NO		ARM: 4.10 DSP: 3.40	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3500	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 4400	CC/CA	X	X*	NO		ARM: 4.10 DSP: 3.40	29/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3600	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 5002	CC/CA	X	X*	NO		ARM: V1.18 DSP:V1.17	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4200	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 5002	CC/CA	X	X*	NO		ARM: 4.10 DSP: 3.40	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4200	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 5002 CP - INT	CC/CA	X	X*	NO		ARM: 4.10 DSP: 3.40	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4200	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 5300	CC/CA	X	X*	NO		ARM: 4.10 DSP: 3.40	29/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4400	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 5300 CP-INT	CC/CA	X	X*	NO		ARM: 4.10 DSP: 3.40	29/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4400	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 5300 Supreme	CC/CA	X	X*	NO		ARM: 4.10 DSP: 3.40	29/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4400	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 5500	CC/CA	X	X*	NO		ARM: 4.10 DSP: 3.40	29/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4600	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 5500 CP-INT	CC/CA	X	X*	NO		ARM: 4.10 DSP: 3.40	29/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4600	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 6002	CC/CA	X	X*	NO		ARM: V1.18 DSP:V1.17	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5000	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 6002	CC/CA	X	X*	NO		ARM: 4.10 DSP: 3.40	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5000	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 6002 CP - INT	CC/CA	X	X*	NO		ARM: 4.10 DSP: 3.40	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5000	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 6600	CC/CA	X	X*	NO		ARM: 4.10 DSP: 3.40	29/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5500	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 6600 CP-INT	CC/CA	X	X*	NO		ARM: 4.10 DSP: 3.40	29/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5500	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 7700	CC/CA	X	X*	NO		ARM: 4.10 DSP: 3.40	29/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	6400	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 7700 Supreme	CC/CA	X	X*	NO		ARM: 4.10 DSP: 3.40	29/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	6400	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 7900	CC/CA	X	X*	NO		ARM: 4.10 DSP: 3.40	29/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	6600	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 7900 Supreme	CC/CA	X	X*	NO		ARM: 4.10 DSP: 3.40	29/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	6600	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 8600	CC/CA	X	X*	NO		ARM: 4.10 DSP: 3.40	29/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	7200	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 8600 Supreme	CC/CA	X	X*	NO		ARM: 4.10 DSP: 3.40	29/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	7200	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 9600	CC/CA	X	X*	NO		ARM: 4.10 DSP: 3.40	29/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	8000	SI	30/06/2012
KACO new energy GmbH	POWADOR 9600 Supreme	CC/CA	X	X*	NO		ARM: 4.10 DSP: 3.40	29/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	8000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	Convert 4T	CC/CA	X	X*			PIB V02.04	18/06/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Trifase	3800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	Convert 6T	CC/CA	X	X*			PIB V02.04	18/06/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Trifase	5000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 10.1	CC/CA	X	X*	NO		V03.00	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 10.1	CC/CA	X	X*	NO		V03.01	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 10.1	CC/CA	X	X*	NO		V03.02	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 10.1	CC/CA	X	X*	NO		V03.03	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 10.1	CC/CA	X	X*	NO		V03.50	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 10.1	CC/CA	X	X*	NO		V03.51	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 10.1	CC/CA	X	X*	NO		V03.52	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 10.1	CC/CA	X	X*	NO		V03.55	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 10.1	CC/CA	X	X*	NO		V03.56	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 10.1	CC/CA	X	X*	NO		V03.58	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 10.1	CC/CA	X	X*	NO		V03.59	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 10.1	CC/CA	X	X*	NO		V03.60	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 10.1	CC/CA	X	X*	NO		V03.61	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 10.1	CC/CA	X	X*	NO		V03.70	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 10.1	CC/CA	X	X*	NO		V03.75	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 10.1	CC/CA	X	X*	NO		V03.80	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 3.0	CC/CA	X	X*	NO		V03.50	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 3.0	CC/CA	X	X*	NO		V03.51	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 3.0	CC/CA	X	X*	NO		V03.53	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 3.0	CC/CA	X	X*	NO		V03.52	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 3.0	CC/CA	X	X*	NO		V03.55	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 3.0	CC/CA	X	X*	NO		V03.56	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 3.0	CC/CA	X	X*	NO		V03.58	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 3.0	CC/CA	X	X*	NO		V03.59	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 3.0	CC/CA	X	X*	NO		V03.60	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 3.0	CC/CA	X	X*	NO		V03.70	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 3.0	CC/CA	X	X*	NO		V03.75	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 3.0	CC/CA	X	X*	NO		V03.76	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 3.0	CC/CA	X	X*	NO		V03.77	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 3.0	CC/CA	X	X*	NO		V03.78	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 3.6	CC/CA	X	X*	NO		V03.50	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 3.6	CC/CA	X	X*	NO		V03.51	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 3.6	CC/CA	X	X*	NO		V03.52	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 3.6	CC/CA	X	X*	NO		V03.53	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 3.6	CC/CA	X	X*	NO		V03.55	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 3.6	CC/CA	X	X*	NO		V03.56	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 3.6	CC/CA	X	X*	NO		V03.58	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 3.6	CC/CA	X	X*	NO		V03.59	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 3.6	CC/CA	X	X*	NO		V03.60	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 3.6	CC/CA	X	X*	NO		V03.70	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 3.6	CC/CA	X	X*	NO		V03.75	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 3.6	CC/CA	X	X*	NO		V03.76	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 3.6	CC/CA	X	X*	NO		V03.77	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 3.6	CC/CA	X	X*	NO		V03.78	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 4.2	CC/CA	X	X*	NO		V00.69	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 4.2	CC/CA	X	X*	NO		V00.70	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 4.2	CC/CA	X	X*	NO		V00.74	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 4.2	CC/CA	X	X*	NO		V01.00	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 4.2	CC/CA	X	X*	NO		V01.16	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 4.2	CC/CA	X	X*	NO		V01.17	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 4.2	CC/CA	X	X*	NO		V01.18	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 4.2	CC/CA	X	X*	NO		V01.21	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 4.2	CC/CA	X	X*	NO		V02.00	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 4.2	CC/CA	X	X*	NO		V02.01	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 4.2	CC/CA	X	X*	NO		V02.02	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 4.2	CC/CA	X	X*	NO		V03.00	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 4.2	CC/CA	X	X*	NO		V03.01	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 4.2	CC/CA	X	X*	NO		V03.02	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 4.2	CC/CA	X	X*	NO		V03.03	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 4.2	CC/CA	X	X*	NO		V03.50	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 4.2	CC/CA	X	X*	NO		V03.51	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 4.2	CC/CA	X	X*	NO		V03.52	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 4.2	CC/CA	X	X*	NO		V03.55	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 4.2	CC/CA	X	X*	NO		V03.56	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 4.2	CC/CA	X	X*	NO		V03.58	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 4.2	CC/CA	X	X*	NO		V03.59	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 4.2	CC/CA	X	X*	NO		V03.60	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 4.2	CC/CA	X	X*	NO		V03.70	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 4.2	CC/CA	X	X*	NO		V03.75	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 4.2	CC/CA	X	X*	NO		V03.76	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 4.2	CC/CA	X	X*	NO		V03.77	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 4.2	CC/CA	X	X*	NO		V03.78	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 5.5	CC/CA	X	X*	NO		V00.69	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 5.5	CC/CA	X	X*	NO		V00.70	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 5.5	CC/CA	X	X*	NO		V00.74	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 5.5	CC/CA	X	X*	NO		V01.00	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 5.5	CC/CA	X	X*	NO		V01.16	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 5.5	CC/CA	X	X*	NO		V01.17	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 5.5	CC/CA	X	X*	NO		V01.18	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 5.5	CC/CA	X	X*	NO		V01.21	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 5.5	CC/CA	X	X*	NO		V02.00	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 5.5	CC/CA	X	X*	NO		V02.01	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 5.5	CC/CA	X	X*	NO		V02.02	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 5.5	CC/CA	X	X*	NO		V03.00	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 5.5	CC/CA	X	X*	NO		V03.01	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 5.5	CC/CA	X	X*	NO		V03.02	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 5.5	CC/CA	X	X*	NO		V03.03	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 5.5	CC/CA	X	X*	NO		V03.50	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 5.5	CC/CA	X	X*	NO		V03.51	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 5.5	CC/CA	X	X*	NO		V03.52	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 5.5	CC/CA	X	X*	NO		V03.55	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 5.5	CC/CA	X	X*	NO		V03.56	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 5.5	CC/CA	X	X*	NO		V03.58	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 5.5	CC/CA	X	X*	NO		V03.59	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 5.5	CC/CA	X	X*	NO		V03.60	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 5.5	CC/CA	X	X*	NO		V03.70	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 5.5	CC/CA	X	X*	NO		V03.75	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 5.5	CC/CA	X	X*	NO		V03.76	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 5.5	CC/CA	X	X*	NO		V03.77	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 5.5	CC/CA	X	X*	NO		V03.78	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 8.3	CC/CA	X	X*	NO		V03.00	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 8.3	CC/CA	X	X*	NO		V03.01	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 8.3	CC/CA	X	X*	NO		V03.02	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 8.3	CC/CA	X	X*	NO		V03.03	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 8.3	CC/CA	X	X*	NO		V03.50	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 8.3	CC/CA	X	X*	NO		V03.51	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 8.3	CC/CA	X	X*	NO		V03.52	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 8.3	CC/CA	X	X*	NO		V03.55	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 8.3	CC/CA	X	X*	NO		V03.56	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 8.3	CC/CA	X	X*	NO		V03.58	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 8.3	CC/CA	X	X*	NO		V03.59	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 8.3	CC/CA	X	X*	NO		V03.60	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 8.3	CC/CA	X	X*	NO		V03.61	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 8.3	CC/CA	X	X*	NO		V03.70	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 8.3	CC/CA	X	X*	NO		V03.75	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 8.3	CC/CA	X	X*	NO		V03.80	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 8.3	CC/CA	X	X*	NO		V03.82	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
KOSTAL Industrie Elektrik GmbH	PIKO 8.3	CC/CA	X	X*	NO		V03.83	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Kyocera Fineceramics GMBH	KC 1.8i MV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1650	SI	30/06/2012
Kyocera Fineceramics GMBH	KC 1.8i MV	CC/CA	X	X*			1.60	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1650	SI	30/06/2012
Kyocera Fineceramics GMBH	KC 3.6i MV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Kyocera Fineceramics GMBH	KC 3.6i MV	CC/CA	X	X*			1.60	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Kyocera Fineceramics GMBH	KC 5.4i MV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Kyocera Fineceramics GMBH	KC 5.4i MV	CC/CA	X	X*			1.60	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012
L.E.F. SRL	Leonardo LN100K	CC/CA			NO		3.0	06/12/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	100000	NO	30/06/2012
L.E.F. SRL	Leonardo LN20K	CC/CA			NO		3.0	06/12/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	20000	NO	30/06/2012
L.E.F. SRL	Leonardo LN30K	CC/CA			NO		3.0	06/12/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	30000	NO	30/06/2012
L.E.F. SRL	Leonardo LN50K	CC/CA			NO		3.0	06/12/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	50000	NO	30/06/2012
L.E.F. SRL	Leonardo LT100K	CC/CA			SI		3.0	06/12/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	100000	NO	30/06/2012
L.E.F. SRL	Leonardo LT20K	CC/CA			SI		3.0	06/12/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	20000	NO	30/06/2012
L.E.F. SRL	Leonardo LT30K	CC/CA			SI		3.0	06/12/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	30000	NO	30/06/2012
L.E.F. SRL	Leonardo LT50K	CC/CA			SI		3.0	06/12/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	50000	NO	30/06/2012
L.E.F. SRL	LT 1500	CC/CA	X	X*	NO		1.00	24/08/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	1500	SI	30/06/2012
L.E.F. SRL	LT 2200	CC/CA	X	X*	NO		1.00	24/08/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2000	SI	30/06/2012
L.E.F. SRL	LT 2800	CC/CA	X	X*	NO		1.00	24/08/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2600	SI	30/06/2012
L.E.F. SRL	LT 3000	CC/CA	X	X*	NO		1.00	08/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3000	SI	30/06/2012
L.E.F. SRL	LT 4000	CC/CA	X	X*	NO		1.00	08/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4000	SI	30/06/2012
L.E.F. SRL	LT 5000	CC/CA	X	X*	NO		1.00	08/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4600	SI	30/06/2012
LAYER ELECTRONICS	GC-200	CC/CA			SI		PV01M_1 (master); PV01D_1 (display)	15/07/2010	UL International Demko A/S EN45011 n°7011 ISO/IEC 17020 n°9037	Monofase	2000	NO	30/06/2012
LAYER ELECTRONICS	GC-202	CC/CA			SI		PV01M_1 (master); PV01D_1 (display)	15/07/2010	UL International Demko A/S EN45011 n°7011 ISO/IEC 17020 n°9037	Monofase	3000	NO	30/06/2012
LAYER ELECTRONICS	GC-204	CC/CA			SI		PV01M_1 (master); PV01D_1 (display)	15/07/2010	UL International Demko A/S EN45011 n°7011 ISO/IEC 17020 n°9037	Monofase	4000	NO	30/06/2012
LAYER ELECTRONICS	GC-206	CC/CA			SI		PV01M_1 (master); PV01D_1 (display)	15/07/2010	UL International Demko A/S EN45011 n°7011 ISO/IEC 17020 n°9037	Monofase	6000	NO	30/06/2012
LAYER ELECTRONICS	TP-1	CC/CA			SI		WM01M_1 (master); WM01D_1 (display)	15/07/2010	UL International Demko A/S EN45011 n°7011 ISO/IEC 17020 n°9037	Monofase	1500	NO	30/06/2012
LAYER ELECTRONICS	TP-2	CC/CA			SI		WM01M_1 (master); WM01D_1 (display)	15/07/2010	UL International Demko A/S EN45011 n°7011 ISO/IEC 17020 n°9037	Monofase	2500	NO	30/06/2012
LAYER ELECTRONICS	TP-4	CC/CA			SI		WM01M_1 (master); WM01D_1 (display)	15/07/2010	UL International Demko A/S EN45011 n°7011 ISO/IEC 17020 n°9037	Monofase	4000	NO	30/06/2012
LAYER ELECTRONICS	TP-6	CC/CA			SI		WM01M_1 (master); WM01D_1 (display)	15/07/2010	UL International Demko A/S EN45011 n°7011 ISO/IEC 17020 n°9037	Monofase	6000	NO	30/06/2012
Lef SrL	LT 10K	CC/CA	X	X*	NO		2.00	25/05/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	10000	SI	30/06/2012
Lef SrL	LT 12K	CC/CA	X	X*	NO		2.00	25/05/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	12000	SI	30/06/2012
Lef SrL	LT 15K	CC/CA	X	X*	NO		2.00	25/05/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	15000	SI	30/06/2012
Lef SrL	LT 17K	CC/CA	X	X*	NO		2.00	25/05/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	17000	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Lovato Electric	PMVF10		X				WM100A1010 Rev.0	28/06/2011	ACAE, Associazione per la certificazione delle apparecchiature elettriche PRD N°0708		0	NO	30/06/2012
LS Industrial System Co., Ltd.	LSRP-T010L	CC/CA			NO		802L010-26-18-S	11/01/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	NO	30/06/2012
LS Industrial System Co., Ltd.	LSRP-T013L	CC/CA			NO		802L013-26-18-S	11/01/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	12400	NO	30/06/2012
LS Industrial System Co., Ltd.	LSRP-T017L	CC/CA			NO		802L017-26-18-S	11/01/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	16500	NO	30/06/2012
LS Industrial System Co., Ltd.	LSRP-T020L	CC/CA			NO		802L020-26-18-S	11/01/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	19200	NO	30/06/2012
Lti Drives GmbH	PVM 450-033-TT	CC/CA			SI		V2_2_3	22/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	33000	NO	30/06/2012
Lti Drives GmbH	PVM 450-033-TT	CC/CA			SI		V3.4.3	22/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	33000	NO	30/06/2012
Lti Drives GmbH	PVM 450-047-TT	CC/CA			SI		V2_2_3	22/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	47000	NO	30/06/2012
Lti Drives GmbH	PVM 450-047-TT	CC/CA			SI		V3.4.3	22/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	47000	NO	30/06/2012
Lti Drives GmbH	PVM 450-068-TT	CC/CA			SI		V2_2_3	22/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	68000	NO	30/06/2012
Lti Drives GmbH	PVM 450-068-TT	CC/CA			SI		V3.4.3	22/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	68000	NO	30/06/2012
Lti Drives GmbH	PVM 450-100-TT	CC/CA			SI		V2_2_3	22/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	100000	NO	30/06/2012
Lti Drives GmbH	PVM 450-100-TT	CC/CA			SI		V3.4.3	22/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	100000	NO	30/06/2012
Mastervolt B.V.	CS15TL	CC/CA	X	X*	NO		DSP: 2.00 Redundant: 2.00	18/09/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Mastervolt B.V.	CS15TL	CC/CA	X	X*	NO		DSP: 0183 Redundant: 0117	18/09/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Mastervolt B.V.	CS15TL RP	CC/CA	X	X*	NO		DSP: 1.50 Redundant: 1.30	27/08/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Mastervolt B.V.	CS20TL	CC/CA	X	X*	NO		DSP: 2.00 Redundant: 2.00	18/09/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	20000	SI	30/06/2012
Mastervolt B.V.	CS20TL	CC/CA	X	X*	NO		DSP: 0183 Redundant: 0117	18/09/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	20000	SI	30/06/2012
Mastervolt B.V.	CS20TL RP	CC/CA	X	X*	NO		DSP: 1.50 Redundant: 1.30	27/08/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	20000	SI	30/06/2012
Mastervolt B.V.	Grindmonitor monofase		X				V 3.30.0323	05/05/2005	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	0	NO	30/06/2012
Mastervolt B.V.	Grindmonitor trifase		X				V 3.30.0323	05/05/2005	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Trifase	0	NO	30/06/2012
Mastervolt B.V.	XL 3300	CC/CA	X	X*	NO		4.7	23/11/2007	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Mastervolt B.V.	XL 3301	CC/CA	X	X*	NO		Main CPU: Rev 05; Redundancy CPU: Rev 01	23/06/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Mastervolt B.V.	XL 3301	CC/CA	X	X*	NO		Main CPU: Rev 8.29; Redundancy CPU: V1	23/06/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Mastervolt B.V.	XL 3301	CC/CA	X	X*	NO		Main CPU: Rev 9.04; Redundancy CPU: V1	23/06/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Mastervolt B.V.	XL 3301	CC/CA	X	X*	NO		Main CPU: Rev 9.25; Redundancy CPU: V1	23/06/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Mastervolt B.V.	XL 5000	CC/CA	X	X*	NO		4.7	23/11/2007	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Mastervolt B.V.	XL 5000	CC/CA	X	X*	NO		Main CPU: Rev 58.7; Redundancy CPU: V1	23/11/2007	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Mastervolt B.V.	XL 5000	CC/CA	X	X*	NO		Main CPU: Rev 60.0; Redundancy CPU: V1	23/11/2007	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Mastervolt B.V.	XS 2000	CC/CA	X	X*	NO		Main CPU: Rev 05; Redundancy CPU: Rev 01	23/06/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Mastervolt B.V.	XS 2000	CC/CA	X	X*	NO		Main CPU: Rev 8.29; Redundancy CPU: V1	23/06/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Mastervolt B.V.	XS 2000	CC/CA	X	X*	NO		Main CPU: Rev 9.04; Redundancy CPU: V1	23/06/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Mastervolt B.V.	XS 2000	CC/CA	X	X*	NO		Main CPU: Rev 9.25; Redundancy CPU: V1	23/06/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Mastervolt B.V.	XS 3200	CC/CA	X	X*	NO		4.7	23/11/2007	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2500	SI	30/06/2012
Mastervolt B.V.	XS 3200	CC/CA	X	X*	NO		Main CPU: Rev 05; Redundancy CPU: Rev 01	23/06/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2500	SI	30/06/2012
Mastervolt B.V.	XS 3200	CC/CA	X	X*	NO		Main CPU: Rev 8.29; Redundancy CPU: V1	23/06/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2500	SI	30/06/2012
Mastervolt B.V.	XS 3200	CC/CA	X	X*	NO		Main CPU: Rev 9.04; Redundancy CPU: V1	23/06/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2500	SI	30/06/2012
Mastervolt B.V.	XS 3200	CC/CA	X	X*	NO		Main CPU: Rev 9.25; Redundancy CPU: V1	23/06/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2500	SI	30/06/2012
Mastervolt B.V.	XS 4300	CC/CA	X	X*	NO		4.7	23/11/2007	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Mastervolt B.V.	XS 4300	CC/CA	X	X*	NO		Main CPU: Rev 05; Redundancy CPU: Rev 01	23/06/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Mastervolt B.V.	XS 4300	CC/CA	X	X*	NO		Main CPU: Rev 8.29; Redundancy CPU: V1	23/06/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Mastervolt B.V.	XS 4300	CC/CA	X	X*	NO		Main CPU: Rev 9.04; Redundancy CPU: V1	23/06/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Mastervolt B.V.	XS 4300	CC/CA	X	X*	NO		Main CPU: Rev 9.25; Redundancy CPU: V1	23/06/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Mastervolt B.V.	XS 6500	CC/CA	X	X*	NO		4.7	23/11/2007	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Mastervolt B.V.	XS 6500	CC/CA	X	X*	NO		Main CPU: Rev 58.2; Redundancy CPU: V1	23/11/2007	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Mastervolt B.V.	XS 6500	CC/CA	X	X*	NO		Main CPU: Rev 58.7; Redundancy CPU: V1	23/11/2007	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5000	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Mastervolt B.V.	XS 6500	CC/CA	X	X*	NO		Main CPU: Rev 60.0; Redundancy CPU: V1	23/11/2007	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5000	SI	30/06/2012
MetaSystem Energy S.r.l.	APL 15	CC/CA	X	X*	NO		INOUT v1.0	22/12/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	15000	SI	30/06/2012
MetaSystem Energy S.r.l.	APL 20	CC/CA	X	X*	NO		INOUT v1.0	22/12/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	20000	SI	30/06/2012
Mitsubishi Electric Europe B.V.	PV-PNS03ATL-IT	CC/CA	X	X*			DSP 1.20 CPU 1.20	03/04/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	2500	SI	30/06/2012
Mitsubishi Electric Europe B.V.	PV-PNS04ATL2-IT	CC/CA	X	X*			DSP 1.20 CPU 1.20	05/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2500	SI	30/06/2012
Mitsubishi Electric Europe B.V.	PV-PNS04ATL-IT	CC/CA	X	X*			1.10	28/08/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Mitsubishi Electric Europe B.V.	PV-PNS06ATL-IT	CC/CA	X	X*			1.10	28/08/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Mitsubishi Electric Europe B.V.	PV-S2600	CC/CA	X	X*	NO		CPU V4.02; DSP 4.01	31/01/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	2600	SI	30/06/2012
Mitsubishi Electric Europe B.V.	PV-S2600	CC/CA	X	X*	NO		CPU 4.04; DSP 4.02	31/01/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	2600	SI	30/06/2012
Mitsubishi Electric Europe B.V.	PV-S3200	CC/CA	X	X*	NO		CPU V4.02; DSP 4.01	31/01/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	3200	SI	30/06/2012
Mitsubishi Electric Europe B.V.	PV-S3200	CC/CA	X	X*	NO		CPU 4.04; DSP 4.02	31/01/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	3200	SI	30/06/2012
Mitsubishi Electric Europe B.V.	PV-S4200	CC/CA	X	X*	NO		CPU V4.02; DSP 4.01	31/01/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4200	SI	30/06/2012
Mitsubishi Electric Europe B.V.	PV-S4200	CC/CA	X	X*	NO		CPU 4.04; DSP 4.02	31/01/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4200	SI	30/06/2012
Mitsubishi Electric Europe B.V.	PV-S4200-IT	CC/CA	X	X*	NO		CPU V3.00 DSP V3.00	14/06/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4200	SI	30/06/2012
Mitsubishi Electric Europe B.V.	PV-S4600	CC/CA	X	X*	NO		CPU V4.02; DSP 4.01	31/01/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Mitsubishi Electric Europe B.V.	PV-S4600	CC/CA	X	X*	NO		CPU 4.04; DSP 4.02	31/01/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Mitsubishi Electric Europe B.V.	PV-S4600-IT	CC/CA	X	X*	NO		CPU V3.00 DSP V3.00	14/06/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Mitsubishi Electric Europe B.V.	PV-S6000	CC/CA	X	X*	NO		CPU V4.02; DSP 4.01	31/01/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	6000	SI	30/06/2012
Mitsubishi Electric Europe B.V.	PV-S6000	CC/CA	X	X*	NO		CPU 4.04; DSP 4.02	31/01/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	6000	SI	30/06/2012
Mitsubishi Electric Europe B.V.	PV-S6000A	CC/CA	X	X*	NO		CPU V4.02; DSP 4.01	31/01/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	6000	SI	30/06/2012
Mitsubishi Electric Europe B.V.	PV-S6000A	CC/CA	X	X*	NO		CPU 4.04; DSP 4.02	31/01/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	6000	SI	30/06/2012
Mitsubishi Electric Europe B.V.	PV-S6000-IT	CC/CA	X	X*	NO		CPU V3.00 DSP V3.00	14/06/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	6000	SI	30/06/2012
Mitsubishi Electric Europe B.V.	PV-T10000	CC/CA	X	X*	NO		CPU1: v1.00 CPU2: v1.00	14/06/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-694/9A	Monofase	10000	SI	30/06/2012
Motech Industries Inc.	PVMate 15E	CC/CA	X	X*	NO		M00; S00	19/03/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Motech Industries Inc.	PVMate 20E	CC/CA	X	X*	NO		M00; S00	19/03/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	19990	SI	30/06/2012
Motech Industries Inc.	PVMate 2800E	CC/CA	X	X*	NO		V135.2; V113.2	10/03/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Motech Industries Inc.	PVMate 2800E	CC/CA	X	X*	NO		V135; V113	10/03/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Motech Industries Inc.	PVMate 2800E - PG	CC/CA	X	X*	NO		V135.2; V113.2	10/03/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Motech Industries Inc.	PVMate 3800E	CC/CA	X	X*	NO		V135.2; V113.2	10/03/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3800	SI	30/06/2012
Motech Industries Inc.	PVMate 3800E	CC/CA	X	X*	NO		V135; V113	10/03/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3800	SI	30/06/2012
Motech Industries Inc.	PVMate 3800E - PG	CC/CA	X	X*	NO		V135.2; V113.2	10/03/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3800	SI	30/06/2012
Motech Industries Inc.	PVMate 4000E	CC/CA	X	X*	NO		V135.2; V113.2	10/03/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Motech Industries Inc.	PVMate 4000E	CC/CA	X	X*	NO		V135; V113	10/03/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Motech Industries Inc.	PVMate 4000E - PG	CC/CA	X	X*	NO		V135.2; V113.2	10/03/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Motech Industries Inc.	PVMate 5000E	CC/CA	X	X*	NO		V135.2; V113.2	10/03/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Motech Industries Inc.	PVMate 5000E	CC/CA	X	X*	NO		V135; V113	10/03/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5000	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Motech Industries Inc.	PVMate 5000E - PG	CC/CA	X	X*	NO		V135.2; V113.2	10/03/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Motech Industries Inc.	PVMate3300MS	CC/CA	X	X*			SEQ version 1.12 CUR version 1.12	30/06/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Motech Industries Inc.	PVMate3300MS	CC/CA	X	X*			SEQ version 1.32 CUR version 1.30	30/06/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Motech Industries Inc.	PVMate3300MS-IT	CC/CA	X	X*			SEQ version 1.12 CUR version 1.02	19/12/2007	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Motech Industries Inc.	PVMate3800MS	CC/CA	X	X*			SEQ version 1.12 CUR version 1.12	30/06/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3800	SI	30/06/2012
Motech Industries Inc.	PVMate3800MS	CC/CA	X	X*			SEQ version 1.32 CUR version 1.30	30/06/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3800	SI	30/06/2012
Motech Industries Inc.	PVMate3800MS-IT	CC/CA	X	X*			SEQ version 1.12 CUR version 1.02	19/12/2007	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	3800	SI	30/06/2012
Motech Industries Inc.	PVMate4600MS	CC/CA	X	X*			SEQ version 1.12 CUR version 1.12	30/06/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Motech Industries Inc.	PVMate4600MS	CC/CA	X	X*			SEQ version 1.32 CUR version 1.30	30/06/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Motech Industries Inc.	PVMate4600MS-IT	CC/CA	X	X*			SEQ version 1.12 CUR version 1.02	19/12/2007	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4600	SI	30/06/2012
MPP Solar Inc.	MPI-1500	CC/CA	X	X*	SI		M.CPU.VER.I 1.7 S.CPU.VER.I 1.7	01/02/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-I/7/09	Monofase	1500	SI	30/06/2012
MPP Solar Inc.	MPI-2000	CC/CA	X	X*	SI		M.CPU.VER.I 1.7 S.CPU.VER.I 1.7	01/02/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-I/7/09	Monofase	2000	SI	30/06/2012
MPP Solar Inc.	MPI-3000	CC/CA	X	X*	SI		M.CPU.VER.I 1.7 S.CPU.VER.I 1.7	01/02/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-I/7/09	Monofase	3000	SI	30/06/2012
MPP Solar Inc.	MPI-4000	CC/CA	X	X*	NO		M.CPU.VER.I 1.0	10/09/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4000	SI	30/06/2012
MPP Solar Inc.	MPI-6000	CC/CA	X	X*	NO		J I1.0	10/09/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	6000	SI	30/06/2012
MSB-Elektronik und Gerätebau GmbH	G-UF.220-15A	CC/CA			NO		3.1	07/10/2010	TÜV NORD CERT GmbH n° DGA-ZE-019/03-01	Trifase	65000	NO	30/06/2012
MSB-Elektronik und Gerätebau GmbH	G-UF.220-25A	CC/CA			NO		3.1	07/10/2010	TÜV NORD CERT GmbH n° DGA-ZE-019/03-01	Trifase	125000	NO	30/06/2012
MXGroup S.p.A.	WAVE PLUS 10	CC/CA	X	X*	NO		Master CPU: E0.10 Slave CPU: 00.1F	22/12/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	10000	SI	30/06/2012
MXGroup S.p.A.	WAVE PLUS 100KWP	CC/CA			SI		1.00	03/12/2008	UL International Demko A/S EN45011 n°7011 ISO/IEC 17020 n°9037	Trifase	80000	NO	30/06/2012
MXGroup S.p.A.	WAVE PLUS 100KWP HV	CC/CA			SI		1.00	11/11/2009	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	80000	NO	30/06/2012
MXGroup S.p.A.	WAVE PLUS 125KWP	CC/CA			SI		1.00	03/12/2008	UL International Demko A/S EN45011 n°7011 ISO/IEC17020 n°9037	Trifase	100000	NO	30/06/2012
MXGroup S.p.A.	WAVE PLUS 125KWP HV	CC/CA			SI		1.00	11/11/2009	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	100000	NO	30/06/2012
MXGroup S.p.A.	WAVE PLUS 12KWP	CC/CA		X*	SI		1.00	21/05/2010	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	12000	NO	30/06/2012
MXGroup S.p.A.	WAVE PLUS 12KWP SI	CC/CA	X	X*	SI		1.00	21/05/2010	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	12000	SI	30/06/2012
MXGroup S.p.A.	WAVE PLUS 16KWP	CC/CA		X*	SI		1.00	21/05/2010	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	15000	NO	30/06/2012
MXGroup S.p.A.	WAVE PLUS 16KWP SI	CC/CA	X	X*	SI		1.00	21/05/2010	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	15000	SI	30/06/2012
MXGroup S.p.A.	WAVE PLUS 2000	CC/CA	X	X*	NO		SEQ version 1.12 CUR version 1.02	19/01/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	1500	SI	30/06/2012
MXGroup S.p.A.	WAVE PLUS 20KWP	CC/CA		X*	SI		1.00	21/05/2010	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	18000	NO	30/06/2012
MXGroup S.p.A.	WAVE PLUS 20KWP SI	CC/CA	X	X*	SI		1.00	21/05/2010	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	18000	SI	30/06/2012
MXGroup S.p.A.	WAVE PLUS 2500	CC/CA	X	X*	NO		SEQ version 1.12 CUR version 1.02	19/01/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	2000	SI	30/06/2012
MXGroup S.p.A.	WAVE PLUS 30KWP	CC/CA			SI		1.00	03/12/2008	UL International Demko A/S EN45011 n°7011 ISO/IEC 17020 n°9037	Trifase	25000	NO	30/06/2012
MXGroup S.p.A.	WAVE PLUS 30KWP HV	CC/CA			SI		1.00	11/11/2009	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	25000	NO	30/06/2012
MXGroup S.p.A.	WAVE PLUS 3500	CC/CA	X	X*	NO		SEQ version 1.12 CUR version 1.02	19/01/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	2800	SI	30/06/2012
MXGroup S.p.A.	WAVE PLUS 4000	CC/CA	X	X*	NO		SEQ version 1.12 CUR version 1.02	19/01/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	3100	SI	30/06/2012
MXGroup S.p.A.	WAVE PLUS 40KWP	CC/CA			SI		1.00	03/12/2008	UL International Demko A/S EN45011 n°7011 ISO/IEC 17020 n°9037	Trifase	33000	NO	30/06/2012
MXGroup S.p.A.	WAVE PLUS 40KWP HV	CC/CA			SI		1.00	11/11/2009	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	33000	NO	30/06/2012
MXGroup S.p.A.	WAVE PLUS 5000	CC/CA	X	X*	NO		SEQ version 1.12 CUR version 1.02	19/01/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4000	SI	30/06/2012
MXGroup S.p.A.	WAVE PLUS 5000P	CC/CA	X	X*	NO		SEQ version 1.12 CUR version 1.02	19/01/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4000	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
MXGroup S.p.A.	WAVE PLUS 50KWP	CC/CA			SI		1.00	03/12/2008	UL International Demko A/S EN45011 n°7011 ISO/IEC 17020 n°9037	Trifase	40000	NO	30/06/2012
MXGroup S.p.A.	WAVE PLUS 50KWP HV	CC/CA			SI		1.00	11/11/2009	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	40000	NO	30/06/2012
MXGroup S.p.A.	WAVE PLUS 6000	CC/CA	X	X*	NO		SEQ version 1.12 CUR version 1.02	19/01/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4600	SI	30/06/2012
MXGroup S.p.A.	WAVE PLUS 7000	CC/CA	X	X*	NO		SEQ version 1.12 CUR version 1.02	19/01/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	6000	SI	30/06/2012
MXGroup S.p.A.	WAVE PLUS 80KWP	CC/CA			SI		1.00	03/12/2008	UL International Demko A/S EN45011 n°7011 ISO/IEC 17020 n°9037	Trifase	64000	NO	30/06/2012
MXGroup S.p.A.	WAVE PLUS 80KWP HV	CC/CA			SI		1.00	11/11/2009	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	64000	NO	30/06/2012
Nanjing Foreign Trade Co., Ltd.	NFTC3300TL	CC/CA	X	X*	NO		1.0	13/12/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Nanjing Foreign Trade Co., Ltd.	NFTC4400TL	CC/CA	X	X*	NO		1.0	13/12/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Nanjing Foreign Trade Co., Ltd.	NFTC5000TL	CC/CA	X	X*	NO		1.0	13/12/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4600	SI	30/06/2012
NEDAP	PR30B	CC/CA	X	X*	SI		ACM: V3.3 SUN722 PM: V3.5 SUN1154	19/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	3000	SI	30/06/2012
NEDAP	PR30S	CC/CA	X	X*	SI		ACM: V3.3 SUN722 PM: V3.5 SUN1154	19/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	3000	SI	30/06/2012
NEDAP	PR30SB	CC/CA	X	X*	SI		ACM: V3.3 SUN722 PM: V3.5 SUN1154	19/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	3000	SI	30/06/2012
NEDAP	PR30SWB	CC/CA	X	X*	SI		ACM: V3.3 SUN722 PM: V3.5 SUN1154	19/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	3000	SI	30/06/2012
NEDAP	PR30W	CC/CA	X	X*	SI		ACM: V3.3 SUN722 PM: V3.5 SUN1154	19/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	3000	SI	30/06/2012
NEDAP	PR30WB	CC/CA	X	X*	SI		ACM: V3.3 SUN722 PM: V3.5 SUN1154	19/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	3000	SI	30/06/2012
NEDAP	PR37B	CC/CA	X	X*	SI		ACM: V3.3 SUN722 PM: V3.5 SUN1154	19/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	3700	SI	30/06/2012
NEDAP	PR37S	CC/CA	X	X*	SI		ACM: V3.3 SUN722 PM: V3.5 SUN1154	19/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	3700	SI	30/06/2012
NEDAP	PR37SB	CC/CA	X	X*	SI		ACM: V3.3 SUN722 PM: V3.5 SUN1154	19/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	3700	SI	30/06/2012
NEDAP	PR37SWB	CC/CA	X	X*	SI		ACM: V3.3 SUN722 PM: V3.5 SUN1154	19/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	3700	SI	30/06/2012
NEDAP	PR37W	CC/CA	X	X*	SI		ACM: V3.3 SUN722 PM: V3.5 SUN1154	19/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	3700	SI	30/06/2012
NEDAP	PR37WB	CC/CA	X	X*	SI		ACM: V3.3 SUN722 PM: V3.5 SUN1154	19/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	3700	SI	30/06/2012
NEDAP	PR50B	CC/CA	X	X*	SI		ACM: V3.3 SUN722 PM: V3.5 SUN1154	19/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	5000	SI	30/06/2012
NEDAP	PR50S	CC/CA	X	X*	SI		ACM: V3.3 SUN722 PM: V3.5 SUN1154	19/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	5000	SI	30/06/2012
NEDAP	PR50SB	CC/CA	X	X*	SI		ACM: V3.3 SUN722 PM: V3.5 SUN1154	19/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	5000	SI	30/06/2012
NEDAP	PR50SWB	CC/CA	X	X*	SI		ACM: V3.3 SUN722 PM: V3.5 SUN1154	19/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	5000	SI	30/06/2012
NEDAP	PR50W	CC/CA	X	X*	SI		ACM: V3.3 SUN722 PM: V3.5 SUN1154	19/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	5000	SI	30/06/2012
NEDAP	PR50WB	CC/CA	X	X*	SI		ACM: V3.3 SUN722 PM: V3.5 SUN1154	19/01/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Nuova Thermosolar S.r.l.	Selex Plus rete 3kW	CC/CA	X	X*			1.7.2	08/08/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Nuova Thermosolar S.r.l.	Selex Plus rete 5kW	CC/CA	X	X*			1.7.2	08/08/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Nuova Thermosolar S.r.l.	Selex Plus rete 7kW	CC/CA	X	X*	NO	Da utilizzare solo in configurazione trifase	1.7.2	08/08/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	7000	SI	30/06/2012
Oelmaier Technology GmbH	PAC 2	CC/CA	X	X*	NO		2.7	30/09/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Oelmaier Technology GmbH	PAC 2	CC/CA	X	X*	NO		3.5	30/09/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Oelmaier Technology GmbH	PAC 2S	CC/CA	X	X*	NO		3.5	30/09/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Oelmaier Technology GmbH	PAC 2S	CC/CA	X	X*	NO		3.7	30/09/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Oelmaier Technology GmbH	PAC 2S	CC/CA	X	X*	NO		4	30/09/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Oelmaier Technology GmbH	PAC 3	CC/CA	X	X*	NO		2.7;	30/09/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Oelmaier Technology GmbH	PAC 3	CC/CA	X	X*	NO		3.5	30/09/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Oelmaier Technology GmbH	PAC 3S	CC/CA	X	X*	NO		3.5	30/09/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Oelmaier Technology GmbH	PAC 3S	CC/CA	X	X*	NO		3.7	30/09/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Oelmaier Technology GmbH	PAC 3S	CC/CA	X	X*	NO		4	30/09/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Oelmaier Technology GmbH	PAC 4	CC/CA	X	X*	NO		2.7;	30/09/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Oelmaier Technology GmbH	PAC 4	CC/CA	X	X*	NO		3.5	30/09/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Oelmaier Technology GmbH	PAC 4S	CC/CA	X	X*	NO		3.5	30/09/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Oelmaier Technology GmbH	PAC 4S	CC/CA	X	X*	NO		3.7	30/09/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4000	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Oelmaier Technology GmbH	PAC 4S	CC/CA	X	X*	NO		4	30/09/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Oelmaier Technology GmbH	PAC 5	CC/CA	X	X*	NO		2.7	30/09/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Oelmaier Technology GmbH	PAC 5	CC/CA	X	X*	NO		3.5	30/09/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Oelmaier Technology GmbH	PAC 5S	CC/CA	X	X*	NO		3.5	30/09/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Oelmaier Technology GmbH	PAC 5S	CC/CA	X	X*	NO		3.7	30/09/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Oelmaier Technology GmbH	PAC 5S	CC/CA	X	X*	NO		4	30/09/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Oelmaier Technology GmbH	PAC 7	CC/CA	X	X*	NO		3.05	30/09/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	7000	SI	30/06/2012
Oelmaier Technology GmbH	PAC 7	CC/CA	X	X*	NO		4	30/09/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	7000	SI	30/06/2012
Ominisun Srl	SV100	CC/CA	X	X*	NO		V1	03/05/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Ominisun Srl	SV120	CC/CA	X	X*	NO		V1	03/05/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	12000	SI	30/06/2012
Omnik New Energy Co., Ltd	Omniksol-1.5k-TL	CC/CA	X	X*	NO		IT1152001	05/12/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Omnik New Energy Co., Ltd	Omniksol-2k-TL	CC/CA	X	X*	NO		IT1202001	05/12/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Omnik New Energy Co., Ltd	Omniksol-3k-TL	CC/CA	X	X*	NO		IT1302001	05/12/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Omnik New Energy Co., Ltd	Omniksol-4k-TL	CC/CA	X	X*	NO		IT1402001	05/12/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Omnisun SRL	SV100	CC/CA	X	X*	NO		V1	03/05/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Omnisun SRL	SV120	CC/CA	X	X*	NO		V1	03/05/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	12000	SI	30/06/2012
OMRON Aso Corporation	KP100G-OD-IT	CC/CA	X	X*	NO		Master CPU: O0.04; Slave CPU: 00.03	23/04/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	10000	SI	30/06/2012
OMRON Aso Corporation	KP100G-OD-IT	CC/CA	X	X*	NO		Master CPU: O0.05; Slave CPU: 00.03	29/05/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	10000	SI	30/06/2012
OMRON Aso Corporation	KP100G-OD-IT	CC/CA	X	X*	NO		Master CPU: O0.07; Slave CPU: 00.04	20/08/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	10000	SI	30/06/2012
OMRON Aso Corporation	KP100G-OD-IT	CC/CA	X	X*	NO		Master CPU: O0.08; Slave CPU: 00.05	22/12/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	10000	SI	30/06/2012
OMRON Aso Corporation	KP100G-OD-IT	CC/CA	X	X*	NO		Master CPU: O0.11; Slave CPU: 00.07	04/05/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	10000	SI	30/06/2012
OMRON Aso Corporation	KP100G-OD-IT	CC/CA	X	X*	NO		Master CPU: O0.15; Slave CPU: 00.08	05/03/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	10000	SI	30/06/2012
OMRON Aso Corporation	KP100G-OD-IT-T	CC/CA	X	X*	NO		Master CPU: O0.04; Slave CPU: 00.03	23/04/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	10000	SI	30/06/2012
OMRON Aso Corporation	KP100G-OD-IT-T	CC/CA	X	X*	NO		Master CPU: O0.05; Slave CPU: 00.03	29/05/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	10000	SI	30/06/2012
OMRON Aso Corporation	KP100G-OD-IT-T	CC/CA	X	X*	NO		Master CPU: O0.07; Slave CPU: 00.04	20/08/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	10000	SI	30/06/2012
OMRON Aso Corporation	KP100G-OD-IT-T	CC/CA	X	X*	NO		Master CPU: O0.08; Slave CPU: 00.05	22/12/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	10000	SI	30/06/2012
OMRON Aso Corporation	KP100G-OD-IT-T	CC/CA	X	X*	NO		Master CPU: O0.11; Slave CPU: 00.07	04/05/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	10000	SI	30/06/2012
OMRON Aso Corporation	KP100G-OD-IT-T	CC/CA	X	X*	NO		Master CPU: O0.15; Slave CPU: 00.08	05/03/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	10000	SI	30/06/2012
OMRON Aso Corporation	KP100L-OD-EU	CC/CA	X	X*	NO		V1.01	03/12/2010	TÜV SÜD Industrie Service GmbH EN 17020 D-IS-14153-02-01	Trifase	10000	SI	30/06/2012
OMRON Aso Corporation	KP100L-OD-EU	CC/CA	X	X*	NO		V1.02	03/12/2010	TÜV SÜD Industrie Service GmbH EN 17020 D-IS-14153-02-01	Trifase	10000	SI	30/06/2012
OMRON Aso Corporation	KP100L-OD-EU	CC/CA	X	X*	NO		V1.11	03/12/2010	TÜV SÜD Industrie Service GmbH EN 17020 D-IS-14153-02-01	Trifase	10000	SI	30/06/2012
OMRON Aso Corporation	KP100L-OD-EU-T	CC/CA	X	X*	NO		V1.01	11/03/2010	TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Trifase	10000	SI	30/06/2012
OMRON Aso Corporation	KP100L-OD-EU-T	CC/CA	X	X*	NO		V1.02	11/03/2010	TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Trifase	10000	SI	30/06/2012
OMRON Aso Corporation	KP100L-OD-EU-T	CC/CA	X	X*	NO		V1.11	11/03/2010	TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Trifase	10000	SI	30/06/2012
OMRON Aso Corporation	KP40G-OD-1	CC/CA	X	X*			2.02	03/08/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4000	SI	30/06/2012
OMRON Aso Corporation	KP40G-OD-1	CC/CA	X	X*			2.03	03/08/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Omron Europe B.V.	KP100L-OD-EU	CC/CA	X	X*	NO		1.12	23/11/2011	TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Trifase	10000	Si	30/06/2012
Omron Europe B.V.	KP100L-OD-EU-T	CC/CA	X	X*	NO		1.12	23/11/2011	TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Trifase	10000	SI	30/06/2012
OPTI International Corporation	GT 1500	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.0 CPU S Ver I1.0	09/08/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	1500	SI	30/06/2012
OPTI International Corporation	GT 2000	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.0 CPU S Ver I1.0	09/08/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2000	SI	30/06/2012
OPTI International Corporation	GT 3000	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.0 CPU S Ver I1.0	09/08/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3000	SI	30/06/2012
OPTI International Corporation	GT 4000	CC/CA	X	X*	NO		M.CPU.VER.I 1.0	09/08/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4000	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
OPTI International Corporation	GT 6000	CC/CA	X	X*	NO		J I1.0	09/08/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	6000	SI	30/06/2012
Pairan Elektronik GmbH	PVI 10000	CC/CA	X	X*	NO		V5.301	05/11/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/07	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Pairan Elektronik GmbH	U-f Guard		X				V 3.3	23/06/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/07		0	NO	30/06/2012
Pairan GmbH	PAI-3-10000	CC/CA	X	X*	NO		B V5.400	16/05/2011	Primara Test und Zertifizier GmbH n°D-ZE-12089-01-01	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Pairan GmbH	PAI-3-12500	CC/CA	X	X*	NO		B V5.400	16/05/2011	Primara Test und Zertifizier GmbH n°D-ZE-12089-01-01	Trifase	12500	SI	30/06/2012
Pairan GmbH	PAI-3-5000	CC/CA	X	X*	NO		B V5.400	16/05/2011	Primara Test und Zertifizier GmbH n°D-ZE-12089-01-01	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Pairan GmbH	PAI-3-8000	CC/CA	X	X*	NO		B V5.400	16/05/2011	Primara Test und Zertifizier GmbH n°D-ZE-12089-01-01	Trifase	8000	SI	30/06/2012
Phoenixtec Power Co. Ltd	PVG 10000	CC/CA	X	X*	NO		Master CPU: G0.10; Slave CPU: 00.1E	23/04/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Phoenixtec Power Co. Ltd	PVG 10000	CC/CA	X	X*	NO		Master CPU: G0.18; Slave CPU: 0025	23/04/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Phoenixtec Power Co. Ltd	PVG 1500	CC/CA	X	X*			0.01.00	25/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Phoenixtec Power Co. Ltd	PVG 1500	CC/CA	X	X*			Y1.00	25/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Phoenixtec Power Co. Ltd	PVG 2000	CC/CA	X	X*			0.01.00	25/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Phoenixtec Power Co. Ltd	PVG 2000	CC/CA	X	X*			Y1.00	25/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Phoenixtec Power Co. Ltd	PVG 2800	CC/CA	X	X*			0.01.00	25/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Phoenixtec Power Co. Ltd	PVG 2800	CC/CA	X	X*			Y1.00	25/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Phoenixtec Power Co. Ltd	PVG 3000	CC/CA	X	X*			Y1.00	25/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Phoenixtec Power Co. Ltd	PVG 3300	CC/CA	X	X*			Y1.00	14/04/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Phoenixtec Power Co. Ltd	PVG 4000	CC/CA	X	X*			0.01.00	25/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Phoenixtec Power Co. Ltd	PVG 4000	CC/CA	X	X*			Y1.00	25/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Phoenixtec Power Co. Ltd	PVG 4000A	CC/CA	X	X*			0.01.00	25/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Phoenixtec Power Co. Ltd	PVG 4000A	CC/CA	X	X*			Y1.00	25/07/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Phoenixtec Power Co. Ltd	PVG 4600	CC/CA	X	X*			Y1.00	14/04/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Photowatt International S.A.S.	PWI5-20-I HV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1650	SI	30/06/2012
Photowatt International S.A.S.	PWI5-20-I HV	CC/CA	X	X*			1.60	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1650	SI	30/06/2012
Photowatt International S.A.S.	PWI5-20-O HV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1650	SI	30/06/2012
Photowatt International S.A.S.	PWI5-20-O HV	CC/CA	X	X*			1.60	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1650	SI	30/06/2012
Photowatt International S.A.S.	PWI5-40-I HV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Photowatt International S.A.S.	PWI5-40-I HV	CC/CA	X	X*			1.60	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Photowatt International S.A.S.	PWI5-40-O HV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Photowatt International S.A.S.	PWI5-40-O HV	CC/CA	X	X*			1.60	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Photowatt International S.A.S.	PWI5-60-I HV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Photowatt International S.A.S.	PWI5-60-I HV	CC/CA	X	X*			1.60	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Photowatt International S.A.S.	PWI5-60-O HV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Photowatt International S.A.S.	PWI5-60-O HV	CC/CA	X	X*			1.60	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Photowatt International S.A.S.	PWI6-20-I MV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1650	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Photowatt International S.A.S.	PWI6-20-I MV	CC/CA	X	X*			1.60	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1650	SI	30/06/2012
Photowatt International S.A.S.	PWI6-20-O MV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1650	SI	30/06/2012
Photowatt International S.A.S.	PWI6-20-O MV	CC/CA	X	X*			1.60	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1650	SI	30/06/2012
Photowatt International S.A.S.	PWI6-40-I MV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Photowatt International S.A.S.	PWI6-40-I MV	CC/CA	X	X*			1.60	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Photowatt International S.A.S.	PWI6-40-O MV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Photowatt International S.A.S.	PWI6-40-O MV	CC/CA	X	X*			1.60	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Photowatt International S.A.S.	PWI6-60-I MV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Photowatt International S.A.S.	PWI6-60-I MV	CC/CA	X	X*			1.60	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Photowatt International S.A.S.	PWI6-60-O MV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Photowatt International S.A.S.	PWI6-60-O MV	CC/CA	X	X*			1.60	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Power Electronics Espana S.L:	FS0020	CC/CA		X*	SI		0.50 (micro); 0.50 (display); 0.45 (DSP)	20/09/2010	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	20000	NO	30/06/2012
Power Electronics Espana S.L:	FS0025	CC/CA		X*	SI		0.50 (micro); 0.50 (display); 0.45 (DSP)	20/09/2010	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	25000	NO	30/06/2012
Power Electronics Espana S.L:	FS0030	CC/CA		X*	SI		0.50 (micro); 0.50 (display); 0.45 (DSP)	20/09/2010	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	30000	NO	30/06/2012
Power Electronics Espana S.L:	FS0035	CC/CA		X*	SI		0.50 (micro); 0.50 (display); 0.45 (DSP)	20/09/2010	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	35000	NO	30/06/2012
Power Electronics Espana S.L:	FS0040	CC/CA		X*	SI		0.50 (micro); 0.50 (display); 0.45 (DSP)	20/09/2010	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	40000	NO	30/06/2012
Power Electronics Espana S.L:	FS0050	CC/CA		X*	SI		0.50 (micro); 0.50 (display); 0.45 (DSP)	20/09/2010	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	50000	NO	30/06/2012
Power Electronics Espana S.L:	FS0060	CC/CA		X*	SI		0.50 (micro); 0.50 (display); 0.45 (DSP)	20/09/2010	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	60000	NO	30/06/2012
Power Electronics Espana S.L:	FS0080	CC/CA		X*	SI		0.50 (micro); 0.50 (display); 0.45 (DSP)	03/08/2010	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	80000	NO	30/06/2012
Power Electronics Espana S.L:	FS0100	CC/CA		X*	SI		0.50 (micro); 0.50 (display); 0.45 (DSP)	03/08/2010	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	100000	NO	30/06/2012
Power Master Technology Co., Ltd.	PM-2000GT	CC/CA	X	X*	NO		PV00098C	25/10/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Power Master Technology Co., Ltd.	PM-3000GT	CC/CA	X	X*	NO		PV00098C	25/10/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Power Master Technology Co., Ltd.	PM-4000GT	CC/CA	X	X*	NO		PV00098C	25/10/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Power Master Technology Co., Ltd.	PM-5000GT	CC/CA	X	X*	NO		PV00098C	25/10/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Powercom Co. Ltd.	SLK-1500	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.0; 1.7 CPU S Ver I1.0; 1,7	02/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Powercom Co. Ltd.	SLK-2000	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.0; 1.7 CPU S Ver I1.0; 1,7	02/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Powercom Co. Ltd.	SLK-3000	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.0; 1.7 CPU S Ver I1.0; 1,7	02/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Powercom Co. Ltd.	SLK-4000	CC/CA	X	X*	NO		M.CPU.VER.I 1.0; 1.7	02/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Powercom Co. Ltd.	SLK-4600	CC/CA	X	X*	NO		J1.0; J1.3	09/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Powercom Co. Ltd.	SLK-5000	CC/CA	X	X*	NO		J1.0; J1.3	09/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Powercom Co. Ltd.	SLK-5200	CC/CA	X	X*	NO		J1.0; J1.3	09/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	5200	SI	30/06/2012
Powercom Co. Ltd.	SLK-6000	CC/CA	X	X*	NO		J1.0; J1.3	09/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	6000	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-10.0-I-OUTD-400	CC/CA	X	X*	NO		Booste A.1.0.C Inverter B.2.6.5 Micro C.0.8.2	28/06/2011	TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-10.0-I-OUTD-S-400	CC/CA	X	X*	NO		Booste A.1.0.C Inverter B.2.6.5 Micro C.0.8.2	28/06/2011	TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-10.0-OUTD-DSC-IT	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC A.0.5.B DSP Inverter B.0.6.E Mico supervisor C.0.0.5	08/10/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	10000	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Power-One Italy S.p.A.	PVI-10.0-OUTD-DS-IT	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC A.0.5.B DSP Inverter B.0.6.E Mico supervisor C.0.0.5	08/10/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-10.0-OUTD-FSC-IT	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC A.0.5.B DSP Inverter B.0.6.E Mico supervisor C.0.0.5	08/10/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-10.0-OUTD-FS-IT	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC A.0.5.B DSP Inverter B.0.6.E Mico supervisor C.0.0.5	08/10/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-10.0-OUTD-IT	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC A.0.5.B DSP Inverter B.0.6.E Mico supervisor C.0.0.5	08/10/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-10.0-OUTD-IT-W	CC/CA	X	X*	NO	Eolic Inverter	DSP DC/DC A.0.5.B DSP Inverter B.0.6.E Mico supervisor C.0.0.5	08/10/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-10.0-OUTD-S-IT	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC A.0.5.B DSP Inverter B.0.6.E Mico supervisor C.0.0.5	08/10/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-12.0-I-OUTD-400	CC/CA	X	X*	NO		Booste A.1.0.C Inverter B.2.6.5 Micro C.0.8.2	28/06/2011	TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Trifase	12000	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-12.0-I-OUTD-S-400	CC/CA	X	X*	NO		Booste A.1.0.C Inverter B.2.6.5 Micro C.0.8.2	28/06/2011	TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Trifase	12000	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-12.5-OUTD-DSC-IT	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC A.0.5.B DSP Inverter B.0.6.E Mico supervisor C.0.0.5	08/10/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	12500	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-12.5-OUTD-DS-IT	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC A.0.5.B DSP Inverter B.0.6.E Mico supervisor C.0.0.5	08/10/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	12500	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-12.5-OUTD-FSC-IT	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC A.0.5.B DSP Inverter B.0.6.E Mico supervisor C.0.0.5	08/10/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	12500	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-12.5-OUTD-FS-IT	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC A.0.5.B DSP Inverter B.0.6.E Mico supervisor C.0.0.5	08/10/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	12500	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-12.5-OUTD-IT	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC A.0.5.B DSP Inverter B.0.6.E Mico supervisor C.0.0.5	08/10/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	12500	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-12.5-OUTD-IT-W	CC/CA	X	X*	NO	Eolic Inverter	DSP DC/DC A.0.5.B DSP Inverter B.0.6.E Mico supervisor C.0.0.5	08/10/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	12500	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-12.5-OUTD-S-IT	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC A.0.5.B DSP Inverter B.0.6.E Mico supervisor C.0.0.5	08/10/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	12500	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-2000-IT	CC/CA	X	X*	NO		Micro F.1.3.6 DSP DC-DC D.9.1.0 DSP Inverter E.9.1.0	09/01/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-2000-OUTD-IT	CC/CA	X	X*	NO		Micro F.1.3.6 DSP DC-DC D.9.1.0 DSP Inverter E.9.1.0	09/01/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-3.0-OUTD-DS-IT	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC A.1.0.2 DSP Inverter B.1.0.1 Mico supervisor C.0.2.1	07/04/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-3.0-OUTD-IT	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC A.1.0.2 DSP Inverter B.1.0.1 Mico supervisor C.0.2.1	07/04/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-3.0-OUTD-IT-W	CC/CA	X	X*	NO	Eolic Inverter	DSP DC/DC A.1.0.2 DSP Inverter B.1.0.1 Mico supervisor C.0.2.1	07/04/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-3.0-OUTD-S-IT	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC A.1.0.2 DSP Inverter B.1.0.1 Mico supervisor C.0.2.1	07/04/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-3.6-OUTD-DS-IT	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC A.1.0.2 DSP Inverter B.1.0.1 Mico supervisor C.0.2.1	07/04/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3600	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-3.6-OUTD-IT	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC A.1.0.2 DSP Inverter B.1.0.1 Mico supervisor C.0.2.1	07/04/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3600	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-3.6-OUTD-IT-W	CC/CA	X	X*	NO	Eolic Inverter	DSP DC/DC A.1.0.2 DSP Inverter B.1.0.1 Mico supervisor C.0.2.1	07/04/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3600	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-3.6-OUTD-S-IT	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC A.1.0.2 DSP Inverter B.1.0.1 Mico supervisor C.0.2.1	07/04/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3600	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-3.8-I-OUTD	CC/CA	X	X*	NO		Booster A.1.1.6 Inverter B.0.B.0 Micro C.1.1.D	22/07/2011	TÜV SÜD Industrie Service GmbH EN 17020 D-IS-14153-02-01	Monofase	3800	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-3.8-I-OUTD-S	CC/CA	X	X*	NO		Booster A.1.1.6 Inverter B.0.B.0 Micro C.1.1.D	22/07/2011	TÜV SÜD Industrie Service GmbH EN 17020 D-IS-14153-02-01	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-3.8-OUTD	CC/CA	X	X*	NO		Booster A.1.1.6 Inverter B.0.B.0 Micro C.1.1.D	22/07/2011	TÜV SÜD Industrie Service GmbH EN 17020 D-IS-14153-02-01	Monofase	3800	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-3.8-OUTD-S	CC/CA	X	X*	NO		Booster A.1.1.6 Inverter B.0.B.0 Micro C.1.1.D	22/07/2011	TÜV SÜD Industrie Service GmbH EN 17020 D-IS-14153-02-01	Monofase	3800	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-3000-TL-OUTD	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC 3F25.A.0.2.1 DSP Inverter 3F25.B.1.0.9 Micro supervisor 3G79.C.0.3.2	28/11/2011	TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-3000-TL-OUTD-S	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC 3F25.A.0.2.1 DSP Inverter 3F25.B.1.0.9 Micro supervisor 3G79.C.0.3.2	28/11/2011	TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Monofase	3000	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Power-One Italy S.p.A.	PVI-3000-TL-OUTD-W	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC 3F25.A.0.2.1 DSP Inverter 3F25.B.1.0.9 Micro supervisor 3G79.C.0.3.2	28/11/2011	TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-3600-IT	CC/CA	X	X*	NO		Micro C.1.3.6 DSP DC-DC A.1.7.0 DSP Inverter B.1.6.0	09/01/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3600	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-3600-OUTD-IT	CC/CA	X	X*	NO		Micro C.1.3.6 DSP DC-DC A.1.7.0 DSP Inverter B.1.6.0	09/01/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3600	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-3600-TL-OUTD	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC 3F25.A.0.2.1 DSP Inverter 3F25.B.1.0.9 Micro supervisor 3G79.C.0.3.2	28/11/2011	TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Monofase	3600	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-3600-TL-OUTD-S	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC 3F25.A.0.2.1 DSP Inverter 3F25.B.1.0.9 Micro supervisor 3G79.C.0.3.2	28/11/2011	TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Monofase	3600	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-3600-TL-OUTD-W	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC 3F25.A.0.2.1 DSP Inverter 3F25.B.1.0.9 Micro supervisor 3G79.C.0.3.2	28/11/2011	TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Monofase	3600	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-4.2-OUTD-DS-IT	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC A.1.0.2 DSP Inverter B.1.0.1 Mico supervisor C.0.2.1	07/04/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	4200	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-4.2-OUTD-IT	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC A.1.0.2 DSP Inverter B.1.0.1 Mico supervisor C.0.2.1	07/04/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	4200	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-4.2-OUTD-IT-W	CC/CA	X	X*	NO	Eolic Inverter	DSP DC/DC A.1.0.2 DSP Inverter B.1.0.1 Mico supervisor C.0.2.1	07/04/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	4200	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-4.2-OUTD-S-IT	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC A.1.0.2 DSP Inverter B.1.0.1 Mico supervisor C.0.2.1	07/04/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	4200	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-4.6-I-OUTD	CC/CA	X	X*	NO		Booster A.1.1.6 Inverter B.0.B.0 Micro C.1.1.D	22/07/2011	TÜV SÜD Industrie Service GmbH EN 17020 D-IS-14153-02-01	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-4.6-I-OUTD-S	CC/CA	X	X*	NO		Booster A.1.1.6 Inverter B.0.B.0 Micro C.1.1.D	22/07/2011	TÜV SÜD Industrie Service GmbH EN 17020 D-IS-14153-02-01	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-4.6-OUTD	CC/CA	X	X*	NO		Booster A.1.1.6 Inverter B.0.B.0 Micro C.1.1.D	22/07/2011	TÜV SÜD Industrie Service GmbH EN 17020 D-IS-14153-02-01	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-4.6-OUTD-S	CC/CA	X	X*	NO		Booster A.1.1.6 Inverter B.0.B.0 Micro C.1.1.D	22/07/2011	TÜV SÜD Industrie Service GmbH EN 17020 D-IS-14153-02-01	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-4000-TL-OUTD	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC 3F25.A.0.2.1 DSP Inverter 3F25.B.1.0.9 Micro supervisor 3G79.C.0.3.2	28/11/2011	TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-4000-TL-OUTD-S	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC 3F25.A.0.2.1 DSP Inverter 3F25.B.1.0.9 Micro supervisor 3G79.C.0.3.2	28/11/2011	TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-4000-TL-OUTD-W	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC 3F25.A.0.2.1 DSP Inverter 3F25.B.1.0.9 Micro supervisor 3G79.C.0.3.2	28/11/2011	TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-5000-TL-OUTD	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC 3F25.A.0.2.1 DSP Inverter 3F25.B.1.0.9 Micro supervisor 3G79.C.0.3.2	28/11/2011	TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-5000-TL-OUTD-S	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC 3F25.A.0.2.1 DSP Inverter 3F25.B.1.0.9 Micro supervisor 3G79.C.0.3.2	28/11/2011	TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-5000-TL-OUTD-W	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC 3F25.A.0.2.1 DSP Inverter 3F25.B.1.0.9 Micro supervisor 3G79.C.0.3.2	28/11/2011	TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-6000-OUTD-DS-IT	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC A.0.2.1 DSP Inverter B.0.2.2 Mico supervisor C.0.1.1	28/05/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	6000	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-6000-OUTD-IT	CC/CA	X	X*	NO		Microprocessor: C.0.1.1 DSP DC-DC: A.0.2.1 DSP Inverter: B.0.2.2	28/01/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	6000	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-6000-OUTD-IT-W	CC/CA	X	X*	NO	Eolic Inverter	Microprocessor: C.0.1.1 DSP DC-DC: A.0.2.1 DSP Inverter: B.0.2.2	06/04/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	6000	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-6000-OUTD-S-IT	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC A.0.2.1 DSP Inverter B.0.2.2 Mico supervisor C.0.1.1	28/05/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	6000	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-6000-TL-OUTD	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC 3F25.A.0.2.1 DSP Inverter 3F25.B.1.0.9 Micro supervisor 3G79.C.0.3.2	28/11/2011	TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Monofase	6000	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-6000-TL-OUTD-S	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC 3F25.A.0.2.1 DSP Inverter 3F25.B.1.0.9 Micro supervisor 3G79.C.0.3.2	28/11/2011	TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Monofase	6000	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	PVI-6000-TL-OUTD-W	CC/CA	X	X*	NO		DSP DC/DC 3F25.A.0.2.1 DSP Inverter 3F25.B.1.0.9 Micro supervisor 3G79.C.0.3.2	28/11/2011	TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Monofase	6000	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	SSWI-10.0OUTD-400	CC/CA	X	X*	NO		Booste A.1.0.C Inverter B.2.6.5 Micro C.0.8.2	28/06/2011	TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	SSWI-3.8-I-OUTD	CC/CA	X	X*	NO		Booster A.1.1.6 Inverter B.0.B.0 Micro C.1.1.D	22/07/2011	TÜV SÜD Industrie Service GmbH EN 17020 D-IS-14153-02-01	Monofase	3800	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	SSWI-4.6-I-OUTD	CC/CA	X	X*	NO		Booster A.1.1.6 Inverter B.0.B.0 Micro C.1.1.D	22/07/2011	TÜV SÜD Industrie Service GmbH EN 17020 D-IS-14153-02-01	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	Trio-20.0-TL-OUTD-400	CC/CA	X	X*	NO		Booster A.030 Inverter B.040 Micro C.055	31/08/2011	TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Trifase	20000	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Power-One Italy S.p.A.	Trio-20.0-TL-OUTD-S2-400	CC/CA	X	X*	NO		Booster A.030 Inverter B.040 Micro C.055	31/08/2011	TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Trifase	20000	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	Trio-20.0-TL-OUTD-S2X-400	CC/CA	X	X*	NO		Booster A.030 Inverter B.040 Micro C.055	31/08/2011	TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Trifase	20000	SI	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	Trio-27.6-TL-OUTD-400	CC/CA	X	X*	NO		Booster A.030 Inverter B.040 Micro C.055	31/08/2011	TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Trifase	27600	NO	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	Trio-27.6-TL-OUTD-S2-400	CC/CA	X	X*	NO		Booster A.030 Inverter B.040 Micro C.055	31/08/2011	TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Trifase	27600	NO	30/06/2012
Power-One Italy S.p.A.	Trio-27.6-TL-OUTD-S2X-400	CC/CA	X	X*	NO		Booster A.030 Inverter B.040 Micro C.055	31/08/2011	TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Trifase	27600	NO	30/06/2012
Q3 Energieelektronik GmbH & Co.	QX14000	CC/CA	X	X*	NO		V1	17/05/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	12000	SI	30/06/2012
Q3 Energieelektronik GmbH & Co.	QX3000	CC/CA	X	X*	NO		V2.53	15/04/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2500	SI	30/06/2012
Q3 Energieelektronik GmbH & Co.	QX3000	CC/CA	X	X*	NO		V2	15/04/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2500	SI	30/06/2012
Q3 Energieelektronik GmbH & Co.	QX4200	CC/CA	X	X*	NO		V2.53	15/04/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3500	SI	30/06/2012
Q3 Energieelektronik GmbH & Co.	QX4200	CC/CA	X	X*	NO		V2	15/04/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3500	SI	30/06/2012
Q3 Energieelektronik GmbH & Co.	QX5500	CC/CA	X	X*	NO		V2.53	15/04/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Q3 Energieelektronik GmbH & Co.	QX5500	CC/CA	X	X*	NO		V2	15/04/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Q3 Energieelektronik GmbH & Co.	QX6600	CC/CA	X	X*	NO		V2.53	15/04/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5500	SI	30/06/2012
Q3 Energieelektronik GmbH & Co.	QX6600	CC/CA	X	X*	NO		V2	15/04/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5500	SI	30/06/2012
REFU Elektronik GmbH	810R100-IT	CC/CA			SI		FW810R100-IT	29/09/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	100000	NO	30/06/2012
REFU Elektronik GmbH	REFUSOL 800E010	CC/CA			NO		RFP-800R010-24	12/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	10000	NO	30/06/2012
REFU Elektronik GmbH	REFUSOL 800E010	CC/CA	X	X*	NO		800R010-25-11-S	16/12/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	10000	SI	30/06/2012
REFU Elektronik GmbH	REFUSOL 800E012	CC/CA			NO		RFP-800R012-24	12/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	12000	NO	30/06/2012
REFU Elektronik GmbH	REFUSOL 800E012	CC/CA	X	X*	NO		800R012-25-11-S	16/12/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	12000	SI	30/06/2012
REFU Elektronik GmbH	REFUSOL 800E015	CC/CA			NO		RFP-800R015-24	12/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	15000	NO	30/06/2012
REFU Elektronik GmbH	REFUSOL 800E015	CC/CA	X	X*	NO		800R015-25-11-S	16/12/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	15000	SI	30/06/2012
REFU Elektronik GmbH	REFUSOL 800R010	CC/CA	X	X*	NO		800R010-25-11-S	16/12/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	10000	SI	30/06/2012
REFU Elektronik GmbH	REFUSOL 800R010	CC/CA			NO		SW800R010-21	24/10/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	10000	NO	30/06/2012
REFU Elektronik GmbH	REFUSOL 800R010	CC/CA			NO		SW800R010-22	24/10/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	10000	NO	30/06/2012
REFU Elektronik GmbH	REFUSOL 800R012	CC/CA	X	X*	NO		800R012-25-11-S	16/12/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	12000	SI	30/06/2012
REFU Elektronik GmbH	REFUSOL 800R012	CC/CA			NO		SW800R012-21	24/10/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	12000	NO	30/06/2012
REFU Elektronik GmbH	REFUSOL 800R012	CC/CA			NO		SW800R012-22	24/10/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	12000	NO	30/06/2012
REFU Elektronik GmbH	REFUSOL 800R013	CC/CA	X	X*	NO		802R013-25-11-S	16/12/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	12400	SI	30/06/2012
REFU Elektronik GmbH	REFUSOL 800R015	CC/CA	X	X*	NO		800R015-25-11-S	16/12/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	15000	SI	30/06/2012
REFU Elektronik GmbH	REFUSOL 800R015	CC/CA			NO		SW800R015-21	24/10/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	15000	NO	30/06/2012
REFU Elektronik GmbH	REFUSOL 800R015	CC/CA			NO		SW800R015-22	24/10/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	15000	NO	30/06/2012
REFU Elektronik GmbH	REFUSOL 800R016	CC/CA	X	X*	NO		802R016-25-11-S	16/12/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	16500	SI	30/06/2012
REFU Elektronik GmbH	REFUSOL 800S010	CC/CA	X	X*	NO		800R010-25-11-S	16/12/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	10000	SI	30/06/2012
REFU Elektronik GmbH	REFUSOL 800S012	CC/CA	X	X*	NO		800R012-25-11-S	16/12/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	12000	SI	30/06/2012
REFU Elektronik GmbH	REFUSOL 800S015	CC/CA	X	X*	NO		800R015-25-11-S	16/12/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	15000	SI	30/06/2012
REFU Elektronik GmbH	REFUSOL 801R004	CC/CA	X	X*	NO		BT: V00 ICU: V00 GMU:V00	12/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3750	SI	30/06/2012
REFU Elektronik GmbH	REFUSOL 801R005	CC/CA	X	X*	NO		BT: V00 ICU: V00 GMU:V00	12/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4200	SI	30/06/2012
REFU Elektronik GmbH	REFUSOL 801R006	CC/CA	X	X*	NO		BT: V00 ICU: V00 GMU:V00	12/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4600	SI	30/06/2012
REFU Elektronik GmbH	REFUSOL 801S004	CC/CA	X	X*	NO		BT: V00 ICU: V00 GMU:V00	12/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3750	SI	30/06/2012
REFU Elektronik GmbH	REFUSOL 801S005	CC/CA	X	X*	NO		BT: V00 ICU: V00 GMU:V00	12/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4200	SI	30/06/2012
REFU Elektronik GmbH	REFUSOL 801S006	CC/CA	X	X*	NO		BT: V00 ICU: V00 GMU:V00	12/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4600	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
REFU Elektronik GmbH	REFUSOL 802R010	CC/CA	X	X*	NO		802R010-25-11-S	16/12/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	10000	SI	30/06/2012
REFU Elektronik GmbH	REFUSOL 802R010	CC/CA			NO		802R010-26-13-S	27/05/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	NO	30/06/2012
REFU Elektronik GmbH	REFUSOL 802R013	CC/CA			NO		802R013-26-13-S	27/05/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	12400	NO	30/06/2012
REFU Elektronik GmbH	REFUSOL 802R017	CC/CA			NO		802R017-26-13-S	27/05/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	16500	NO	30/06/2012
REFU Elektronik GmbH	REFUSOL 802R020	CC/CA			NO		802R020-26-13-S	27/05/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	19200	NO	30/06/2012
RefuSol GmbH	802R010	CC/CA			NO		802R010-25-10-S	27/10/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	NO	30/06/2012
RefuSol GmbH	802R010	CC/CA			NO		802R010-26-13-S	27/10/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	NO	30/06/2012
RefuSol GmbH	802R010	CC/CA			NO		802R010-26-18-S	27/10/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	NO	30/06/2012
RefuSol GmbH	802R013	CC/CA			NO		802R013-25-10-S	27/10/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	12400	NO	30/06/2012
RefuSol GmbH	802R013	CC/CA			NO		802R013-26-13-S	27/10/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	12400	NO	30/06/2012
RefuSol GmbH	802R013	CC/CA			NO		802R013-26-18-S	27/10/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	12400	NO	30/06/2012
RefuSol GmbH	802R016	CC/CA			NO		802R016-25-10-S	27/10/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	16500	NO	30/06/2012
RefuSol GmbH	802R016	CC/CA			NO		802R016-26-13-S	27/10/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	16500	NO	30/06/2012
RefuSol GmbH	802R016	CC/CA			NO		802R016-26-18-S	27/10/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	16500	NO	30/06/2012
RefuSol GmbH	802R017	CC/CA			NO		802R017-26-13-S	27/10/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	16500	NO	30/06/2012
RefuSol GmbH	802R017	CC/CA			NO		802R017-26-18-S	27/10/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	16500	NO	30/06/2012
RefuSol GmbH	802R020	CC/CA			NO		802R020-26-13-S	27/10/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	19200	NO	30/06/2012
RefuSol GmbH	802R020	CC/CA			NO		802R020-26-18-S	27/10/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	19200	NO	30/06/2012
Reverberi Enetec SRL	Edi 2	CC/CA	X	X*	NO		1.20	28/04/2011	DEKRA Certification B.V. EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Reverberi Enetec SRL	Edi 2	CC/CA	X	X*	NO		1.30	24/10/2011	DEKRA Certification B.V. EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Reverberi Enetec SRL	Edi 3	CC/CA	X	X*	NO		1.20	28/04/2011	DEKRA Certification B.V. EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Reverberi Enetec SRL	Edi 3	CC/CA	X	X*	NO		1.30	24/10/2011	DEKRA Certification B.V. EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Reverberi Enetec SRL	Edi 5	CC/CA	X	X*	NO		1.20	28/04/2011	DEKRA Certification B.V. EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	4500	SI	30/06/2012
Reverberi Enetec SRL	Edi 5	CC/CA	X	X*	NO		1.30	24/10/2011	DEKRA Certification B.V. EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	4500	SI	30/06/2012
Reverberi Enetec SRL	Edi 6	CC/CA	X	X*	NO		1.30	24/10/2011	DEKRA Certification B.V. EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	5500	SI	30/06/2012
Riello Elettronica Solar Technologies	HP 12 3F	CC/CA		X*	SI		1.00	21/05/2010	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	12000	NO	30/06/2012
Riello Elettronica Solar Technologies	HP 12 3F SI	CC/CA	X	X*	SI		1.00	21/05/2010	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	12000	SI	30/06/2012
Riello Elettronica Solar Technologies	HP 15 3F	CC/CA		X*	SI		1.00	21/05/2010	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	15000	NO	30/06/2012
Riello Elettronica Solar Technologies	HP 15 3F SI	CC/CA	X	X*	SI		1.00	21/05/2010	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Riello Elettronica Solar Technologies	HP 1500 X	CC/CA	X	X*	NO		R1.08	14/01/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Riello Elettronica Solar Technologies	HP 18 3F	CC/CA		X*	SI		1.00	21/05/2010	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	18000	NO	30/06/2012
Riello Elettronica Solar Technologies	HP 18 3F SI	CC/CA	X	X*	SI		1.00	21/05/2010	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	18000	SI	30/06/2012
Riello Elettronica Solar Technologies	HP 2000 X	CC/CA	X	X*	NO		R1.08	14/01/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Riello Elettronica Solar Technologies	HP 2800 X	CC/CA	X	X*	NO		R1.08	14/01/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Riello Elettronica Solar Technologies	HP 3100 X	CC/CA	X	X*	NO		R1.08	14/01/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	3100	SI	30/06/2012
Riello Elettronica Solar Technologies	HP 4000 X	CC/CA	X	X*	NO		R1.08	14/01/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Riello Elettronica Solar Technologies	HP 4065 X	CC/CA	X	X*	NO		R1.08	14/01/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4000	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Riello Elettronica Solar Technologies	HP 6065 X	CC/CA	X	X*	NO		R1.08	14/01/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Riello Elettronica Solar Technologies	HP 6165 X	CC/CA	X	X*	NO		R1.08	14/01/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	6000	SI	30/06/2012
RIELLO S.p.A.	Riello SunSolar 3100 TL	CC/CA	X	X*	NO		AAY1000	12/03/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	2500	SI	30/06/2012
RIELLO S.p.A.	Riello SunSolar 3400 TL	CC/CA	X	X*	NO		AAY1000	12/03/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3000	SI	30/06/2012
RIELLO S.p.A.	Riello SunSolar 4300 TL	CC/CA	X	X*	NO		AAY1000	12/03/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3300	SI	30/06/2012
RIELLO S.p.A.	Riello SunSolar 4600 TL	CC/CA	X	X*	NO		AAY1000	12/03/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3800	SI	30/06/2012
RIELLO S.p.A.	Riello SunSolar 5800 TL	CC/CA	X	X*	NO		AAY1000	12/03/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	4600	SI	30/06/2012
RIELLO S.p.A.	Riello SunSolar 6200 TL	CC/CA	X	X*	NO		AAY1000	12/03/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	5000	SI	30/06/2012
RIELLO S.p.A.	Riello SunSolar 7000 TL	CC/CA	X	X*	NO		AAY1000	22/11/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	7000	SI	30/06/2012
RPS S.p.A.	HP 100065 X	CC/CA	X	X*	NO		A0.01-00.01	02/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
RPS S.p.A.	HP 10065REL	CC/CA	X	X*	NO		Master CPU: D0.10 Slave CPU: 00.1F	15/05/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	10000	SI	30/06/2012
RPS S.p.A.	HP 1500REL	CC/CA	X	X*	NO		R 1.08	23/01/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	1500	SI	30/06/2012
RPS S.p.A.	HP 2000REL	CC/CA	X	X*	NO		R 1.08	23/01/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	2000	SI	30/06/2012
RPS S.p.A.	HP 25	CC/CA			SI		01.00	25/04/2008	DEMKO	Trifase	25000	NO	30/06/2012
RPS S.p.A.	HP 25 HV	CC/CA			SI		1.00	17/11/2009	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	25000	NO	30/06/2012
RPS S.p.A.	HP 2800REL	CC/CA	X	X*	NO		R 1.08	23/01/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	2800	SI	30/06/2012
RPS S.p.A.	HP 3100REL	CC/CA	X	X*	NO		R 1.08	31/07/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	3100	SI	30/06/2012
RPS S.p.A.	HP 33	CC/CA			SI		01.00	25/04/2008	DEMKO	Trifase	33000	NO	30/06/2012
RPS S.p.A.	HP 33 HV	CC/CA			SI		1.00	17/11/2009	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	33000	NO	30/06/2012
RPS S.p.A.	HP 40	CC/CA			SI		01.00	25/04/2008	DEMKO	Trifase	40000	NO	30/06/2012
RPS S.p.A.	HP 40 HV	CC/CA			SI		1.00	17/11/2009	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	40000	NO	30/06/2012
RPS S.p.A.	HP 4000REL	CC/CA	X	X*	NO		R 1.08	23/01/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4000	SI	30/06/2012
RPS S.p.A.	HP 4065REL	CC/CA	X	X*	NO		R 1.08	23/01/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4000	SI	30/06/2012
RPS S.p.A.	HP 6065REL	CC/CA	X	X*	NO		R 1.08	23/01/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4600	SI	30/06/2012
RPS S.p.A.	HP 6165REL	CC/CA	X	X*	NO		R 1.08	23/01/2008	TÜV Rheinland EN45011	Monofase	6000	SI	30/06/2012
RPS S.p.A.	HP100	CC/CA			SI		1.00	20/12/2007	DEMKO	Trifase	100000	NO	30/06/2012
RPS S.p.A.	HP100 HV	CC/CA			SI		1.00	17/11/2009	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011	Trifase	100000	NO	30/06/2012
RPS S.p.A.	HP64	CC/CA			SI		1.00	20/12/2007	DEMKO	Trifase	64000	NO	30/06/2012
RPS S.p.A.	HP64 HV	CC/CA			SI		1.00	17/11/2009	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011	Trifase	64000	NO	30/06/2012
RPS S.p.A.	HP80	CC/CA			SI		1.00	20/12/2007	DEMKO	Trifase	80000	NO	30/06/2012
RPS S.p.A.	HP80 HV	CC/CA			SI		1.00	17/11/2009	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011	Trifase	80000	NO	30/06/2012
RPS S.p.A.	SIRIO 10000P X	CC/CA	X	X*	NO		B0.01-00.01	02/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Saft Power System	PROTECT PV 25	CC/CA			NO		Master SA.04 Slave 02.02	11/08/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	25000	NO	30/06/2012
Saft Power System	PROTECT PV 33	CC/CA			NO		Master SA.04 Slave 02.02	11/08/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	33000	NO	30/06/2012
Samil Power Co., Ltd.	Solar Ocean 105	CC/CA			NO		2.00	22/07/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	105000	NO	30/06/2012
Samil Power Co., Ltd.	Solar Ocean 105 TL	CC/CA			NO		2.00	22/07/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	105000	NO	30/06/2012
Samil Power Co., Ltd.	SolarLake10000TL	CC/CA	X	X*	NO		1.00	19/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Samil Power Co., Ltd.	SolarLake12000TL	CC/CA	X	X*	NO		1.00	19/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	12000	SI	30/06/2012
Samil Power Co., Ltd.	SolarLake15000TL	CC/CA	X	X*	NO		1.00	19/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	15000	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Samil Power Co., Ltd.	SolarLake17000TL	CC/CA	X	X*	NO		1.00	19/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	17000	SI	30/06/2012
Samil Power Co., Ltd.	SolarRiver 1100TL	CC/CA	X	X*	NO		1.00	12/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Samil Power Co., Ltd.	SolarRiver 1600TL	CC/CA	X	X*	NO		1.00	12/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Samil Power Co., Ltd.	SolarRiver 1700TL	CC/CA	X	X*	NO		1.00	12/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Samil Power Co., Ltd.	SolarRiver2300TL	CC/CA	X	X*	NO		1.00	17/08/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	1000	SI	30/06/2012
Samil Power Co., Ltd.	SolarRiver3000TL	CC/CA	X	X*	NO		1.00	12/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2600	SI	30/06/2012
Samil Power Co., Ltd.	SolarRiver3300TL	CC/CA	X	X*	NO		1.00	12/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Samil Power Co., Ltd.	SolarRiver4400TL	CC/CA	X	X*	NO		1.00	12/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Samil Power Co., Ltd.	SolarRiver5200TL	CC/CA	X	X*	NO		1.00	12/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Samil Power Co., Ltd.	SR1K5TLA1	CC/CA	X	X*	NO		1.00	01/12/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Samil Power Co., Ltd.	SR2K2TLA1	CC/CA	X	X*	NO		1.00	01/12/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Samil Power Co., Ltd.	SR2K8TLA1	CC/CA	X	X*	NO		1.00	01/12/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2600	SI	30/06/2012
Samil Power Co., Ltd.	SR3K3TLA1	CC/CA	X	X*	NO		1.00	20/04/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Samil Power Co., Ltd.	SR4K4TLA1	CC/CA	X	X*	NO		1.00	20/04/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Samil Power Co., Ltd.	SR5KTLA1	CC/CA	X	X*	NO		1.00	20/04/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Sansha Electric Manufacturing Co. Ltd	PV-100K-40T-03	CC/CA					POE129300 V.1.10	19/04/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	100000	NO	30/06/2012
Sanyo Electric Co., Ltd.	SSI-TL33W1E	CC/CA	X	X*	NO		S1.000, M1.000	19/08/2011	Primara Test und Zertifizier GmbH n°D-ZE-12089-01-01	Monofase	3000	Si	30/06/2012
Satcon Technology Corporation	AE-100-50-PV-G-HV	CC/CA					PC01100-S120-C	16/11/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	100000	NO	30/06/2012
Schneider Electirc Industries sas	GT 30 E	CC/CA			NO		029_K10	12/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	29950	NO	30/06/2012
Schneider Electirc Industries sas	PVSNV 12001	CC/CA	X	X*			Ver. 00.01	03/06/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Schneider Electirc Industries sas	PVSNV 12801	CC/CA	X	X*			Ver. 00.01	08/01/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Schneider Electirc Industries sas	PVSNV 14043	CC/CA	X	X*			Ver. 00.01	08/01/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Schneider Electirc Industries sas	PVSNV 14065	CC/CA	X	X*			Ver. 00.01	08/01/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Schneider Electirc Industries sas	PVSNV 14665	CC/CA	X	X*			Ver. 00.01	08/01/2009	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Schneider Electirc Industries sas	SunEzy 16065	CC/CA	X	X*	NO		M1.00	10/04/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	6000	SI	30/06/2012
Schneider Electirc Industries sas	SunEzy 3043 (PVS NV1 3043)	CC/CA	X	X*	NO		S1.00 (Release 1.00)	20/05/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Schüco International KG	IPE 100 CT	CC/CA			SI		AEC-2A	17/06/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	108000	NO	30/06/2012
Schüco International KG	IPE 100 CT	CC/CA			SI		5.1.2/AEC-A5-STO	17/06/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	108000	NO	30/06/2012
Schüco International KG	IPE 30 CT	CC/CA			SI		5.1.2/AEC-A5-STO	17/06/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	27000	NO	30/06/2012
Schüco International KG	IPE 60 CT	CC/CA			SI		5.1.2/AEC-A5-STO	17/06/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	54000	NO	30/06/2012
Schüco International KG	IPE030CN05	CC/CA			NO		COM 4.1 CTRL 3.0 AFI 3.0	18/03/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	30000	NO	30/06/2012
Schüco International KG	IPE033CN05	CC/CA			NO		COM 4.1 CTRL 3.0 AFI 3.0	18/03/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	33000	NO	30/06/2012
Schüco International KG	IPE2700SN05	CC/CA	X	X*	NO		Control 3.000 Comm 4.000	19/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2700	SI	30/06/2012
Schüco International KG	IPE3000SN05	CC/CA	X	X*	NO		Control 3.000 Comm 4.000	19/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	IPE3600SN05	CC/CA	X	X*	NO		Control 3.000 Comm 4.000	19/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3600	SI	30/06/2012
Schüco International KG	IPE4500SN05	CC/CA	X	X*	NO		Control 3.000 Comm 4.000	19/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4500	SI	30/06/2012
Schüco International KG	IPE5000SN05	CC/CA	X	X*	NO		Control 3.000 Comm 4.000	19/04/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 1100 IT	CC/CA	X	X*	SI		KL 1117_IT 2.63 2.63;	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	1000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 1100 IT	CC/CA	X	X*	SI		2.98	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	1000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 1100 IT	CC/CA	X	X*	SI		3.03	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	1000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 1200	CC/CA	X	X*	SI		2.98	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	1200	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 1200	CC/CA	X	X*	SI		3.03	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	1200	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 1200	CC/CA	X	X*	SI		3.08	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	1200	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 1200	CC/CA	X	X*	SI		4.04	24/11/2011	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	1200	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 1200 IT	CC/CA	X	X*	SI		2.98	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	1200	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 1200 IT	CC/CA	X	X*	SI		3.03	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	1200	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 1200 IT	CC/CA	X	X*	SI		3.08	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	1200	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 1700	CC/CA	X	X*	SI		2.98	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	1550	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Schüco International KG	SB 1700	CC/CA	X	X*	SI		3.03	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	1550	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 1700	CC/CA	X	X*	SI		3.08	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	1550	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 1700	CC/CA	X	X*	SI		4.04	24/11/2011	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	1550	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 1700 IT	CC/CA	X	X*	SI		KL 1117_IT 2.63 2.63	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	1550	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 1700 IT	CC/CA	X	X*	SI		2.98	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	1550	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 1700 IT	CC/CA	X	X*	SI		3.03	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	1550	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 1700 IT	CC/CA	X	X*	SI		3.08	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	1550	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 2000HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.08	29/10/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 2000HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.09	29/10/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 2000HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.10	29/10/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 2000HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.30	29/10/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 2500HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.08	29/10/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	2500	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 2500HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.09	29/10/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	2500	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 2500HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.10	29/10/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	2500	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 2500HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.30	29/10/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	2500	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 2500-IT	CC/CA	X	X*	SI		GR-IT 2.72 2.72	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	2300	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 2500-IT	CC/CA	X	X*	SI		2.90 2.90	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	2300	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 3000 TL-20	CC/CA	X	X*	NO		1.70	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 3000 TL-20	CC/CA	X	X*	NO		1.82	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 3000 TL-20	CC/CA	X	X*	NO		2.05	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 3000 TL-20	CC/CA	X	X*	NO		2.08	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 3000 TL-20	CC/CA	X	X*	NO		3.01	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 3000 TL-20	CC/CA	X	X*	NO		3.10	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 3000HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.08	29/10/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 3000HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.09	29/10/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 3000HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.10	29/10/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 3000HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.30	29/10/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 3000-IT	CC/CA	X	X*	SI		GR-IT 2.72 2.72	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	2750	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 3000-IT	CC/CA	X	X*	SI		2.90 2.90	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	2750	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 3300 IT	CC/CA	X	X*	SI		SBGRX 2.81/2.75	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 3300 IT	CC/CA	X	X*	SI		SBGRX 2.86/2.75	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 3300 IT	CC/CA	X	X*	SI		SBGRX 2.95/2.95	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 3300TLHC-IT	CC/CA	X	X*	NO		MS34 1.21-1.21	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 3300TLHC-IT	CC/CA	X	X*	NO		MS34 1.25-1.25	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 3800 IT	CC/CA	X	X*	SI		SBGRX 2.81/2.75	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	3800	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 3800 IT	CC/CA	X	X*	SI		SBGRX 2.86/2.75	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	3800	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 3800 IT	CC/CA	X	X*	SI		SBGRX 2.95/2.95	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	3800	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 4000 TL-20	CC/CA	X	X*	NO		1.70	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 4000 TL-20	CC/CA	X	X*	NO		1.82	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 4000 TL-20	CC/CA	X	X*	NO		2.05	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 4000 TL-20	CC/CA	X	X*	NO		2.08	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 4000 TL-20	CC/CA	X	X*	NO		3.01	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 4000 TL-20	CC/CA	X	X*	NO		3.10	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 4200TLHC-IT	CC/CA	X	X*	NO		MS43 1.61-1.61	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 4200TLHC-IT	CC/CA	X	X*	NO		MS43 1.65-1.65	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 5000 TL-20	CC/CA	X	X*	NO		1.70	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 5000 TL-20	CC/CA	X	X*	NO		1.82	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 5000 TL-20	CC/CA	X	X*	NO		2.05	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 5000 TL-20	CC/CA	X	X*	NO		2.08	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 5000 TL-20	CC/CA	X	X*	NO		3.01	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 5000 TL-20	CC/CA	X	X*	NO		3.10	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 5000TLHC-IT	CC/CA	X	X*	NO		MS51 1.51-1.51	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SB 5000TLHC-IT	CC/CA	X	X*	NO		MS51 1.55-1.55	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 10k	CC/CA	X	X*	NO		ARM: V1.06 DSP-DC: V1.11 DSP-AC: V1.16	16/08/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 12k	CC/CA	X	X*	NO		ARM: V1.06 DSP-DC: V1.11 DSP-AC: V1.16	16/08/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	12000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 12k-T	CC/CA	X	X*	NO		ARM: V1.13 DSP-DC: V1.07 DSP-AC: V1.04	16/08/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	12000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 13,5k-T	CC/CA	X	X*	NO		ARM: V1.13 DSP-DC: V1.07 DSP-AC: V1.04	16/08/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	13500	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 1500 T	CC/CA	X	X*	NO		C2.03IT15	05/07/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 1500 Tplus	CC/CA	X	X*	NO		C2.03IT15	20/08/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 1500Tplus-02	CC/CA	X	X*	NO		ARM: V1.18 DSP:V1.17	12/03/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	1650	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 15k-T	CC/CA	X	X*	NO		ARM: V1.13 DSP-DC: V1.07 DSP-AC: V1.04	16/08/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 2000	CC/CA	X	X*	NO		C217.33IT	01/10/2007	Innova EN 45011 N. ZLS-ZE-558/06	Monofase	2200	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 2000plus	CC/CA	X	X*	NO		C217.33IT	20/08/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2200	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 2000plus-2	CC/CA	X	X*	NO		ARM V4.10; DSP V3.40	16/08/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2200	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 2500	CC/CA	X	X*	NO		C217.33IT	01/10/2007	Innova EN 45011 N. ZLS-ZE-558/06	Monofase	2600	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 2500plus	CC/CA	X	X*	NO		C217.33IT	20/08/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2600	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 2500plus-02	CC/CA	X	X*	NO		ARM V4.10; DSP V3.40	16/08/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2600	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 2500Tplus-02	CC/CA	X	X*	NO		ARM: V1.18 DSP:V1.17	12/03/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2500	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 25k-02	CC/CA			NO		ARM: V1.19 DSP-DC: V1.18 DSP-AC: V1.10	16/08/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	25000	NO	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 3000	CC/CA	X	X*	NO		C217.33IT	01/10/2007	Innova EN 45011 N. ZLS-ZE-558/06	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 3000plus	CC/CA	X	X*	NO		C217.33IT	20/08/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3000	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Schüco International KG	SGI 3000plus-02	CC/CA	X	X*	NO		ARM V4.10; DSP V3.40	16/08/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 30k	CC/CA			NO		K217.34IT	14/05/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	30000	NO	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 30k-02	CC/CA			NO		ARM: V1.19 DSP-DC: V1.18 DSP-AC: V1.10	16/08/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	30000	NO	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 33k	CC/CA			NO		K217.34IT	14/05/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	33000	NO	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 33k-02	CC/CA			NO		ARM: V1.19 DSP-DC: V1.18 DSP-AC: V1.10	16/08/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	33300	NO	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 3500	CC/CA	X	X*	NO		C217.33IT	01/10/2007	Innova EN 45011 N. ZLS-ZE-558/06	Monofase	3450	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 3500 T	CC/CA	X	X*	NO		C2.03IT35	05/07/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 3500 Tplus	CC/CA	X	X*	NO		C2.03IT35	20/08/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 3500plus	CC/CA	X	X*	NO		C217.33IT	20/08/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3450	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 3500plus-02	CC/CA	X	X*	NO		ARM V4.10; DSP V3.40	16/08/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3450	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 3500Tplus-02	CC/CA	X	X*	NO		ARM: V1.18 DSP:V1.17	12/03/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3500	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 4000	CC/CA	X	X*	NO		C217.33IT	01/10/2007	Innova EN 45011 N. ZLS-ZE-558/06	Monofase	4400	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 4000plus	CC/CA	X	X*	NO		C217.33IT	20/08/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4400	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 4000plus-02	CC/CA	X	X*	NO		ARM V4.10; DSP V3.40	16/08/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4400	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 4000Tplus-02	CC/CA	X	X*	NO		ARM: V1.18 DSP:V1.17	12/03/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4200	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 4500	CC/CA	X	X*	NO		C217.33IT	01/10/2007	Innova EN 45011 N. ZLS-ZE-558/06	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 4500 T	CC/CA	X	X*	NO		C2.03IT45	05/07/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 4500 Tplus	CC/CA	X	X*	NO		C2.03IT45	20/08/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 4500plus	CC/CA	X	X*	NO		C217.33IT	20/08/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 4500plus-02	CC/CA	X	X*	NO		ARM V4.10; DSP V3.40	16/08/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 4500Tplus-02	CC/CA	X	X*	NO		ARM: V1.18 DSP:V1.17	12/03/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 5500	CC/CA	X	X*	NO		C217.33IT	01/10/2007	Innova EN 45011 N. ZLS-ZE-558/06	Monofase	5500	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 5500plus	CC/CA	X	X*	NO		C217.33IT	20/08/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5500	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 5500plus-02	CC/CA	X	X*	NO		ARM V4.10; DSP V3.40	16/08/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5500	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SGI 9k	CC/CA	X	X*	NO		ARM: V1.06 DSP-DC: V1.11 DSP-AC: V1.16	16/08/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	9000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SMC 10000TL-10/IT	CC/CA	X	X*	NO		1.15;	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	10000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SMC 10000TL-10/IT	CC/CA	X	X*	NO		1.17	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	10000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SMC 10000TL-10/IT	CC/CA	X	X*	NO		1.19	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	10000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SMC 10000TL-10/IT	CC/CA	X	X*	NO		1.21	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	10000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SMC 11000TL-10/IT	CC/CA	X	X*	NO		1.15;	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	11000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SMC 11000TL-10/IT	CC/CA	X	X*	NO		1.17	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	11000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SMC 11000TL-10/IT	CC/CA	X	X*	NO		1.19	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	11000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SMC 11000TL-10/IT	CC/CA	X	X*	NO		1.21	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	11000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SMC 5000 A-IT	CC/CA	X	X*	SI		SMC A 1.14	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SMC 5000 A-IT	CC/CA	X	X*	SI		1.14	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SMC 5000 A-IT	CC/CA	X	X*	SI		1.30	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SMC 6000 A-IT	CC/CA	X	X*	SI		SMC A 1.14	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	6000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SMC 6000 A-IT	CC/CA	X	X*	SI		1.14	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	6000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SMC 6000 A-IT	CC/CA	X	X*	SI		1.30	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	6000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SMC 6000TL-IT	CC/CA	X	X*	NO		3.11	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	6000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SMC 6000TL-IT	CC/CA	X	X*	NO		3.13	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	6000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SMC 7000 HV-IT	CC/CA	X	X*	SI		1.50	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	6650	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SMC 7000 HV-IT	CC/CA	X	X*	SI		1.70	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	6650	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SMC 7000 HV-IT	CC/CA	X	X*	SI		1.95	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	6650	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SMC 7000TL-IT	CC/CA	X	X*	NO		3.11	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	7000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SMC 7000TL-IT	CC/CA	X	X*	NO		3.13	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	7000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SMC 8000TL-IT	CC/CA	X	X*	NO		3.11	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	8000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SMC 8000TL-IT	CC/CA	X	X*	NO		3.13	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	8000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SMC 9000TL-10/IT	CC/CA	X	X*	NO		1.15	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	9000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SMC 9000TL-10/IT	CC/CA	X	X*	NO		1.17	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	9000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SMC 9000TL-10/IT	CC/CA	X	X*	NO		1.19	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	9000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SMC 9000TL-10/IT	CC/CA	X	X*	NO		1.21	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	9000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SMC-7000HV-11	CC/CA	X	X*	SI		1.95	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	6650	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SMC-7000HV-11	CC/CA	X	X*	SI		2.06	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	6650	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SMC-7000HV-11	CC/CA	X	X*	SI		2.20	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	6650	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SMC-7000HV-11	CC/CA	X	X*	SI		2.21	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	6650	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SMC-7000HV-11/IT	CC/CA	X	X*	SI		1.95	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	6650	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SMC-7000HV-11/IT	CC/CA	X	X*	SI		2.06	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	6650	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SMC-7000HV-11/IT	CC/CA	X	X*	SI		2.20	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	6650	SI	30/06/2012
Schüco International KG	SMC-7000HV-11/IT	CC/CA	X	X*	SI		2.21	03/08/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	6650	SI	30/06/2012
Schüco International KG	STP 10000TL-10	CC/CA	X	X*	NO		2.22	26/11/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	STP 10000TL-10	CC/CA	X	X*	NO		2.33	26/11/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	STP 12000TL-10	CC/CA	X	X*	NO		2.22	26/11/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Trifase	12000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	STP 12000TL-10	CC/CA	X	X*	NO		2.33	26/11/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Trifase	12000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	STP 15000TL-10	CC/CA	X	X*	NO		2.22	26/11/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	STP 15000TL-10	CC/CA	X	X*	NO		2.33	26/11/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	STP 17000TL-10	CC/CA	X	X*	NO		2.22	26/11/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Trifase	17000	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Schüco International KG	STP 17000TL-10	CC/CA	X	X*	NO		2.33	26/11/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Trifase	17000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	STP 8000TL-10	CC/CA	X	X*	NO		2.22	21/02/2011	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Trifase	8000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	STP 8000TL-10	CC/CA	X	X*	NO		2.33	21/02/2011	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Trifase	8000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	WB 2000HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.08	29/10/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	WB 2000HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.09	29/10/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	WB 2000HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.10	29/10/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	WB 2000HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.30	29/10/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	WB 2500HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.08	29/10/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	2500	SI	30/06/2012
Schüco International KG	WB 2500HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.09	29/10/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	2500	SI	30/06/2012
Schüco International KG	WB 2500HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.10	29/10/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	2500	SI	30/06/2012
Schüco International KG	WB 2500HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.30	29/10/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	2500	SI	30/06/2012
Schüco International KG	WB 3000HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.08	29/10/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	WB 3000HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.09	29/10/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	WB 3000HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.10	29/10/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Schüco International KG	WB 3000HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.30	29/10/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	3000	SI	30/06/2012
SELCO S.r.l	SGC20	CC/CA	X	X*	NO		1.21	28/03/2011	SIQ Slovenian Institute of Quality and Metrology EN 45011	Monofase	2000	SI	30/06/2012
SELCO S.r.l	SGC30	CC/CA	X	X*	NO		1.21	28/03/2011	SIQ Slovenian Institute of Quality and Metrology EN 45011	Monofase	3000	SI	30/06/2012
SELCO S.r.l	SGC40	CC/CA	X	X*	NO		1.21	28/03/2011	SIQ Slovenian Institute of Quality and Metrology EN 45011	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Sener Tec GmbH	MSR2		X			Dispositivo di protezione e controllo associato all'unità di micro-cogenerazione Dachs HKA di potenza elettrica 5.5 kW	Ec.002.001	25/10/2007	TÜV SUD Italia EN17020 DAP-IS-3516.01		0	NO	30/06/2012
SenertTec GmbH	MSR2 DACHS HKA	CA/CA	X			Unità di cogenerazione	EC 002.001	05/08/2010	TÜV SUD Italia	Trifase	5500	SI	30/06/2012
SEPSA	INDOOR-100kW	CC/CA			SI		1.M	13/12/2010	SGS Inspecciones Regulamentarias, S.A. ISO 17020 n°133-EI255 ENAC	Trifase	100000	NO	30/06/2012
SEPSA	OUTDOOR-100kW	CC/CA			SI		1.M	21/12/2010	SGS Inspecciones Regulamentarias, S.A. ISO 17020 n°133-EI255 ENAC	Trifase	100000	NO	30/06/2012
Service for Electronic manufactoring Srl	Breva	CC/CA	X	X*	NO		1.01	20/07/2011	TÜV SÜD Industrie Service GmbH EN 17020 D-IS-14153-02-01	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Shanghai Chint Power Systems CO., LTD.	CPS SC1.5KTL	CC/CA	X	X*	NO		1.00	21/06/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Shanghai Chint Power Systems CO., LTD.	CPS SC10KTL-DO	CC/CA	X	X*	NO		Master M0.20 Slave 00.27	26/07/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Shanghai Chint Power Systems CO., LTD.	CPS SC2.8KTL	CC/CA	X	X*	NO		1.00	21/06/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Shanghai Chint Power Systems CO., LTD.	CPS SC20KTL-DO	CC/CA	X	X*	NO		DSP: 9.0030.005001; LCD: 9.0030.005301	22/08/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	20000	SI	30/06/2012
Shanghai Chint Power Systems CO., LTD.	CPS SC2KTL	CC/CA	X	X*	NO		1.00	21/06/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Shanghai Chint Power Systems CO., LTD.	CPS SC4.6KTL-O	CC/CA	X	X*	NO		1.00	21/06/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Shanghai Chint Power Systems CO., LTD.	CPS SC4KTL	CC/CA	X	X*	NO		1.00	21/06/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Shanghai Chint Power Systems CO., LTD.	CPS SC4KTL-O	CC/CA	X	X*	NO		1.00	21/06/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Shanghai Macsolar Power Co., LTD	Macsol-TL1.5K	CC/CA	X	X*	NO		V00.01	17/06/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Shanghai Macsolar Power Co., LTD	Macsol-TL2K	CC/CA	X	X*	NO		V00.01	17/06/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Shanghai Macsolar Power Co., LTD	Macsol-TL3K	CC/CA	X	X*	NO		V00.01	17/06/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Shanghai Macsolar Power Co., LTD	Macsol-TL4K	CC/CA	X	X*	NO		V00.01	17/06/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Shanghai Macsolar Power Co., LTD	Macsol-TL5K	CC/CA	X	X*	NO		V00.01	17/06/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Shanghai Macsolar Power Co., LTD	MCS2-TL 1.5K	CC/CA	X	X*	NO		V00.01	17/06/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Shanghai Macsolar Power Co., LTD	MCS2-TL 2K	CC/CA	X	X*	NO		V00.01	17/06/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Shenzhen Clou Inverter Co, Ltd	CS3K3B	CC/CA	X	X*	NO		1.00	18/04/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Shenzhen Clou Inverter Co, Ltd	CS4K4B	CC/CA	X	X*	NO		1.00	18/04/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Shenzhen Clou Inverter Co, Ltd	CS5K0B	CC/CA	X	X*	NO		1.00	18/04/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Shenzhen Growatt New Energy Co., Ltd.	GROWATT 3600MTL	CC/CA	X	X*	NO		V 1.9	23/09/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	3600	SI	30/06/2012
Shenzhen Growatt New Energy Co., Ltd.	GROWATT 4200MT	CC/CA	X	X*	NO		V 1.9	23/09/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	4200	SI	30/06/2012
Shenzhen Growatt New Energy Co., Ltd.	GROWATT 5000MTL	CC/CA	X	X*	NO		V 1.9	23/09/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Shenzhen Grrowatt New Energy Co., Ltd	Grovwatt 1500	CC/CA	X	X*	NO		G.1.8	26/09/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Monofase	1600	SI	30/06/2012
Shenzhen Grrowatt New Energy Co., Ltd	Grovwatt 2000	CC/CA	X	X*	NO		G.1.8	26/09/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Shenzhen Grrowatt New Energy Co., Ltd	Grovwatt 3000	CC/CA	X	X*	NO		G.1.8	26/09/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Monofase	2850	SI	30/06/2012
Shenzhen Grrowatt New Energy Co., Ltd	Grovwatt 4400	CC/CA	X	X*	NO		G.1.8	26/09/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Monofase	4400	SI	30/06/2012
Shenzhen Grrowatt New Energy Co., Ltd	Grovwatt 5000	CC/CA	X	X*	NO		G.1.8	26/09/2011	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Shenzhen Jing Fu Yuan Tech. Co., Ltd	JSI-3000TL	CC/CA	X	X*	NO		J1.00	23/05/2011	TÜV SÜD Industrie Service GmbH EN 17020 D-IS-14153-02-01	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Shenzhen Jing Fu Yuan Tech. Co., Ltd	JSI-3600TL	CC/CA	X	X*	NO		J1.00	23/05/2011	TÜV SÜD Industrie Service GmbH EN 17020 D-IS-14153-02-01	Monofase	3600	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Shenzhen Jing Fu Yuan Tech. Co., Ltd	JSI-4600TL	CC/CA	X	X*	NO		J1.00	23/05/2011	TÜV SÜD Industrie Service GmbH EN 17020 D-IS-14153-02-01	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Shenzhen Jing Fu Yuan Tech. Co., Ltd	JSI-6000TL	CC/CA	X	X*	NO		J1.00	23/05/2011	TÜV SÜD Industrie Service GmbH EN 17020 D-IS-14153-02-01	Monofase	6000	SI	30/06/2012
Shenzhen Kstar New Energy Company Limited	KSG-1K5	CC/CA	X	X*	NO		V1.00	23/05/2011	TÜV SÜD Industrie Service GmbH EN 17020 D-IS-14153-02-01	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Shenzhen Kstar New Energy Company Limited	KSG-2K	CC/CA	X	X*	NO		V1.00	23/05/2011	TÜV SÜD Industrie Service GmbH EN 17020 D-IS-14153-02-01	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Shenzhen Kstar New Energy Company Limited	KSG-3K	CC/CA	X	X*	NO		V1.00	23/05/2011	TÜV SÜD Industrie Service GmbH EN 17020 D-IS-14153-02-01	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Shenzhen Kstar New Energy Company Limited	KSG-4K	CC/CA	X	X*	NO		V1.00	23/05/2011	TÜV SÜD Industrie Service GmbH EN 17020 D-IS-14153-02-01	Monofase	3650	SI	30/06/2012
Shenzhen Solartech Renewable Energy Co Ltd	GB1000B	CC/CA	X	X*	NO		1.00	07/04/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	1000	SI	30/06/2012
Shenzhen Solartech Renewable Energy Co Ltd	GB1500B	CC/CA	X	X*	NO		1.00	07/04/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Shenzhen Solartech Renewable Energy Co Ltd	GB2000B	CC/CA	X	X*	NO		1.00	07/04/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Shenzhen Solartech Renewable Energy Co Ltd	GB2500B	CC/CA	X	X*	NO		1.00	07/04/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	2500	SI	30/06/2012
Shenzhen Solartech Renewable Energy Co Ltd	GB3000B	CC/CA	X	X*	NO		1.00	07/04/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	3000	SI	30/06/2012
SHT-Power Sas	EnerSolar 3kW	CC/CA	X	X*	NO		DSP:1 ; MCU: 0.2	26/08/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3000	SI	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC FCP	CC/CA			SI		MC013400 rev. 01	07/05/2010	UL International DEMKO A/S EN45011 Reg.nr. 7012	Trifase	36000	NO	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC SOLEIL 1 Ph 1,5kWp	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.0 CPU S Ver I1.0	07/10/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/07	Monofase	1500	SI	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC SOLEIL 1 Ph 2kWp	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.0 CPU S Ver I1.0	07/10/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/08	Monofase	2000	SI	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC SOLEIL 1 Ph 3kWp	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.0 CPU S Ver I1.0	07/10/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/09	Monofase	3000	SI	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC SOLEIL 1 Ph 4kWp	CC/CA	X	X*	NO		M.CPU.VER.I 1.0	09/06/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4000	SI	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC SOLEIL 1 Ph 6kWp	CC/CA	X	X*	NO		J1.0	21/04/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	6000	SI	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC SOLEIL 10 kWp	CC/CA	X	X*	SI		Firmware Rev. MC010000 Rev.01	24/10/2007	DEMKO	Trifase	9000	SI	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC SOLEIL 100 kWp	CC/CA			SI		Firmware: MC003300 Rev 03	15/02/2007	DEMKO	Trifase	90000	NO	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC SOLEIL 10TL	CC/CA	X	X*	NO		Master CPU L0.18 Slave CPU: 00.26	14/05/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	SI	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC SOLEIL 125 kWp	CC/CA			SI		Firmware: MC003300 Rev 03	15/02/2007	DEMKO	Trifase	112500	NO	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC SOLEIL 15 kWp	CC/CA	X	X*	SI		Firmware Rev. MC010000 Rev.01	24/10/2007	DEMKO	Trifase	13500	SI	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC SOLEIL 20 kWp	CC/CA	X	X*	SI		Firmware Rev. MC010000 Rev.01	24/10/2007	DEMKO	Trifase	18000	SI	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC SOLEIL 200 kWp	CC/CA			SI		Firmware Rev. MC010000 Rev.01	20/12/2007	DEMKO	Trifase	180000	NO	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC SOLEIL 25 kWp	CC/CA			SI		Firmware: MC003300 Rev 03	15/02/2007	DEMKO	Trifase	22500	NO	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC SOLEIL 30 kWp	CC/CA			SI		Firmware: MC003300 Rev 03	15/02/2007	DEMKO	Trifase	27000	NO	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC SOLEIL 40 kWp	CC/CA			SI		Firmware: MC003300 Rev 03	15/02/2007	DEMKO	Trifase	36000	NO	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC SOLEIL 50 kWp	CC/CA			SI		Firmware: MC003300 Rev 03	15/02/2007	DEMKO	Trifase	45000	NO	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC SOLEIL 80 kWp	CC/CA			SI		Firmware: MC003300 Rev 03	15/02/2007	DEMKO	Trifase	72000	NO	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC SOLEIL DSP 100kWp 3F	CC/CA			SI		MC010900 rev. 06	07/07/2009	UL International DEMKO A/S EN45011 Reg.nr. 7011	Trifase	90000	NO	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC SOLEIL DSP 10kWp 3F	CC/CA	X	X*	SI		MC010900 rev. 04	25/02/2009	UL International DEMKO A/S EN45011 Reg.nr. 7011	Trifase	9000	SI	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC SOLEIL DSP 125kWp 3F	CC/CA			SI		MC010900 rev. 06	07/07/2009	UL International DEMKO A/S EN45011 Reg.nr. 7011	Trifase	112500	NO	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC SOLEIL DSP 15kWp 3F	CC/CA	X	X*	SI		MC010900 rev. 04	25/02/2009	UL International DEMKO A/S EN45011 Reg.nr. 7011	Trifase	13500	SI	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC SOLEIL DSP 200kWp 3F	CC/CA			SI		MC010900 rev. 04	10/03/2009	UL International DEMKO A/S EN45011 Reg.nr. 7011	Trifase	180000	NO	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC SOLEIL DSP 20kWp 3F	CC/CA	X	X*	SI		MC010900 rev. 04	25/02/2009	UL International DEMKO A/S EN45011 Reg.nr. 7011	Trifase	18000	SI	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC SOLEIL DSP 25kWp 3F	CC/CA			SI		MC010900 rev. 04	25/02/2009	UL International DEMKO A/S EN45011 Reg.nr. 7011	Trifase	22500	NO	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC SOLEIL DSP 30kWp 3F	CC/CA			SI		MC010900 rev. 04	25/02/2009	UL International DEMKO A/S EN45011 Reg.nr. 7011	Trifase	27000	NO	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC SOLEIL DSP 40kWp 3F	CC/CA			SI		MC010900 rev. 04	25/02/2009	UL International DEMKO A/S EN45011 Reg.nr. 7011	Trifase	36000	NO	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC SOLEIL DSP 50kWp 3F	CC/CA			SI		MC010900 rev. 04	25/02/2009	UL International DEMKO A/S EN45011 Reg.nr. 7011	Trifase	45000	NO	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC SOLEIL DSP 60kWp 3F	CC/CA			SI		MC010900 rev. 06	07/07/2009	UL International DEMKO A/S EN45011 Reg.nr. 7011	Trifase	54000	NO	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC SOLEIL DSP 80kWp 3F	CC/CA			SI		MC010900 rev. 06	07/07/2009	UL International DEMKO A/S EN45011 Reg.nr. 7011	Trifase	72000	NO	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC 'WIND WAVE 100kWp 3F	CC/CA			SI		MC012400 rev. 02	07/07/2009	UL International DEMKO A/S EN45011 Reg.nr. 7011	Trifase	90000	NO	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
SIEL SpA	SIAC 'WIND WAVE 10kWp 3F	CC/CA	X	X*	SI		MC012100 rev. 01	25/02/2009	UL International DEMKO A/S EN45011 Reg.nr. 7011	Trifase	9000	SI	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC 'WIND WAVE 125kWp 3F	CC/CA			SI		MC012400 rev. 02	07/07/2009	UL International DEMKO A/S EN45011 Reg.nr. 7011	Trifase	112500	NO	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC 'WIND WAVE 15kWp 3F	CC/CA	X	X*	SI		MC012100 rev. 01	25/02/2009	UL International DEMKO A/S EN45011 Reg.nr. 7011	Trifase	13500	SI	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC 'WIND WAVE 20kWp 3F	CC/CA	X	X*	SI		MC012100 rev. 01	25/02/2009	UL International DEMKO A/S EN45011 Reg.nr. 7011	Trifase	18000	SI	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC 'WIND WAVE 25kWp 3F	CC/CA			SI		MC012100 rev. 01	25/02/2009	UL International DEMKO A/S EN45011 Reg.nr. 7011	Trifase	22500	NO	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC 'WIND WAVE 30kWp 3F	CC/CA			SI		MC012100 rev. 01	25/02/2009	UL International DEMKO A/S EN45011 Reg.nr. 7011	Trifase	27000	NO	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC 'WIND WAVE 40kWp 3F	CC/CA			SI		MC012100 rev. 01	25/02/2009	UL International DEMKO A/S EN45011 Reg.nr. 7011	Trifase	36000	NO	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC 'WIND WAVE 50kWp 3F	CC/CA			SI		MC012100 rev. 01	25/02/2009	UL International DEMKO A/S EN45011 Reg.nr. 7011	Trifase	45000	NO	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC 'WIND WAVE 60kWp 3F	CC/CA			SI		MC012400 rev. 02	07/07/2009	UL International DEMKO A/S EN45011 Reg.nr. 7011	Trifase	54000	NO	30/06/2012
SIEL SpA	SIAC 'WIND WAVE 80kWp 3F	CC/CA			SI		MC012400 rev. 02	07/07/2009	UL International DEMKO A/S EN45011 Reg.nr. 7011	Trifase	72000	NO	30/06/2012
SIEMENS AG Industry Sector	SINVERT 100M 3DC	CC/CA			SI		2.6	10/01/2011	SIQ Slovenian Institute of Quality and Metrology EN 45011	Trifase	105000	NO	30/06/2012
SIEMENS AG Industry Sector	SINVERT PVM10	CC/CA			NO		RFP 25-8-S	13/05/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	NO	30/06/2012
SIEMENS AG Industry Sector	SINVERT PVM10	CC/CA			NO		802S010-26-13-S	13/05/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10000	NO	30/06/2012
SIEMENS AG Industry Sector	SINVERT PVM13	CC/CA			NO		RFP 25-8-S	13/05/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	12400	NO	30/06/2012
SIEMENS AG Industry Sector	SINVERT PVM13	CC/CA			NO		802S013-26-13-S	13/05/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	12400	NO	30/06/2012
SIEMENS AG Industry Sector	SINVERT PVM17	CC/CA			NO		RFP 25-8-S	13/05/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	16500	NO	30/06/2012
SIEMENS AG Industry Sector	SINVERT PVM17	CC/CA			NO		802S017-26-13-S	13/05/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	16500	NO	30/06/2012
SIEMENS AG Industry Sector	SINVERT PVM20	CC/CA			NO		802S020-26-13-S	13/05/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	19200	NO	30/06/2012
SILIKEN ELECTRONICS S.L.	SE100i	CC/CA			SI		E03.06.03	23/11/2010	SGS Inspecciones Regulamentarias, S.A. ISO 17020 n°133-EI255 ENAC	Trifase	100000	NO	30/06/2012
SILIKEN ELECTRONICS S.L.	SE2.8i	CC/CA	X	X*	NO		V135.2; V113.2	25/02/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
SILIKEN ELECTRONICS S.L.	SE3.3Ni	CC/CA	X	X*	NO		SEQ version 1.12 CUR versions 1.02	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	3300	SI	30/06/2012
SILIKEN ELECTRONICS S.L.	SE3.8i	CC/CA	X	X*	NO		V135.2; V113.2	25/02/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3800	SI	30/06/2012
SILIKEN ELECTRONICS S.L.	SE3.8Ni	CC/CA	X	X*	NO		SEQ version 1.12 CUR versions 1.02	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	3800	SI	30/06/2012
SILIKEN ELECTRONICS S.L.	SE4.6Ni	CC/CA	X	X*	NO		SEQ version 1.12 CUR versions 1.02	09/12/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	4600	SI	30/06/2012
SILIKEN ELECTRONICS S.L.	SE4.8i	CC/CA	X	X*	NO		V135.2; V113.2	25/02/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4000	SI	30/06/2012
SILIKEN ELECTRONICS S.L.	SE50i	CC/CA			SI		E09.06.03	23/11/2010	SGS Inspecciones Regulamentarias, S.A. ISO 17020 n°133-EI255 ENAC	Trifase	50000	NO	30/06/2012
SILIKEN ELECTRONICS S.L.	SE5i	CC/CA	X	X*	NO		V135.2; V113.2	25/02/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	5000	SI	30/06/2012
SILIKEN ELECTRONICS S.L.	SE65i	CC/CA			SI		E08.06.03	23/11/2010	SGS Inspecciones Regulamentarias, S.A. ISO 17020 n°133-EI255 ENAC	Trifase	65000	NO	30/06/2012
SILIKEN ELECTRONICS S.L.	SE75i	CC/CA			SI		E07.06.03	23/11/2010	SGS Inspecciones Regulamentarias, S.A. ISO 17020 n°133-EI255 ENAC	Trifase	75000	NO	30/06/2012
SILIKEN ELECTRONICS S.L.	SE85i	CC/CA			SI		E05.06.03	23/11/2010	SGS Inspecciones Regulamentarias, S.A. ISO 17020 n°133-EI255 ENAC	Trifase	85000	NO	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 1100-IT	CC/CA	X	X*	SI		KL1117_IT 2.63 2.63	30/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 1100-IT	CC/CA	X	X*	SI		2.98	30/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 1100-IT	CC/CA	X	X*	SI		3.03	30/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 1200	CC/CA	X	X*	SI		2,98	31/12/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	1200	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 1200	CC/CA	X	X*	SI		3.03	31/12/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	1200	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 1200	CC/CA	X	X*	SI		3.08	31/12/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	1200	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 1200	CC/CA	X	X*	SI		4.04	24/11/2011	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	1200	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 1200-IT	CC/CA	X	X*	SI		2,98	31/12/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	1200	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 1200-IT	CC/CA	X	X*	SI		3.03	31/12/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	1200	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 1200-IT	CC/CA	X	X*	SI		3.08	31/12/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	1200	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 1700	CC/CA	X	X*	SI		KL1117_IT 2.63 2.63	30/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1550	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 1700	CC/CA	X	X*	SI		2.98	30/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1550	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 1700	CC/CA	X	X*	SI		3.03	30/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1550	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 1700	CC/CA	X	X*	SI		3.08	30/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1550	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 1700	CC/CA	X	X*	SI		4.04	24/11/2011	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1550	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 1700-IT	CC/CA	X	X*	SI		KL1117_IT 2.63 2.63	30/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1550	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 1700-IT	CC/CA	X	X*	SI		2.98	30/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1550	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 1700-IT	CC/CA	X	X*	SI		3.03	30/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1550	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 1700-IT	CC/CA	X	X*	SI		3.08	30/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1550	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 2000HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.08	13/09/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	2000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 2000HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.09	13/09/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	2000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 2000HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.10	13/09/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	2000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 2000HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.30	13/09/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	2000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 2500HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.08	13/09/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	2500	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 2500HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.09	13/09/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	2500	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 2500HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.10	13/09/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	2500	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 2500HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.30	13/09/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	2500	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 2500-IT	CC/CA	X	X*	SI		GR-IT 2.72 2.72	05/06/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2300	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 2500-IT	CC/CA	X	X*	SI		2.90 2.90	05/06/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2300	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 3000HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.08	13/09/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 3000HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.09	13/09/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 3000HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.10	13/09/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 3000HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.30	13/09/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 3000-IT	CC/CA	X	X*	SI		GR-IT 2.72 2.72	05/06/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2750	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 3000-IT	CC/CA	X	X*	SI		2.90 2.90	05/06/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2750	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 3000TL-20	CC/CA	X	X*	NO		1.70	17/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 3000TL-20	CC/CA	X	X*	NO		1.82	17/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 3000TL-20	CC/CA	X	X*	NO		2.05	17/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 3000TL-20	CC/CA	X	X*	NO		2,08	17/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3000	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 3000TL-20	CC/CA	X	X*	NO		3.01	17/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 3000TL-20	CC/CA	X	X*	NO		3.10	17/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 3300TLHC-IT	CC/CA	X	X*	NO		MS34 1.21-1.21	25/01/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 3300TLHC-IT	CC/CA	X	X*	NO		MS34 1.25-1.25	25/01/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 4000TL-20	CC/CA	X	X*	NO		1.70	17/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	4000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 4000TL-20	CC/CA	X	X*	NO		1.82	17/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	4000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 4000TL-20	CC/CA	X	X*	NO		2.05	17/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	4000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 4000TL-20	CC/CA	X	X*	NO		2,08	17/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	4000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 4000TL-20	CC/CA	X	X*	NO		3.01	17/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	4000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 4000TL-20	CC/CA	X	X*	NO		3.10	17/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	4000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 4200TLHC-IT	CC/CA	X	X*	NO		MS43 1.61-1.61	25/01/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 4200TLHC-IT	CC/CA	X	X*	NO		MS43 1.65-1.65	25/01/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 5000TL-20	CC/CA	X	X*	NO		1.70	17/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	5000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 5000TL-20	CC/CA	X	X*	NO		1.82	17/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	5000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 5000TL-20	CC/CA	X	X*	NO		2.05	17/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	5000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 5000TL-20	CC/CA	X	X*	NO		2,08	17/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	5000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 5000TL-20	CC/CA	X	X*	NO		3.01	17/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	5000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 5000TL-20	CC/CA	X	X*	NO		3.10	17/09/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	5000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 5000TLHC-IT	CC/CA	X	X*	NO		MS51 1.51-1.51	25/01/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB 5000TLHC-IT	CC/CA	X	X*	NO		MS51 1.55-1.55	25/01/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SB1100LV-IT	CC/CA	X	X*	SI		SBLV 1.22/1.22	23/02/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	1000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SMC 5000 A-IT	CC/CA	X	X*	SI		SMC A 1.14	25/01/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	5000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SMC 5000 A-IT	CC/CA	X	X*	SI		1.14	25/01/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	5000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SMC 5000 A-IT	CC/CA	X	X*	SI		1.30	25/01/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	5000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SMC 6000 A-IT	CC/CA	X	X*	SI		SMC A 1.14	25/01/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	6000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SMC 6000 A-IT	CC/CA	X	X*	SI		1.14	25/01/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	6000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SMC 6000 A-IT	CC/CA	X	X*	SI		1.30	25/01/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	6000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SMC 6000TL-IT	CC/CA	X	X*	NO		3.11	08/08/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	6000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SMC 6000TL-IT	CC/CA	X	X*	NO		3.13	08/08/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	6000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SMC 7000HV-IT	CC/CA	X	X*	SI	Da utilizzare solo in configurazione trifase.	1.95	03/09/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	6650	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SMC 7000HV-IT	CC/CA	X	X*	SI	Da utilizzare solo in configurazione trifase.	2.06	03/09/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	6650	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
SMA TECHNOLOGIE AG	SMC 7000TL-IT	CC/CA	X	X*	NO	Non utilizzabile come monofase. Nel caso di utilizzo combinato la cui potenza totale sia superiore a 20 kW è necessaria una Protezione di interfaccia e di un Dispositivo di Interfaccia esterni.	3.11	08/08/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	7000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SMC 7000TL-IT	CC/CA	X	X*	NO	Non utilizzabile come monofase. Nel caso di utilizzo combinato la cui potenza totale sia superiore a 20 kW è necessaria una Protezione di interfaccia e di un Dispositivo di Interfaccia esterni.	3.13	08/08/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	7000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SMC 8000TL-IT	CC/CA	X	X*	NO	Non utilizzabile come monofase. Nel caso di utilizzo combinato la cui potenza totale sia superiore a 20 kW è necessaria una Protezione di interfaccia e di un Dispositivo di Interfaccia esterni.	3.11	08/08/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	8000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SMC 8000TL-IT	CC/CA	X	X*	NO	Non utilizzabile come monofase. Nel caso di utilizzo combinato la cui potenza totale sia superiore a 20 kW è necessaria una Protezione di interfaccia e di un Dispositivo di Interfaccia esterni.	3.13	08/08/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	8000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SMC-10000TL-10/IT	CC/CA	X	X*	NO		1.15	23/12/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	10000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SMC-10000TL-10/IT	CC/CA	X	X*	NO		1.17	23/12/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	10000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SMC-10000TL-10/IT	CC/CA	X	X*	NO		1.19	23/12/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	10000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SMC-10000TL-10/IT	CC/CA	X	X*	NO		1.21	23/12/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	10000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SMC-11000TL-10/IT	CC/CA	X	X*	NO		1.15	24/12/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	11000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SMC-11000TL-10/IT	CC/CA	X	X*	NO		1.17	24/12/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	11000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SMC-11000TL-10/IT	CC/CA	X	X*	NO		1.19	24/12/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	11000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SMC-11000TL-10/IT	CC/CA	X	X*	NO		1.21	24/12/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	11000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SMC-7000HV-11	CC/CA	X	X*	SI		1.95	11/06/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	6650	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SMC-7000HV-11	CC/CA	X	X*	SI		2.06	11/06/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	6650	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SMC-7000HV-11	CC/CA	X	X*	SI		2.20	11/06/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	6650	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SMC-7000HV-11	CC/CA	X	X*	SI		2.21	11/06/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	6650	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SMC-7000HV-11/IT	CC/CA	X	X*	SI		1.95	11/06/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	6650	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SMC-7000HV-11/IT	CC/CA	X	X*	SI		2.06	11/06/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	6650	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SMC-7000HV-11/IT	CC/CA	X	X*	SI		2.20	11/06/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	6650	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SMC-7000HV-11/IT	CC/CA	X	X*	SI		2.21	11/06/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	6650	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SMC-9000TL-10/IT	CC/CA	X	X*	NO		1.15	22/12/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	9000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SMC-9000TL-10/IT	CC/CA	X	X*	NO		1.17	22/12/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	9000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SMC-9000TL-10/IT	CC/CA	X	X*	NO		1.19	22/12/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	9000	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
SMA TECHNOLOGIE AG	SMC-9000TL-10/IT	CC/CA	X	X*	NO		1.21	22/12/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	9000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	STP 10000TL-10	CC/CA	X	X*	NO		2.22	19/11/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	10000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	STP 10000TL-10	CC/CA	X	X*	NO		2.33	19/11/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	10000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	STP 12000TL-10	CC/CA	X	X*	NO		2.22	19/11/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	12000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	STP 12000TL-10	CC/CA	X	X*	NO		2.33	19/11/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	12000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	STP 15000TL-10	CC/CA	X	X*	NO		2.22	19/11/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	15000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	STP 15000TL-10	CC/CA	X	X*	NO		2.33	19/11/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	15000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	STP 17000TL-10	CC/CA	X	X*	NO		2.22	19/11/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	17000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	STP 17000TL-10	CC/CA	X	X*	NO		2.33	19/11/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	17000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	STP 8000TL-10	CC/CA	X	X*	NO		2.22	21/02/2011	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Trifase	8000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	STP 8000TL-10	CC/CA	X	X*	NO		2.33	21/02/2011	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Trifase	8000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SUNNY BOY SB 3300-IT	CC/CA	X	X*	SI		SBGRX 2.81 / 2.75	31/10/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SUNNY BOY SB 3300-IT	CC/CA	X	X*	SI		SBGRX 2.86 / 2.75	31/10/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SUNNY BOY SB 3300-IT	CC/CA	X	X*	SI		SBGRX 2.95 / 2.95	31/10/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SUNNY BOY SB 3800-IT	CC/CA	X	X*	SI		SBGRX 2.81 / 2.75	31/10/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3800	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SUNNY BOY SB 3800-IT	CC/CA	X	X*	SI		SBGRX 2.86 / 2.75	31/10/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3800	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	SUNNY BOY SB 3800-IT	CC/CA	X	X*	SI		SBGRX 2.95 / 2.95	31/10/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3800	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB 1700	CC/CA	X	X*	SI	Inverter Eolico	KL1117_IT 2.63 2.63	30/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1550	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB 1700	CC/CA	X	X*	SI	Inverter Eolico	2.98	30/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1550	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB 1700	CC/CA	X	X*	SI	Inverter Eolico	3.03	30/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1550	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB 1700	CC/CA	X	X*	SI	Inverter Eolico	3.08	30/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1550	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB 1700	CC/CA	X	X*	SI	Inverter Eolico	4.04	24/11/2011	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1550	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB 2000HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.08	13/09/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	2000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB 2000HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.09	13/09/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	2000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB 2000HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.10	13/09/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	2000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB 2000HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.30	13/09/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	2000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB 2500	CC/CA	X	X*	SI	Inverter Eolico	GR-IT 2.72 2.72	05/06/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2300	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB 2500	CC/CA	X	X*	SI	Inverter Eolico	2.90 2.90	05/06/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2300	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB 2500HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.08	13/09/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	2500	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB 2500HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.09	13/09/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	2500	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB 2500HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.10	13/09/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	2500	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB 2500HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.30	13/09/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	2500	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB 3000	CC/CA	X	X*	SI	Inverter Eolico	GR-IT 2.72 2.72	05/06/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2750	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
SMA TECHNOLOGIE AG	WB 3000	CC/CA	X	X*	SI	Inverter Eolico	2.90 2.90	05/06/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2750	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB 3000HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.08	13/09/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB 3000HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.09	13/09/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB 3000HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.10	13/09/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB 3000HF-30	CC/CA	X	X*	NO		2.30	13/09/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB 3300	CC/CA	X	X*	SI	Inverter Eolico	SBGRX 2.81 / 2.75	31/10/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB 3300	CC/CA	X	X*	SI	Inverter Eolico	SBGRX 2.86 / 2.75	31/10/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB 3300	CC/CA	X	X*	SI	Inverter Eolico	SBGRX 2.95 / 2.75	31/10/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB 3600TL-20	CC/CA	X	X*	NO		1.70	06/09/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	3600	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB 3600TL-20	CC/CA	X	X*	NO		3.10	06/09/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	3600	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB 3800	CC/CA	X	X*	SI	Inverter Eolico	SBGRX 2.81 2.75	31/10/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3800	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB 3800	CC/CA	X	X*	SI	Inverter Eolico	SBGRX 2.95 2.75	31/10/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3800	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB 5000TL-20	CC/CA	X	X*	NO		1.70	06/09/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	4600	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB 5000TL-20	CC/CA	X	X*	NO		3.10	06/09/2010	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	4600	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB1100	CC/CA	X	X*	SI	Inverter Eolico	KL1117_IT 2.63 2.63	30/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB1100	CC/CA	X	X*	SI	Inverter Eolico	2.98	30/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB1100	CC/CA	X	X*	SI	Inverter Eolico	3.03	30/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB1100LV-IT	CC/CA	X	X*	SI	Inverter Eolico	SBLV 1.22/1.22	23/02/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	1000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB1200	CC/CA	X	X*	SI	Inverter Eolico	2.98	31/12/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	1200	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB1200	CC/CA	X	X*	SI	Inverter Eolico	3.03	31/12/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	1200	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB1200	CC/CA	X	X*	SI	Inverter Eolico	3.08	31/12/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	1200	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB1200	CC/CA	X	X*	SI	Inverter Eolico	4.04	24/11/2011	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	1200	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB1200-IT	CC/CA	X	X*	SI	Inverter Eolico	2.98	31/12/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	1200	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB1200-IT	CC/CA	X	X*	SI	Inverter Eolico	3.03	31/12/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	1200	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB1200-IT	CC/CA	X	X*	SI	Inverter Eolico	3.08	31/12/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	1200	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB5000A	CC/CA	X	X*	SI	Inverter Eolico	SMC A 1.14	25/01/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	5000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB5000A	CC/CA	X	X*	SI	Inverter Eolico	1.14	25/01/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	5000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB5000A	CC/CA	X	X*	SI	Inverter Eolico	1.30	25/01/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	5000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB6000A	CC/CA	X	X*	SI	Inverter Eolico	SMC A 1.14	25/01/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	6000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB6000A	CC/CA	X	X*	SI	Inverter Eolico	1.14	25/01/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	6000	SI	30/06/2012
SMA TECHNOLOGIE AG	WB6000A	CC/CA	X	X*	SI	Inverter Eolico	1.30	25/01/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	6000	SI	30/06/2012
SOCOMEC	SUN_PR12KTL65	CC/CA	X	X*	NO		M:P0.20 S:04.27	26/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	20000	SI	30/06/2012
SOCOMEC	SUN_PR18KTL65	CC/CA	X	X*	NO		DSP: 2.00 Redundant: 2.00	26/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	15000	SI	30/06/2012
SOCOMEC	SUN_PR24KTL65	CC/CA	X	X*	NO		DSP: 2.00 Redundant: 2.00	26/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	20000	SI	30/06/2012
SOCOMEC	SUN-HO2K2TR54	CC/CA	X	X*	NO		UM5:PIV-SM36-DDC-V01.00 UF6:PIV-SM36-MAI-V01.00	24/07/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2000	SI	30/06/2012
SOCOMEC	SUN-HO3K3TL65	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.0 CPU S Ver I1.0	27/04/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3000	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
SOCOMEC	SUN-HO3K9TR54	CC/CA	X	X*	NO		UM5:PIV-SM36-DDC-V01.00 UF6:PIV-SM36-MAI-V01.00	24/07/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3600	SI	30/06/2012
SOCOMEC	SUN-HO6K0TL65	CC/CA	X	X*	NO		UM19 (M-Board): 0100 UA8 (A- Board): 0100 UL1 (L- Board): 0100	12/11/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	5000	SI	30/06/2012
SOCOMEC	SUNSYS 3300C	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.0 CPU S Ver I1.0	27/04/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3000	SI	30/06/2012
SOCOMEC	Sunsys Pro R01	CC/CA			SI		uP 1.00, dSP 1.00	28/05/2010	TÜV SUD Industrie Service GmbH EN 17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	33000	NO	30/06/2012
SOCOMEC	Sunsys Pro R02	CC/CA			SI		uP 1.00, dSP 1.00	28/05/2010	TÜV SUD Industrie Service GmbH EN 17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	66000	NO	30/06/2012
SOCOMEC	SUNSYS station 120K	CC/CA			SI		V2_2_3	22/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	100000	NO	30/06/2012
SOCOMEC	SUNSYS station 39K	CC/CA			SI		V2_2_3	22/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	33000	NO	30/06/2012
SOCOMEC	SUNSYS station 56K	CC/CA			SI		V2_2_3	22/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	47000	NO	30/06/2012
SOCOMEC	SUNSYS station 81K	CC/CA			SI		V2_2_3	22/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	68000	NO	30/06/2012
SOCOMEC	Sunsys Station P03+T03	CC/CA			SI		uP 1.00, dSP 1.00	28/05/2010	TÜV SUD Industrie Service GmbH EN 17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	100000	NO	30/06/2012
SolarEdge Technologies Ltd.	SE 3000	CC/CA	X	X*	NO		1.210	19/12/2011	Primara Test und Zertifizier GmbH n°D-ZE-12089-01-01	Monofase	3300	SI	30/06/2012
SolarEdge Technologies Ltd.	SE 3300	CC/CA	X	X*	NO		1.208	08/12/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
SolarEdge Technologies Ltd.	SE 3300	CC/CA	X	X*	NO		1.210	19/12/2011	Primara Test und Zertifizier GmbH n°D-ZE-12089-01-01	Monofase	3300	SI	30/06/2012
SolarEdge Technologies Ltd.	SE 3500	CC/CA	X	X*	NO		1.210	19/12/2011	Primara Test und Zertifizier GmbH n°D-ZE-12089-01-01	Monofase	3500	SI	30/06/2012
SolarEdge Technologies Ltd.	SE 4000	CC/CA	X	X*	NO		1.210	19/12/2011	Primara Test und Zertifizier GmbH n°D-ZE-12089-01-01	Monofase	4000	SI	30/06/2012
SolarEdge Technologies Ltd.	SE 5000	CC/CA	X	X*	NO		1.208	08/12/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	5000	SI	30/06/2012
SolarEdge Technologies Ltd.	SE 5000	CC/CA	X	X*	NO		1.210	19/12/2011	Primara Test und Zertifizier GmbH n°D-ZE-12089-01-01	Monofase	5000	SI	30/06/2012
SolarEdge Technologies Ltd.	SE 6000	CC/CA	X	X*	NO		1.208	08/12/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	6000	SI	30/06/2012
SolarEdge Technologies Ltd.	SE 6000	CC/CA	X	X*	NO		1.210	19/12/2011	Primara Test und Zertifizier GmbH n°D-ZE-12089-01-01	Monofase	6000	SI	30/06/2012
SolarEdge Technologies Ltd.	SE10,5K	CC/CA	X	X*	NO		DSP MAIN 1.130	12/09/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	10500	SI	30/06/2012
SolarEdge Technologies Ltd.	SE10K	CC/CA	X	X*	NO		DSP MAIN 1.014	16/03/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	10000	SI	30/06/2012
SolarEdge Technologies Ltd.	SE10K	CC/CA	X	X*	NO		DSP MAIN 1.045	16/03/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	10000	SI	30/06/2012
SolarEdge Technologies Ltd.	SE10K	CC/CA	X	X*	NO		DSP MAIN 1.130	12/09/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	10000	SI	30/06/2012
SolarEdge Technologies Ltd.	SE12,5K	CC/CA	X	X*	NO		DSP MAIN 1.130	12/09/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	12500	SI	30/06/2012
SolarEdge Technologies Ltd.	SE12K	CC/CA	X	X*	NO		DSP MAIN 1.014	16/03/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	12500	SI	30/06/2012
SolarEdge Technologies Ltd.	SE12K	CC/CA	X	X*	NO		DSP MAIN 1.045	16/03/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	12500	SI	30/06/2012
SolarEdge Technologies Ltd.	SE12K	CC/CA	X	X*	NO		DSP MAIN 1.130	12/09/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	12000	SI	30/06/2012
SolarEdge Technologies Ltd.	SE4000	CC/CA	X	X*	NO		1.208	08/12/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4000	SI	30/06/2012
SolarEdge Technologies Ltd.	SE7K	CC/CA	X	X*	NO		DSP MAIN 1.130	12/09/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	7000	SI	30/06/2012
SolarEdge Technologies Ltd.	SE8K	CC/CA	X	X*	NO		DSP MAIN 1.130	12/09/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	8000	SI	30/06/2012
SolarEdge Technologies Ltd.	SE9K	CC/CA	X	X*	NO		DSP MAIN 1.130	12/09/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	9000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 10T	CC/CA	X	X*	NO		V03.00	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 10T	CC/CA	X	X*	NO		V03.01	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 10T	CC/CA	X	X*	NO		V03.02	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 10T	CC/CA	X	X*	NO		V03.03	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 10T	CC/CA	X	X*	NO		V03.50	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 10T	CC/CA	X	X*	NO		V03.51	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 10T	CC/CA	X	X*	NO		V03.55	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 10T	CC/CA	X	X*	NO		V03.56	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 10T	CC/CA	X	X*	NO		V03.58	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 10T	CC/CA	X	X*	NO		V03.59	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 10T	CC/CA	X	X*	NO		V03.60	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 10T	CC/CA	X	X*	NO		V03.61	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 10T	CC/CA	X	X*	NO		V03.70	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 10T	CC/CA	X	X*	NO		V03.75	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Solar-Fabrik AG	Convert 10T	CC/CA	X	X*	NO		V03.80	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 10T	CC/CA	X	X*	NO		V03.82	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 10T	CC/CA	X	X*	NO		V03.83	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 10T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.00	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 10T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.01	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 10T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.02	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 10T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.03	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 10T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.50	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 10T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.51	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 10T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.55	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 10T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.56	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 10T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.58	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 10T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.59	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 10T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.60	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 10T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.61	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 10T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.70	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 10T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.75	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 10T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.80	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 10T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.82	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 10T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.83	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9200	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3.5T	CC/CA	X	X*	NO		V03.50	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3.5T	CC/CA	X	X*	NO		V03.51	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3.5T	CC/CA	X	X*	NO		V03.52	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3.5T	CC/CA	X	X*	NO		V03.53	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3.5T	CC/CA	X	X*	NO		V03.55	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3.5T	CC/CA	X	X*	NO		V03.56	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3.5T	CC/CA	X	X*	NO		V03.58	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3.5T	CC/CA	X	X*	NO		V03.59	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3.5T	CC/CA	X	X*	NO		V03.60	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3.5T	CC/CA	X	X*	NO		V03.70	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3.5T	CC/CA	X	X*	NO		V03.75	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3.5T	CC/CA	X	X*	NO		V03.76	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3.5T	CC/CA	X	X*	NO		V03.77	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3.5T	CC/CA	X	X*	NO		V03.78	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3.5T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.50	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3.5T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.51	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3.5T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.52	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3.5T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.53	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3.5T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.55	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3.5T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.56	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3.5T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.58	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3.5T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.59	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3.5T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.60	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3.5T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.70	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3.5T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.75	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3.5T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.76	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3.5T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.77	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Solar-Fabrik AG	Convert 3.5T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.78	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3T	CC/CA	X	X*	NO		V03.50	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3T	CC/CA	X	X*	NO		V03.51	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3T	CC/CA	X	X*	NO		V03.52	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3T	CC/CA	X	X*	NO		V03.53	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3T	CC/CA	X	X*	NO		V03.55	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3T	CC/CA	X	X*	NO		V03.56	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3T	CC/CA	X	X*	NO		V03.58	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3T	CC/CA	X	X*	NO		V03.59	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3T	CC/CA	X	X*	NO		V03.60	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3T	CC/CA	X	X*	NO		V03.70	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3T	CC/CA	X	X*	NO		V03.75	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3T	CC/CA	X	X*	NO		V03.76	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3T	CC/CA	X	X*	NO		V03.77	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3T	CC/CA	X	X*	NO		V03.78	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.50	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.51	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.52	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.53	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.55	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.56	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.58	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.59	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.60	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.70	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.75	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.76	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.77	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 3T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.78	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T	CC/CA	X	X*	NO		V00.69	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T	CC/CA	X	X*	NO		V00.70	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T	CC/CA	X	X*	NO		V00.74	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T	CC/CA	X	X*	NO		V01.00	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T	CC/CA	X	X*	NO		V01.16	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T	CC/CA	X	X*	NO		V01.17	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T	CC/CA	X	X*	NO		V01.18	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T	CC/CA	X	X*	NO		V01.21	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T	CC/CA	X	X*	NO		V02.00	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T	CC/CA	X	X*	NO		V02.01	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T	CC/CA	X	X*	NO		V02.02	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T	CC/CA	X	X*	NO		V03.00	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T	CC/CA	X	X*	NO		V03.01	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T	CC/CA	X	X*	NO		V03.02	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T	CC/CA	X	X*	NO		V03.03	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T	CC/CA	X	X*	NO		V03.50	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T	CC/CA	X	X*	NO		V03.51	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Solar-Fabrik AG	Convert 4T	CC/CA	X	X*	NO		V03.52	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T	CC/CA	X	X*	NO		V03.55	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T	CC/CA	X	X*	NO		V03.56	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T	CC/CA	X	X*	NO		V03.58	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T	CC/CA	X	X*	NO		V03.59	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T	CC/CA	X	X*	NO		V03.60	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T	CC/CA	X	X*	NO		V03.70	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T	CC/CA	X	X*	NO		V03.75	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T	CC/CA	X	X*	NO		V03.76	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T	CC/CA	X	X*	NO		V03.77	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T	CC/CA	X	X*	NO		V03.78	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V00.69	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V00.70	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V00.74	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V01.00	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V01.16	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V01.17	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V01.18	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V01.21	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V02.00	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V02.01	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V02.02	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.00	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.01	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.02	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.03	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.50	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.51	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.52	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.55	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.56	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.58	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.59	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.60	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.70	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.75	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.76	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.77	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 4T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.78	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	3800	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T	CC/CA	X	X*	NO		V00.69	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T	CC/CA	X	X*	NO		V00.70	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T	CC/CA	X	X*	NO		V00.74	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T	CC/CA	X	X*	NO		V01.00	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T	CC/CA	X	X*	NO		V01.16	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T	CC/CA	X	X*	NO		V01.17	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T	CC/CA	X	X*	NO		V01.18	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T	CC/CA	X	X*	NO		V01.21	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Solar-Fabrik AG	Convert 6T	CC/CA	X	X*	NO		V02.00	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T	CC/CA	X	X*	NO		V02.01	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T	CC/CA	X	X*	NO		V02.02	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T	CC/CA	X	X*	NO		V03.00	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T	CC/CA	X	X*	NO		V03.01	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T	CC/CA	X	X*	NO		V03.02	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T	CC/CA	X	X*	NO		V03.03	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T	CC/CA	X	X*	NO		V03.50	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T	CC/CA	X	X*	NO		V03.51	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T	CC/CA	X	X*	NO		V03.52	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T	CC/CA	X	X*	NO		V03.55	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T	CC/CA	X	X*	NO		V03.56	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T	CC/CA	X	X*	NO		V03.58	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T	CC/CA	X	X*	NO		V03.59	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T	CC/CA	X	X*	NO		V03.60	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T	CC/CA	X	X*	NO		V03.70	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T	CC/CA	X	X*	NO		V03.75	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T	CC/CA	X	X*	NO		V03.76	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T	CC/CA	X	X*	NO		V03.77	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T	CC/CA	X	X*	NO		V03.78	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V00.69	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V00.70	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V00.74	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V01.00	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V01.16	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V01.17	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V01.18	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V01.21	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V02.00	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V02.01	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V02.02	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.00	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.01	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.02	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.03	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.50	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.51	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.52	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.55	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.56	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.58	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.59	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.60	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.70	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.75	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.76	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 6T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.77	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Solar-Fabrik AG	Convert 6T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.78	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	5000	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 8T	CC/CA	X	X*	NO		V03.00	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 8T	CC/CA	X	X*	NO		V03.01	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 8T	CC/CA	X	X*	NO		V03.02	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 8T	CC/CA	X	X*	NO		V03.03	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 8T	CC/CA	X	X*	NO		V03.50	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 8T	CC/CA	X	X*	NO		V03.51	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 8T	CC/CA	X	X*	NO		V03.55	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 8T	CC/CA	X	X*	NO		V03.56	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 8T	CC/CA	X	X*	NO		V03.58	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 8T	CC/CA	X	X*	NO		V03.59	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 8T	CC/CA	X	X*	NO		V03.60	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 8T	CC/CA	X	X*	NO		V03.61	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 8T	CC/CA	X	X*	NO		V03.70	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 8T	CC/CA	X	X*	NO		V03.75	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 8T	CC/CA	X	X*	NO		V03.80	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 8T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.00	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 8T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.01	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 8T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.02	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 8T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.03	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 8T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.50	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 8T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.51	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 8T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.55	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 8T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.56	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 8T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.58	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 8T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.59	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 8T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.60	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 8T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.61	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 8T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.70	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 8T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.75	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Solar-Fabrik AG	Convert 8T dcs	CC/CA	X	X*	NO		V03.80	10/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	7600	SI	30/06/2012
Solarig N-Gage, SA	SOL-TL1.5K	CC/CA	X	X*	NO		V00.01	12/07/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Solarig N-Gage, SA	SOL-TL2K	CC/CA	X	X*	NO		V00.01	12/07/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Solarig N-Gage, SA	SOL-TL3K	CC/CA	X	X*	NO		V00.01	12/07/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Solarig N-Gage, SA	SOL-TL4K	CC/CA	X	X*	NO		V00.01	12/07/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Solarig N-Gage, SA	SOL-TL5K	CC/CA	X	X*	NO		V00.01	12/07/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Solarworld AG	SunPlug SPI 1500 HV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1650	SI	30/06/2012
Solarworld AG	SunPlug SPI 1500 MV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1650	SI	30/06/2012
Solarworld AG	SunPlug SPI 3000 HV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Solarworld AG	SunPlug SPI 3000 MV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Solarworld AG	SunPlug SPI 4500 HV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Solarworld AG	SunPlug SPI 4500 MV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Solarworld AG	SunPlug SPO 1500 HV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1650	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Solarworld AG	SunPlug SPO 1500 MV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1650	SI	30/06/2012
Solarworld AG	SunPlug SPO 3000 HV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Solarworld AG	SunPlug SPO 3000 MV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Solarworld AG	SunPlug SPO 4500 HV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Solarworld AG	SunPlug SPO 4500 MV	CC/CA	X	X*			1.50	22/06/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4600	SI	30/06/2012
SOLON Hilber Technologie GmbH	MOVER L	CC/CA	X	X*	NO		SW 1.0	15/06/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10500	SI	30/06/2012
SOLON Hilber Technologie GmbH	MOVER L 3x SOLON GTM 3.0	CC/CA	X	X*	NO		SW 1.0	03/12/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	9000	SI	30/06/2012
SOLON Hilber Technologie GmbH	MOVER L 3x SOLON GTM 3.5	CC/CA	X	X*	NO		SW 1.0	03/12/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	10500	SI	30/06/2012
SOLON Hilber Technologie GmbH	MOVER L XL 4x Solon GT-M 3.5	CC/CA	X	X*	NO		150-0127-01-03	28/06/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	14000	SI	30/06/2012
SOLON Hilber Technologie GmbH	MOVER L XL 4x Solon GT-M 5.0	CC/CA	X	X*	NO		150-0127-02-01	28/06/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	20000	SI	30/06/2012
SOLON Hilber Technologie GmbH	MOVER L XL Satis 40/750	CC/CA	X	X*	NO		00.10.20	28/06/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	16000	SI	30/06/2012
SOLON Hilber Technologie GmbH	MOVER L XL Xantrex GT-M 230	CC/CA	X	X*	NO		150-1027-01-03	28/06/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	14000	SI	30/06/2012
SOLON Hilber Technologie GmbH	MOVER L XL Xantrex GT-M 5.0	CC/CA	X	X*	NO		150-1027-02-01	28/06/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	20000	SI	30/06/2012
SOLON Hilber Technologie GmbH	SOLON single Axis	CC/CA			NO		Motorola 02.02.04 PIC 02.00.02	27/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	36000	NO	30/06/2012
SOLON Inverters AG	SOLON Satis gr 30/750	CC/CA	X	X*	NO		DSP 00.10.11 PIC 00.05.03	24/11/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3000	SI	30/06/2012
SOLON Inverters AG	SOLON Satis gr 40/750	CC/CA	X	X*	NO		DSP 00.10.11 PIC 00.05.03	24/11/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Soltec Energias Renovables	SOLTEC 9500 (IT)	CC/CA	X	X*	NO		NT10k_Control_C4_03	18/07/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	9500	SI	30/06/2012
Soltec Energias Renovables	SOLTEC TT10000	CC/CA	X	X*	NO		S1.00	14/08/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Solutronic GmbH	SP100	CC/CA	X	X*	NO		V1.21	06/08/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Solutronic GmbH	SP100	CC/CA	X	X*	NO		V1	06/08/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	10000	SI	30/06/2012
Solutronic GmbH	SP120	CC/CA	X	X*	NO		V1.21	06/08/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	12000	SI	30/06/2012
Solutronic GmbH	SP120	CC/CA	X	X*	NO		V1	06/08/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	12000	SI	30/06/2012
Solutronic GmbH	SP25	CC/CA	X	X*	NO		1.02.42	21/07/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2500	SI	30/06/2012
Solutronic GmbH	SP25	CC/CA	X	X*	NO		2.52.00	21/07/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2500	SI	30/06/2012
Solutronic GmbH	SP25	CC/CA	X	X*	NO		V2	21/07/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2500	SI	30/06/2012
Solutronic GmbH	SP35	CC/CA	X	X*	NO		1.02.42	21/07/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Solutronic GmbH	SP35	CC/CA	X	X*	NO		2.52.00	21/07/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3800	SI	30/06/2012
Solutronic GmbH	SP35	CC/CA	X	X*	NO		V2	21/07/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3800	SI	30/06/2012
Solutronic GmbH	SP50	CC/CA	X	X*	NO		1.02.42	21/07/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Solutronic GmbH	SP50	CC/CA	X	X*	NO		2.52.00	21/07/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Solutronic GmbH	SP50	CC/CA	X	X*	NO		V2	21/07/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Solutronic GmbH	SP55	CC/CA	X	X*	NO		1.02.42	21/07/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5500	SI	30/06/2012
Solutronic GmbH	SP55	CC/CA	X	X*	NO		2.52.00	21/07/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5500	SI	30/06/2012
Solutronic GmbH	SP55	CC/CA	X	X*	NO		V2	21/07/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5500	SI	30/06/2012
SPUTNIK ENGINEERING AG	SolarMax 100TS	CC/CA			SI		1.0.4798	15/04/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	100000	NO	30/06/2012
SPUTNIK ENGINEERING AG	SolarMax 100TS	CC/CA			SI		1.0	22/09/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	100000	NO	30/06/2012
SPUTNIK ENGINEERING AG	SolarMax 100TS	CC/CA			SI		1.1	22/09/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	100000	NO	30/06/2012
SPUTNIK ENGINEERING AG	SolarMax 10MT	CC/CA	X	X*	NO		1.0	06/10/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	10000	SI	30/06/2012
SPUTNIK ENGINEERING AG	SolarMax 13MT	CC/CA	X	X*	NO		1.0	06/10/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	13000	SI	30/06/2012
SPUTNIK ENGINEERING AG	SolarMax 15MT	CC/CA	X	X*	NO		1.0	06/10/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	15000	SI	30/06/2012
SPUTNIK ENGINEERING AG	SolarMax 2000S	CC/CA	X	X*			1,5	03/03/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	1980	SI	30/06/2012
SPUTNIK ENGINEERING AG	SolarMax 20S	CC/CA	X	X*			1.05	28/04/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/04	Trifase	20000	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
SPUTNIK ENGINEERING AG	SolarMax 3000S	CC/CA	X	X*			1,5	03/03/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	2750	SI	30/06/2012
SPUTNIK ENGINEERING AG	SolarMax 35S	CC/CA			NO		1.5	29/05/2008	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	35000	NO	30/06/2012
SPUTNIK ENGINEERING AG	SolarMax 4200S	CC/CA	X	X*			1,5	03/03/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4180	SI	30/06/2012
SPUTNIK ENGINEERING AG	SolarMax 50TS	CC/CA			SI		1.0.4798	15/04/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	50000	NO	30/06/2012
SPUTNIK ENGINEERING AG	SolarMax 50TS	CC/CA			SI		1.0	22/09/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	50000	NO	30/06/2012
SPUTNIK ENGINEERING AG	SolarMax 50TS	CC/CA			SI		1.1	22/09/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	50000	NO	30/06/2012
SPUTNIK ENGINEERING AG	SolarMax 6000S	CC/CA	X	X*			1,5	03/03/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	5060	SI	30/06/2012
SPUTNIK ENGINEERING AG	SolarMax 80TS	CC/CA			SI		1.0.4798	15/04/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	80000	NO	30/06/2012
SPUTNIK ENGINEERING AG	SolarMax 80TS	CC/CA			SI		1.0	22/09/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	80000	NO	30/06/2012
SPUTNIK ENGINEERING AG	SolarMax 80TS	CC/CA			SI		1.1	22/09/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	80000	NO	30/06/2012
STECA Elektronik GmbH	StecaGrid 10000 3ph	CC/CA	X	X*	NO		3.26	31/03/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	10000	SI	30/06/2012
STECA Elektronik GmbH	StecaGrid 2000+	CC/CA					1.02.39	15/03/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2000	NO	30/06/2012
STECA Elektronik GmbH	StecaGrid 300	CC/CA			NO	1) Per potenze impiantistiche uguali e/o superiori a 18 kW l'impianto fotovoltaico deve essere provvisto di rele a squilibrio di potenza oltre a quanto già previsto dalla guida alle connessioni . 2) Le configurazioni impiantistiche con potenza complessiva ≥ 1000 W saranno soggette ai medesimi requisiti di verifica delle emissioni EMC da parte del Distributore, degli impianti realizzati con inverter di taglia unitaria ≥1000	V.1.1	29/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	300	NO	30/06/2012
STECA Elektronik GmbH	StecaGrid 3000	CC/CA	X	X*	NO		ENS: 2.7.0	01/09/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3000	SI	30/06/2012
STECA Elektronik GmbH	StecaGrid 3600	CC/CA	X	X*	NO		ENS: 2.7.0	01/09/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3600	SI	30/06/2012
STECA Elektronik GmbH	StecaGrid 500	CC/CA			NO	1) Per potenze impiantistiche uguali e/o superiori a 18 kW l'impianto fotovoltaico deve essere provvisto di rele a squilibrio di potenza oltre a quanto già previsto dalla guida alle connessioni . 2) Le configurazioni impiantistiche con potenza complessiva ≥ 1000 W saranno soggette ai medesimi requisiti di verifica delle emissioni EMC da parte del Distributore, degli impianti realizzati con inverter di taglia unitaria ≥1000	V.1.2	29/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	500	NO	30/06/2012
STECA Elektronik GmbH	StecaGrid 8000 3ph	CC/CA	X	X*	NO		3.26	31/03/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	8000	SI	30/06/2012
STECA Elektronik GmbH	StecaGrid 9000 3ph	CC/CA			NO		V2009_03_09	29/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	9000	NO	30/06/2012
STECA Elektronik GmbH	StecaGrid Control I1		X	X*			SV0.3.6	16/05/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	0	NO	30/06/2012
SunGrow Power Supply Co.	SG10KTL	CC/CA	X	X*	NO		DSP-SG10KTL-V11-B; LCD-SG10KTL-V1-D-M	06/12/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	10000	SI	30/06/2012
SunGrow Power Supply Co.	SG12KTL	CC/CA	X	X*	NO		DSP-SG12KTL-V11-B; LCD-SG12KTL-V1-D-M	06/12/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	12000	SI	30/06/2012
SunGrow Power Supply Co.	SG15KTL	CC/CA	X	X*	NO		DSP-SG15KTL-V11-B; LCD-SG15KTL-V1-D-M	06/12/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	15000	SI	30/06/2012
SunGrow Power Supply Co.	SG30K3	CC/CA			SI		DSP-SG30K3-V3-A; LCD-SG30K3-V2-B-M	19/01/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	30000	NO	30/06/2012
SunGrow Power Supply Co.	SG3KTL	CC/CA	X	X*	NO		DSP-SG3KTL-V1-A; LCD-SG3KTL-V1-B-M	20/10/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	3000	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
SunGrow Power Supply Co.	SG4KTL	CC/CA	X	X*	NO		DSP-SG4KTL-V1-A; LCD-SG4KTL-V1-B-M	20/10/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	4000	SI	30/06/2012
SunGrow Power Supply Co.	SG50K3	CC/CA			SI		DSP-SG50K3-V3-A; LCD-SG50K3-V2-B-M	19/01/2009	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	50000	NO	30/06/2012
SunGrow Power Supply Co.	SG5KTL	CC/CA	X	X*	NO		DSP-SG5KTL-V1-A; LCD-SG5KTL-V1-B-M	20/10/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	5000	SI	30/06/2012
SunnaTech ltd	SUNNA 2000 TL	CC/CA	X	X*	NO		PV000000	30/06/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-I/7/09	Monofase	2000	SI	30/06/2012
SunnaTech ltd	SUNNA 3000 TL	CC/CA	X	X*	NO		PV000000	30/06/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-I/7/09	Monofase	3000	SI	30/06/2012
SunnaTech ltd	SUNNA 4200 TL	CC/CA	X	X*	NO		PV000000	30/06/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-I/7/09	Monofase	4000	SI	30/06/2012
SunnaTech ltd	SUNNA 5000 TL	CC/CA	X	X*	NO		PV000000	30/06/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-I/7/09	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Sunny Roo Products	SR2000TL	CC/CA	X	X*	NO		PV00098C	31/01/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Sunny Roo Products	SR3000TL	CC/CA	X	X*	NO		PV00098C	31/01/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Sunny Roo Products	SR4000TL	CC/CA	X	X*	NO		PV00098C	31/01/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Sunny Roo Products	SR5000TL	CC/CA	X	X*	NO		PV00098C	31/01/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Sunny Swiss SA	SSP-1500	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.0; 1.7 CPU S Ver I1.0; 1,7	10/01/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Sunny Swiss SA	SSP-2000	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.0; 1.7 CPU S Ver I1.0; 1,7	10/01/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Sunny Swiss SA	SSP-3000	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.0; 1.7 CPU S Ver I1.0; 1,7	10/01/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Sunny Swiss SA	SSP-4000	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.0; 1.7	10/01/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Sunny Swiss SA	SSP-6000	CC/CA	X	X*	NO		J 1.3	11/01/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	6000	SI	30/06/2012
SunPower Corporation	SPR-10000K-TL-3	CC/CA	X	X*	NO		ARM V1.06, DSP-AC V1.16, DSP-DC V1.11	20/09/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-I/7/09	Trifase	10000	SI	30/06/2012
SunPower Corporation	SPR-12500K-TL-3	CC/CA	X	X*	NO		ARM V1.06, DSP-AC V1.16, DSP-DC V1.11	20/09/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-I/7/09	Trifase	12500	SI	30/06/2012
SunPower Corporation	SPR-2600KTL-1	CC/CA	X	X*	NO		ARM V4,10 DSP-V3,40	27/09/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-I/7/09	Monofase	2600	SI	30/06/2012
SunPower Corporation	SPR-3600KTL-1	CC/CA	X	X*	NO		ARM V4,10 DSP-V3,40	27/09/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-I/7/09	Monofase	3600	SI	30/06/2012
SunPower Corporation	SPR-4600KTL-1	CC/CA	X	X*	NO		ARM V4,10 DSP-V3,40	27/09/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-I/7/09	Monofase	4600	SI	30/06/2012
SunPower Corporation	SPR-5500KTL-1	CC/CA	X	X*	NO		ARM V4,10 DSP-V3,40	27/09/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-I/7/09	Monofase	5500	SI	30/06/2012
SunPower Corporation	SPR-9000K-TL-3	CC/CA	X	X*	NO		ARM V1.06, DSP-AC V1.16, DSP-DC V1.11	20/09/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-I/7/09	Trifase	9000	SI	30/06/2012
SunPower Italia	SPR-10000M-TL-3	CC/CA	X	X*	NO		2.22; 2.33	03/08/2011	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	10000	SI	30/06/2012
SunPower Italia	SPR-1100M-IT	CC/CA	X	X*			KL1117_IT 2.63 2.63	30/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1000	SI	30/06/2012
SunPower Italia	SPR-1100M-IT	CC/CA	X	X*			2.98	30/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1000	SI	30/06/2012
SunPower Italia	SPR-1100M-IT	CC/CA	X	X*			3.03	30/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1000	SI	30/06/2012
SunPower Italia	SPR-12000M-TL-3	CC/CA	X	X*	NO		2.22	03/08/2011	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	12000	SI	30/06/2012
SunPower Italia	SPR-12000M-TL-3	CC/CA	X	X*	NO		2.33	03/08/2011	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	12000	SI	30/06/2012
SunPower Italia	SPR-15000M-TL-3	CC/CA	X	X*	NO		2.22	03/08/2011	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	15000	SI	30/06/2012
SunPower Italia	SPR-15000M-TL-3	CC/CA	X	X*	NO		2.33	03/08/2011	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	15000	SI	30/06/2012
SunPower Italia	SPR-17000M-TL-3	CC/CA	X	X*	NO		2.22	03/08/2011	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	17000	SI	30/06/2012
SunPower Italia	SPR-17000M-TL-3	CC/CA	X	X*	NO		2.33	03/08/2011	Bureau Veritas Italia SpA ISO/IEC17020 Accredia n°006E rev 08	Monofase	17000	SI	30/06/2012
SunPower Italia	SPR-1700M-IT	CC/CA	X	X*			KL1117_IT 2.63 2.63	30/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1550	SI	30/06/2012
SunPower Italia	SPR-1700M-IT	CC/CA	X	X*			2.98	30/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1550	SI	30/06/2012
SunPower Italia	SPR-1700M-IT	CC/CA	X	X*			3.03	30/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1550	SI	30/06/2012
SunPower Italia	SPR-1700M-IT	CC/CA	X	X*			3.08	30/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1550	SI	30/06/2012
SunPower Italia	SPR-1700M-IT	CC/CA	X	X*			4.04	30/05/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1550	SI	30/06/2012
SunPower Italia	SPR-2500M-IT	CC/CA	X	X*			GR-IT 2.72 2.72	05/06/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2300	SI	30/06/2012
SunPower Italia	SPR-2500M-IT	CC/CA	X	X*			2.90 2.90	05/06/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2300	SI	30/06/2012
SunPower Italia	SPR-3300M-IT	CC/CA	X	X*			SBGRX 2.81 2.75	31/10/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
SunPower Italia	SPR-3300M-IT	CC/CA	X	X*			SBGRX 2.86 2.75	31/10/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
SunPower Italia	SPR-3300M-IT	CC/CA	X	X*			SBGRX 2.95 2.95	31/10/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
SunPower Italia	SPR-3800M-IT	CC/CA	X	X*			SBGRX 2.81 2.75	31/10/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3800	SI	30/06/2012
SunPower Italia	SPR-3800M-IT	CC/CA	X	X*			SBGRX 2.86 2.75	31/10/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3800	SI	30/06/2012
SunPower Italia	SPR-3800M-IT	CC/CA	X	X*			SBGRX 2.95 2.95	31/10/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3800	SI	30/06/2012
SunPower Italia	SPR-5000M-IT	CC/CA	X	X*			SMC A 1.14	25/01/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	5000	SI	30/06/2012
SunPower Italia	SPR-5000M-IT	CC/CA	X	X*			1.14	25/01/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	5000	SI	30/06/2012
SunPower Italia	SPR-5000M-IT	CC/CA	X	X*			1.30	25/01/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	5000	SI	30/06/2012
SunPower Italia	SPR-6000M-IT	CC/CA	X	X*			SMC A 1.14	25/01/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	6000	SI	30/06/2012
SunPower Italia	SPR-6000M-IT	CC/CA	X	X*			1.14	25/01/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	6000	SI	30/06/2012
SunPower Italia	SPR-6000M-IT	CC/CA	X	X*			1.30	25/01/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	6000	SI	30/06/2012
SunPower Italia	SPR-7000M-11M-IT	CC/CA	X	X*	SI	Da utilizzare solo in configurazione trifase.	1.95	21/06/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	6650	SI	30/06/2012
SunPower Italia	SPR-7000M-11M-IT	CC/CA	X	X*	SI	Da utilizzare solo in configurazione trifase.	2.06	21/06/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	6650	SI	30/06/2012
SunPower Italia	SPR-7000M-11M-IT	CC/CA	X	X*	SI	Da utilizzare solo in configurazione trifase.	2.20	21/06/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	6650	SI	30/06/2012
SunPower Italia	SPR-7000M-11M-IT	CC/CA	X	X*	SI	Da utilizzare solo in configurazione trifase.	2.21	21/06/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Monofase	6650	SI	30/06/2012
SunPower Italia	SPR-7000M-IT	CC/CA	X	X*		Da utilizzare solo in configurazione trifase.	SMCHV 1.50	03/09/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	6650	SI	30/06/2012
SunPower Italia	SPR-7000M-IT	CC/CA	X	X*		Da utilizzare solo in configurazione trifase.	SMCHV 1.70	03/09/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	6650	SI	30/06/2012
SunPower Italia	SPR-7000M-IT	CC/CA	X	X*		Da utilizzare solo in configurazione trifase.	2.21	03/09/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	6650	SI	30/06/2012
SUNSET Energietechnik GmbH	SUN3Grid ® 8000-IT	CC/CA	X	X*	NO		S222.45IT	27/09/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	8000	SI	30/06/2012
SUNSET Energietechnik GmbH	SUN3Grid 3000®	CC/CA	X	X*	SI		S220.29IT	06/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2600	SI	30/06/2012
SUNSET Energietechnik GmbH	SUN3Grid 4000®	CC/CA	X	X*	SI		S220.29IT	27/06/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3450	SI	30/06/2012
SUNSET Energietechnik GmbH	SUN3Grid 5000®	CC/CA	X	X*	SI		S220.29IT	27/06/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4600	SI	30/06/2012
SUNSET Energietechnik GmbH	SUN3Grid 6000®	CC/CA	X	X*	NO		S220.29IT	27/06/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5500	SI	30/06/2012
SUNSET Energietechnik GmbH	SUNstring 3000®	CC/CA	X	X*	NO		S2.30IT	06/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2750	SI	30/06/2012
SUNSET Energietechnik GmbH	SUNstring 4000	CC/CA	X	X*	NO		S2.30IT	27/06/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3300	SI	30/06/2012
SUNSET Energietechnik GmbH	SUNstring 5000	CC/CA	X	X*	NO		S2.30IT	27/06/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4600	SI	30/06/2012
SUNSET Energietechnik GmbH	SUNstring® 3000-02	CC/CA	X	X*	SI		DSP: V2.03 ARM: V2.07	08/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3000	SI	30/06/2012
SUNSET Energietechnik GmbH	SUNstring® 4000-02	CC/CA	X	X*	SI		DSP: V2.03 ARM: V2.07	08/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4000	SI	30/06/2012
SUNSET Energietechnik GmbH	SUNstring® 5000-02	CC/CA	X	X*	SI		DSP: V2.03 ARM: V2.07	08/11/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	5000	SI	30/06/2012
SunTechnics	STW 2000 C	CC/CA	X	X*			1.3	05/03/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	1800	SI	30/06/2012
SunTechnics	STW 2000 CV	CC/CA	X	X*			1.3	05/03/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	1800	SI	30/06/2012
SunTechnics	STW 2800 C	CC/CA	X	X*			1.3	05/03/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	2600	SI	30/06/2012
SunTechnics	STW 2800 CV	CC/CA	X	X*			1.3	05/03/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	2600	SI	30/06/2012
SunTechnics	STW 3800 C	CC/CA	X	X*			1.3	05/03/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	3400	SI	30/06/2012
SunTechnics	STW 3800 CV	CC/CA	X	X*			1.3	05/03/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	3400	SI	30/06/2012
SunTechnics	STW 5000 C	CC/CA	X	X*			1.3	05/03/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	4600	SI	30/06/2012
SunTechnics	STW 5000 CV	CC/CA	X	X*			1.3	05/03/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	4600	SI	30/06/2012
SunTechnics	STZ 100	CC/CA					2.3.3	26/09/2007	Innova EN45011 N. ZLS_P-693/06 N. ZLS-ZE-558/06	Trifase	90000	NO	30/06/2012
SunTechnics	STZ 110	CC/CA					2.3.3	26/09/2007	Innova EN45011 N. ZLS_P-693/06 N. ZLS-ZE-558/06	Trifase	100000	NO	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
SunTechnics	STZ 40	CC/CA					2.3.3	26/09/2007	Innova EN45011 N. ZLS_P-693/06 N. ZLS-ZE-558/06	Trifase	36000	NO	30/06/2012
SunTechnics	STZ 60	CC/CA					2.3.3	26/09/2007	Innova EN45011 N. ZLS_P-693/06 N. ZLS-ZE-558/06	Trifase	54000	NO	30/06/2012
SunTechnics	STZ 80	CC/CA					2.3.3	26/09/2007	Innova EN45011 N. ZLS_P-693/06 N. ZLS-ZE-558/06	Trifase	72000	NO	30/06/2012
SUNWAYS AG	AT2700	CC/CA	X	X*	NO		Control 216.006; Communication 0003.9999	21/05/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2700	SI	30/06/2012
SUNWAYS AG	AT2700	CC/CA	X	X*	NO		Control 3.000; Communication 4.000	21/05/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2700	SI	30/06/2012
SUNWAYS AG	AT3000	CC/CA	X	X*	NO		AT_control_V2_013	18/07/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3000	SI	30/06/2012
SUNWAYS AG	AT3000	CC/CA	X	X*	NO		Control 216.006; Communication 0003.9999	21/05/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3000	SI	30/06/2012
SUNWAYS AG	AT3000	CC/CA	X	X*	NO		Control 3.000; Communication 4.000	21/05/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3000	SI	30/06/2012
SUNWAYS AG	AT3600	CC/CA	X	X*	NO		Control 216.006; Communication 0003.9999	21/05/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3600	SI	30/06/2012
SUNWAYS AG	AT3600	CC/CA	X	X*	NO		Control 3.000; Communication 4.000	21/05/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3600	SI	30/06/2012
SUNWAYS AG	AT4500	CC/CA	X	X*	NO		Control 216.006; Communication 0003.9999	21/05/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4500	SI	30/06/2012
SUNWAYS AG	AT4500	CC/CA	X	X*	NO		Control 3.000; Communication 4.000	21/05/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4500	SI	30/06/2012
SUNWAYS AG	AT5000	CC/CA	X	X*	NO		Control 216.006; Communication 0003.9999	21/05/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	5000	SI	30/06/2012
SUNWAYS AG	AT5000	CC/CA	X	X*	NO		Control 3.000; Communication 4.000	21/05/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	5000	SI	30/06/2012
SUNWAYS AG	NT 10000	CC/CA	X	X*	NO		2.008	16/03/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	10000	SI	30/06/2012
SUNWAYS AG	NT 11000	CC/CA	X	X*	NO		2.008	16/03/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	11000	SI	30/06/2012
SUNWAYS AG	NT 12000	CC/CA	X	X*	NO		2.008	16/03/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	12000	SI	30/06/2012
SUNWAYS AG	NT10000	CC/CA	X	X*			NT10k_control_C4_01	09/08/2007	Innova EN45011 N. ZLS_P-693/06 N. ZLS-ZE-558/06	Trifase	10000	SI	30/06/2012
SUNWAYS AG	NT10000	CC/CA	X	X*	NO		NT10k_control_C4_03	21/07/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	10000	SI	30/06/2012
SUNWAYS AG	NT2500	CC/CA	X	X*	NO		129.059	02/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2500	SI	30/06/2012
SUNWAYS AG	NT2500	CC/CA	X	X*	NO		Communication SW: 2.006, Control SW: 3.001, Monitoring SW: 3.001	18/10/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2500	SI	30/06/2012
SUNWAYS AG	NT3000	CC/CA	X	X*	NO		Communication SW: 2.006, Control SW: 3.001, Monitoring SW: 3.001	18/10/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3000	SI	30/06/2012
SUNWAYS AG	NT3700	CC/CA	X	X*	NO		129.059	02/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3680	SI	30/06/2012
SUNWAYS AG	NT3700	CC/CA	X	X*	NO		Communication SW: 2.006, Control SW: 3.001, Monitoring SW: 3.001	18/10/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3680	SI	30/06/2012
SUNWAYS AG	NT4000	CC/CA	X	X*			Ntplus_control_C3C_02	09/07/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	3300	SI	30/06/2012
SUNWAYS AG	NT4000	CC/CA	X	X*	NO		NTplus_control_C3C_04	21/07/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3700	SI	30/06/2012
SUNWAYS AG	NT4200	CC/CA	X	X*	NO		129.059	02/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4200	SI	30/06/2012
SUNWAYS AG	NT4200	CC/CA	X	X*	NO		Communication SW: 2.006, Control SW: 3.001, Monitoring SW: 3.001	18/10/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4200	SI	30/06/2012
SUNWAYS AG	NT5000	CC/CA	X	X*			Ntplus_control_C3C_02	09/07/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	4000	SI	30/06/2012
SUNWAYS AG	NT5000	CC/CA	X	X*			Communication SW: 2.006, Control SW: 3.001, Monitoring SW: 3.001	18/10/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4000	SI	30/06/2012
SUNWAYS AG	NT5000	CC/CA	X	X*	NO		NTplus_control_C3C_04	21/07/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4000	SI	30/06/2012
SUNWAYS AG	NT5000	CC/CA	X	X*	NO		129.059	02/10/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4600	SI	30/06/2012
SUNWAYS AG	NT6000	CC/CA	X	X*			Ntplus_control_C3C_02	09/07/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	4600	SI	30/06/2012
SUNWAYS AG	NT6000	CC/CA	X	X*	NO		NTplus_control_C3C_04	21/07/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4600	SI	30/06/2012
SUNWAYS AG	NT8000	CC/CA	X	X*	NO		NT10k_control_C4_03	21/07/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	8000	SI	30/06/2012
SUNWAYS AG	PT 30 K	CC/CA			NO		002.001; 002.005	28/07/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	30000	NO	30/06/2012
SUNWAYS AG	PT 30 K 42	CC/CA			NO		COM 4.1 CTRL 3.0 AFI 3.0	21/03/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	30000	NO	30/06/2012
SUNWAYS AG	PT 30 K IP 54	CC/CA			NO		COM 4.1 CTRL 3.0 AFI 3.0	21/03/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	30000	NO	30/06/2012
SUNWAYS AG	PT 33 K	CC/CA			NO		002.005	28/07/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	33300	NO	30/06/2012
SUNWAYS AG	PT 33 K IP 54	CC/CA			NO		COM 4.1 CTRL 3.0 AFI 3.0	21/03/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	33300	NO	30/06/2012
SUNWAYS AG	PT 33 K IP42	CC/CA			NO		COM 4.1 CTRL 3.0 AFI 3.0	21/03/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Trifase	33300	NO	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
TDE MACNO S.p.A.	OPD SOLAR 07	CC/CA	X	X*	SI		Core: 40.5 Application: 1.0	07/10/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	6100	SI	30/06/2012
TDE MACNO S.p.A.	OPD SOLAR 10	CC/CA	X	X*	SI		Core: 40.5 Application: 1.0	07/10/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	9100	SI	30/06/2012
TDE MACNO S.p.A.	OPD SOLAR 112	CC/CA	X	X*	NO		Core: 40.5 Application: 1.0	29/12/2010	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	107100	NO	30/06/2012
TDE MACNO S.p.A.	OPD SOLAR 15	CC/CA	X	X*	SI		Core: 40.5 Application: 1.0	07/10/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	13700	SI	30/06/2012
TDE MACNO S.p.A.	OPD SOLAR 19	CC/CA	X	X*	SI		Core: 40.5 Application: 1.0	07/10/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	17300	SI	30/06/2012
TDE MACNO S.p.A.	OPD SOLAR 22	CC/CA	X	X*	SI		Core: 40.5 Application: 1.0	07/10/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	19900	SI	30/06/2012
TDE MACNO S.p.A.	OPD SOLAR 27	CC/CA	X	X*	SI		Core: 40.5 Application: 1.0	07/10/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	22300	NO	30/06/2012
TDE MACNO S.p.A.	OPD SOLAR 31	CC/CA	X*	X*	NO		Core: 40.5 Application: 1.0	17/11/2010	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	30100	NO	30/06/2012
TDE MACNO S.p.A.	OPD SOLAR 41	CC/CA	X*	X*	NO		Core: 40.5 Application: 1.0	17/11/2010	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	39100	NO	30/06/2012
TDE MACNO S.p.A.	OPD SOLAR 47	CC/CA	X*	X*	NO		Core: 40.5 Application: 1.0	17/11/2010	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	45000	NO	30/06/2012
TDE MACNO S.p.A.	OPD SOLAR 66	CC/CA	X*	X*	NO		Core: 40.5 Application: 1.0	17/11/2010	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	63000	NO	30/06/2012
TDE MACNO S.p.A.	OPD SOLAR 77	CC/CA	X	X*	NO		Core: 40.5 Application: 1.0	29/12/2010	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	74200	NO	30/06/2012
TDE MACNO S.p.A.	OPD SOLAR 99	CC/CA	X	X*	NO		Core: 40.5 Application: 1.0	29/12/2010	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	94400	NO	30/06/2012
Tecnocasa Climatizzazione Srl	GECC60A2NR	CC/CA	X	X*	SI		Interface: 2.12, Inverter: 3.32	20/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	6000	SI	30/06/2012
Tecnocasa Climatizzazione Srl	GECC60A2NRD	CC/CA	X	X*	SI		Interface: 2.12, Inverter: 3.32	20/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	6000	SI	30/06/2012
Tecnocasa Climatizzazione Srl	GECC60A2P	CC/CA	X	X*	SI		Interface: 2.12, Inverter: 3.32	20/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	6000	SI	30/06/2012
Tecnocasa Climatizzazione Srl	GECC60A2PD	CC/CA	X	X*	SI		Interface: 2.12, Inverter: 3.32	20/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	6000	SI	30/06/2012
TELE HAASE STEUREGERATE Ges.mb.H	G2FW50HzYFA02-Italia		X				SW-G009-12.hex	06/05/2010	TÜV SUD Industrie Service GmbH EN 17020 DAP-IS-3516.01	Trifase	0	NO	30/06/2012
TENESOL	EI 2500	CC/CA	X	X*	NO		IT GridMon 0.08	21/11/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2500	SI	30/06/2012
TENESOL	EI 5000	CC/CA	X	X*	NO		IT GridMon 0.10	16/12/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5000	SI	30/06/2012
TENESOL	SI3300; EI3300	CC/CA	X	X*			IT GridMon 0.01	21/09/2007	Innova EN45011 N. ZLS_P-693/06 N. ZLS-ZE-558/06	Monofase	3300	SI	30/06/2012
THYTRONIC	DMA 400		X				CP1043	19/05/1995	ENEL (Omologazione)	Trifase	0	NO	30/06/2012
THYTRONIC S.P.A.	SVF5940#U1D3		X				1.00	18/01/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04		0	NO	30/06/2012
THYTRONIC S.P.A.	SVF5940#U1D3		X				1.10	18/01/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04		0	NO	30/06/2012
THYTRONIC S.P.A.	SVF5940#U1F3		X				1.00	18/01/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04		0	NO	30/06/2012
THYTRONIC S.P.A.	SVF5940#U1F3		X				1.10	18/01/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04		0	NO	30/06/2012
THYTRONIC S.P.A.	SVF5940#U3D3		X				1.00	18/01/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04		0	NO	30/06/2012
THYTRONIC S.P.A.	SVF5940#U3D3		X				1.10	18/01/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04		0	NO	30/06/2012
THYTRONIC S.P.A.	SVF5940#U3F3		X				1.00	18/01/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04		0	NO	30/06/2012
THYTRONIC S.P.A.	SVF5940#U3F3		X				1.10	18/01/2007	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04		0	NO	30/06/2012
TOPPER SUN Energy Technology Co. , Ltd	TE-E 2200	CC/CA	X	X*	NO		PV00098C	25/08/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2000	SI	30/06/2012
TOPPER SUN Energy Technology Co. , Ltd	TE-E 3200	CC/CA	X	X*	NO		PV00098C	25/08/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3000	SI	30/06/2012
TOPPER SUN Energy Technology Co. , Ltd	TE-E 4200	CC/CA	X	X*	NO		PV00098C	25/08/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4000	SI	30/06/2012
TOPPER SUN Energy Technology Co. , Ltd	TE-E 4600	CC/CA	X	X*	NO		PV00098C	25/08/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5000	SI	30/06/2012
TOPPER SUN Energy Technology Co. , Ltd	TS-E 2200	CC/CA	X	X*	NO		PV00098C	22/11/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	2000	SI	30/06/2012
TOPPER SUN Energy Technology Co. , Ltd	TS-E 3300	CC/CA	X	X*	NO		PV00098C	22/11/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	3000	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
TOPPER SUN Energy Technology Co. , Ltd	TS-E 4200	CC/CA	X	X*	NO		PV00098C	22/11/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	4000	SI	30/06/2012
TOPPER SUN Energy Technology Co. , Ltd	TS-E 4600	CC/CA	X	X*	NO		PV00098C	22/11/2010	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	5000	SI	30/06/2012
TOPPER SUN Energy Technology Co. , Ltd	TS-S1500	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.0 CPU S Ver I1.0	27/06/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	1500	SI	30/06/2012
TOPPER SUN Energy Technology Co. , Ltd	TS-S2000	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.0 CPU S Ver I1.0	27/06/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2000	SI	30/06/2012
TOPPER SUN Energy Technology Co. , Ltd	TS-S3000	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.0 CPU S Ver I1.0	27/06/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3000	SI	30/06/2012
TOPPER SUN Energy Technology Co. , Ltd	TS-S4000	CC/CA	X	X*	NO		M.CPU.VER.I 1.0	27/06/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4000	SI	30/06/2012
TOPPER SUN Energy Technology Co. , Ltd	TS-S6000	CC/CA	X	X*	NO		J1.0	27/06/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	6000	SI	30/06/2012
TOZZI NORD S.r.l.	TN420.QE	CC/CA	X	X*	SI	Inverter eolico dotato di Protezione di Interfaccia ABB certificata.	5.1.2 AEC-A3f-BC ST PLC (SAIA):TN07-$118-rev.2	27/12/2010	KEMA Quality bv EN45011 N.C001 Duch Accreditation Council RvA	Trifase	6500	SI	30/06/2012
TURBEC S.p.A.	T 100	CC/CA			SI		Grid Size: 9CZ02650 Generator Size: 9CZ01150	21/05/2010	UL International DEMKO A/S EN 45011 n°7011 EN17020 n°9037	Trifase	100000	NO	30/06/2012
UPS Manufacturing S.r.L.	H.P. 1500 REL	CC/CA	X	X*	NO		0.04	04/08/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	1500	SI	30/06/2012
UPS Manufacturing S.r.L.	H.P. 2000 REL	CC/CA	X	X*	NO		0.04	04/08/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2000	SI	30/06/2012
UPS Manufacturing S.r.L.	H.P. 2800 REL	CC/CA	X	X*	NO		0.04	04/08/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2800	SI	30/06/2012
UPS Manufacturing S.r.L.	H.P. 4000 REL	CC/CA	X	X*	NO		0.04	04/08/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4000	SI	30/06/2012
UPS Manufacturing S.r.L.	H.P. 4065 REL	CC/CA	X	X*	NO		0.04	04/08/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Vaillant GmbH	VPI1501/1	CC/CA	X	X*			V2.03IT15	05/07/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Vaillant GmbH	VPI4501/1	CC/CA	X	X*			V2.03IT35	05/07/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Vaillant GmbH	VPI5501/1	CC/CA	X	X*			V2.03IT45	05/07/2007	Innova EN45011 N. ZLS-P-636105	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Valenia Spa	AURUS 20	CC/CA	X	X*	NO		DSP DCAC SO1001 DSP DCDC SO1002	11/05/2011	TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Monofase	1600	SI	30/06/2012
Valenia Spa	AURUS 30	CC/CA	X	X*	NO		DSP DCAC SO1001 DSP DCDC SO1002	11/05/2011	TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Monofase	2350	SI	30/06/2012
Valenia Spa	AURUS 40	CC/CA	X	X*	NO		DSP DCAC SO1001 DSP DCDC SO1002	11/05/2011	TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN45011 ZLS-ZE-694/09A	Monofase	3200	SI	30/06/2012
Voltronic Power Tecnology Corporation	EnerSolar 3kW	CC/CA	X	X*	NO		DSP 1 MCU 0.2	20/06/2011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Voltwerk electronics GmbH	VC WL 100 EU-Type	CC/CA			SI		2.3.3	29/01/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	90000	NO	30/06/2012
Voltwerk electronics GmbH	VC WL 60 EU-Type	CC/CA			SI		2.3.3	29/01/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	54000	NO	30/06/2012
Voltwerk electronics GmbH	VC WL 80 EU-Type	CC/CA			SI		2.3.3	29/01/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	72000	NO	30/06/2012
Voltwerk electronics GmbH	voltwerk VS 11	CC/CA	X	X*	NO		1.0.0	12/03/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	11000	SI	30/06/2012
Voltwerk electronics GmbH	voltwerk VS 15	CC/CA	X	X*	NO		1.0.0	12/03/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Voltwerk electronics GmbH	voltwerk VS 3	CC/CA	X	X*	NO		V 2.1.0	04/11/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Voltwerk electronics GmbH	voltwerk VS 4	CC/CA	X	X*	NO		V 2.1.0	04/11/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Voltwerk electronics GmbH	voltwerk VS 5	CC/CA	X	X*	NO		V 2.1.0	04/11/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Voltwerk electronics GmbH	voltwerk VS 8	CC/CA	X	X*	NO		1.0.0	12/03/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Trifase	8000	SI	30/06/2012
Waris S.r.l	WRS2000	CC/CA	X	X*	NO		1.21	28/03/2011	SIQ Slovenian Institute of Quality and Metrology EN 45011	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Waris S.r.l	WRS3000	CC/CA	X	X*	NO		1.21	28/03/2011	SIQ Slovenian Institute of Quality and Metrology EN 45011	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Waris S.r.l	WRS4000	CC/CA	X	X*	NO		1.21	28/03/2011	SIQ Slovenian Institute of Quality and Metrology EN 45011	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Win Win Precise Material CO., Ltd	WIN-1500	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.0 CPU S Ver I1.0	22/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Win Win Precise Material CO., Ltd	WIN-2000	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.0 CPU S Ver I1.0	22/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Win Win Precise Material CO., Ltd	WIN-3000	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.0 CPU S Ver I1.0	22/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Win Win Precise Material CO., Ltd	WIN-4000	CC/CA	X	X*	NO		M.CPU.VER.I 1.0	22/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Win Win Precise Material CO., Ltd	WIN-6000	CC/CA	X	X*	NO		J I1.0	22/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	6000	SI	30/06/2012
Wuhan Powfuture Science and Technology Co.,Ltd	Jupiter 1500TL	CC/CA	X	X*	NO		1.00	25/08/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	1500	SI	30/06/2012
Wuhan Powfuture Science and Technology Co.,Ltd	Jupiter 2000TL	CC/CA	X	X*	NO		1.00	25/08/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Wuhan Powfuture Science and Technology Co.,Ltd	Jupiter 2500TL	CC/CA	X	X*	NO		1.00	25/08/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	2500	SI	30/06/2012
Wuhan Powfuture Science and Technology Co.,Ltd	Jupiter 3000TL	CC/CA	X	X*	NO		1.00	25/08/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Wuhan Powfuture Science and Technology Co.,Ltd	Jupiter 4000TL	CC/CA	X	X*	NO		1.00	25/08/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Wuhan Powfuture Science and Technology Co.,Ltd	Jupiter 5000TL	CC/CA	X	X*	NO		1.00	25/08/2011	Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH n° ZLS II6/G3933-1/7/09	Monofase	5000	SI	30/06/2012

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Würth Elektronik GmbH & Co. KG Würth Solergy	SolarSTAR a2000	CC/CA	X	X*			1.5	29/04/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	1980	SI	30/06/2012
Würth Elektronik GmbH & Co. KG Würth Solergy	SolarSTAR a3000	CC/CA	X	X*			1.5	29/04/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	2750	SI	30/06/2012
Würth Elektronik GmbH & Co. KG Würth Solergy	SolarSTAR a4200	CC/CA	X	X*			1.5	29/04/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4180	SI	30/06/2012
Würth Elektronik GmbH & Co. KG Würth Solergy	SolarSTAR a6000	CC/CA	X	X*			1.5	29/04/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	5060	SI	30/06/2012
Würth Elektronik GmbH & Co. KG Würth Solergy	SolarSTAR i2700	CC/CA	X	X*	NO		Control 216.006 Communication 0003.9999	21/05/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2700	SI	30/06/2012
Würth Elektronik GmbH & Co. KG Würth Solergy	SolarSTAR i3000	CC/CA	X	X*	NO		Control 216.006 Communication 0003.9999	21/05/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Würth Elektronik GmbH & Co. KG Würth Solergy	SolarSTAR i3600	CC/CA	X	X*	NO		Control 216.006 Communication 0003.9999	21/05/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3600	SI	30/06/2012
Würth Elektronik GmbH & Co. KG Würth Solergy	SolarSTAR i4500	CC/CA	X	X*	NO		Control 216.006 Communication 0003.9999	21/05/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4500	SI	30/06/2012
Würth Elektronik GmbH & Co. KG Würth Solergy	SolarSTAR i5000	CC/CA	X	X*	NO		Control 216.006 Communication 0003.9999	21/05/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Würth Elektronik GmbH & Co. KG Würth Solergy	SolarSTAR S20	CC/CA	X	X*			1.5	29/04/2008	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Trifase	20000	SI	30/06/2012
Xantrex Technology Inc.	Conext TL 15000 E	CC/CA	X	X*	NO		DSP 1.50 RED 1.30	25/082011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	15000	SI	30/06/2012
Xantrex Technology Inc.	Conext TL 20000 E	CC/CA	X	X*	NO		DSP 1.50 RED 1.30	25/082011	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	20000	SI	30/06/2012
Xantrex Technology Inc.	GT2.8-IT-QC-230	CC/CA	X	X*			Flash 2.05 - R.O.M. 2.3	21/11/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	2500	SI	30/06/2012
Xantrex Technology Inc.	GT3.8-IT-QC-230	CC/CA	X	X*			Flash 2.05 - R.O.M. 2.3	21/11/2006	TÜV NORD Italia EN45011 N. ZLS-ZE-434/04	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Xantrex Technology Inc.	GT5.0-IT-QC-230	CC/CA	X	X*	NO		Flash 3.03 - R.O.M. 3.00	07/10/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	5000	SI	30/06/2012
Yuraku S.r.l.	YUR.POWER I1500	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.0 CPU S Ver I1.0	22/10/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	1650	SI	30/06/2012
Yuraku S.r.l.	YUR.POWER I2000	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.0 CPU S Ver I1.0	22/10/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	2200	SI	30/06/2012
Yuraku S.r.l.	YUR.POWER I3000	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.0 CPU S Ver I1.0	22/10/2008	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	3300	SI	30/06/2012
Yuraku S.r.l.	YUR.POWER I4000	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver I1.0	04/11/2009	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_P-693/06 ZLS-ZE-558/06	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Yuraku S.r.l.	YUR.POWER I6000	CC/CA	X	X*	NO		CPU M Ver J1.0	19/05/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	6000	SI	30/06/2012
Zhejiang Growatt New Energy Co., LTD	Growatt 1500	CC/CA	X	X*	NO		G1.4	06/12/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	1600	SI	30/06/2012
Zhejiang Growatt New Energy Co., LTD	Growatt 2000	CC/CA	X	X*	NO		G1.4	06/12/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Zhejiang Growatt New Energy Co., LTD	Growatt 3000	CC/CA	X	X*	NO		G1.4	06/12/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	2850	SI	30/06/2012
Zhejiang Growatt New Energy Co., LTD	Growatt 4400	CC/CA	X	X*	NO		G1.4	06/12/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4200	SI	30/06/2012
Zhejiang Growatt New Energy Co., LTD	Growatt 5000	CC/CA	X	X*	NO		G1.4	06/12/2010	TÜV Rheinland EN45011 ZLS-ZE-402/03	Monofase	4600	SI	30/06/2012
Zigor Corporacion S.A.	SUNZET 100	CC/CA			SI		14F2	25/06/2010	SGS Inspecciones Regulamentarias, S.A. ISO 17020 n°133-EI255 ENAC	Trifase	100000	NO	30/06/2012
Zigor Corporacion S.A.	SUNZET 100 TL	CC/CA			NO		1630	23/07/2010	SGS Inspecciones Regulamentarias, S.A. ISO 17020 n°133-EI255 ENAC	Trifase	99999	NO	30/06/2012
Zigor Corporacion S.A.	SUNZET 125 MV	CC/CA			SI		1630	23/07/2010	SGS Inspecciones Regulamentarias, S.A. ISO 17020 n°133-EI255 ENAC	Trifase	125000	NO	30/06/2012
Zigor Corporacion S.A.	SUNZET 2K TL	CC/CA	X	X*	NO		PV00098C	14/06/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	2000	SI	30/06/2012
Zigor Corporacion S.A.	SUNZET 3K TL	CC/CA	X	X*	NO		PV00098C	14/06/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3000	SI	30/06/2012
Zigor Corporacion S.A.	SUNZET 4K TL	CC/CA	X	X*	NO		PV00098C	14/06/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4000	SI	30/06/2012
Zigor Corporacion S.A.	SUNZET 5K TL	CC/CA	X	X*	NO		PV00098C	14/06/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	5000	SI	30/06/2012
ZSD GmbH	ZSD-Power 17000 TL	CC/CA	X	X*	NO		M00; S00	27/09/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	15000	SI	30/06/2012
ZSD GmbH	ZSD-Power 23000 TL	CC/CA	X	X*	NO		M00; S00	27/09/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Trifase	19990	SI	30/06/2012
ZSD GmbH	ZSD-Power 4500 TL	CC/CA	X	X*	NO		SEQ version 1.12 CUR version 1.02	24/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3300	SI	30/06/2012
ZSD GmbH	ZSD-Power 5000 TL	CC/CA	X	X*	NO		SEQ version 1.12 CUR version 1.02	24/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	3800	SI	30/06/2012
ZSD GmbH	ZSD-Power 6000 TL	CC/CA	X	X*	NO		SEQ version 1.12 CUR version 1.02	24/07/2010	Bureau Veritas E&E Product Service GmbH EN45011 ISO/IEC17025 ZLS_II6/G3933	Monofase	4600	SI	30/06/2012

***IL DISPOSITIVO DI INTERFACCIA DEVE ESSERE COMBINATO CON FUSIBILI DI ADEGUATO CALIBRO DA INSTALLARSI ESTERNAMENTE.**

(1) I modelli Kaco POWADOR 6400xi, 6650xi, 7200xi e 8000xi, implementano un controllo elettronico del massimo squilibrio di fase che impedisce la possibilità di immettere potenza in rete con uno squilibrio superiore a 4,6 kI

	TIPO CERTIFICAZIONE												
COSTRUTTORE	MODELLO	CONVERTITORE	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	Trasformatore Isolamento	TIPO/NOTE	VERSIONE FW	DATA CERTIFICAZIONE	ORGANISMO CERTIFICATORE	TIPO CONNESSIONE RETE	POTENZA NOMINALE DI USCITA [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	TERMINE ALLACCIABILITA'
Squilibrio di fase che riduce la possibilità di immettere potenza in rete con uno squilibrio superiore a 4,6 kVA (limite massimo consentito dalla direttiva tedesca).													